

AKD™, AKD™ BASIC, AKD™ PDMM

Manuale d'Istruzioni



Edizione: Revisione K, Novembre 2012

Valido per la revisione D del AKD, AKD BASIC

Valido per la revisione DA del AKD BASIC-I/O

Valido per la revisione DB del AKD PDMM

Codice 903-200003-03

Traduzione del manuale originale



Brevetti in registrazione

Conservare il manuale per l'intera durata del prodotto. In caso di cambio di proprietà il manuale deve essere fornito al nuovo utilizzatore quale parte integrante del prodotto.

KOLLMORGEN

Because Motion Matters™

Edizioni fino ad ora pubblicate:

Revision	Nota
C, 07/2010	Prima edizione
D, 01/2011	STO certificato, HR C, voltage level digital in changed
E, 04/2011	Analog In/Out specification extended, single phase mains voltage supply extended
F, 10/2011	PROFINET, ModBUS TCP
G, 03/2012	AKD PDMM added, 270 Vac mains supply restriction removed, part number scheme extended, dimension drawings
J, 08/2012	AKD-T-IC nuovo, segnali della scheda I/O scheda nuovi, espansione codici di guasto PDMM, Tamagawa feedback, BiSS Mode C
K, 11/2012	Feedback wiring diagrams updated, font size hint, fault tables updated, regen fusing

Hardware Revision (HR)

AKD	AKD-M	AKD-T-IC	Firmware	WorkBench	KAS IDE	Remarks
A	-	-	a partire dalla 1.3	a partire dalla 1.3	-	AKD Start revision
C	-	-	a partire dalla 1.5	a partire dalla 1.5	-	STO certified, PROFINET RT released
D	DB	DA	a partire dalla 1.6	a partire dalla 1.6	a partire dalla 2.5	Control board revision 9, AKD PDMM Start revision, AKD BASIC-IC Start revision

Marchi depositati

- AKD è un marchio registrato di Kollmorgen™ Corporation
- EnDat è un marchio registrato di Dr. Johannes Heidenhain GmbH
- EtherCAT è registrato depositato e la tecnologia brevettata, conceduti una licenza a da Beckhoff Automation GmbH, la Germania.
- Ethernet/IP è un marchio registrato di ODVA, Inc.
- Ethernet/IP Communication Stack: copyright (c) 2009, Rockwell Automation
- HIPERFACE è un marchio registrato di Max Stegmann GmbH
- PROFINET è un marchio registrato di PROFIBUS e PROFINET International (PI)
- SIMATIC è un marchio registrato di SIEMENS AG
- Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation

Brevetti reali

- US Patent 5,162,798 (used in control card R/D)
- US Patent 5,646,496 (used in control card R/D and 1 Vp-p feedback interface)
- US Patent 6,118,241 (used in control card simple dynamic braking)
- US Patent 8,154,228 (Dynamic Braking For Electric Motors)
- US Patent 8,214,063 (Auto-tune of a Control System Based on Frequency Response)

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche volte al miglioramento degli apparecchi

Stampato negli Stati Uniti d'America

Questo documento è la proprietà intellettuale di Kollmorgen™. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del documento può essere riprodotta in qualsiasi forma (fotocopia, microfilm o altro processo) senza l'approvazione scritta della ditta Kollmorgen™ o rielaborata, riprodotta o diffusa mediante l'uso di sistemi elettronici.

1 Sommario

1	Sommario	3
2	Informazioni generali	9
2.1	Su questo manuale	10
2.2	Gruppo di destinatari	10
2.3	Note per la versione stampata (versione cartacea)	10
2.4	Uso del formato PDF	11
2.5	Abbreviazioni	11
2.6	Simboli usati	12
2.7	Normative applicate	13
3	Sicurezza	14
3.1	Istruzioni di sicurezza	15
3.2	Uso secondo le istruzioni	16
3.3	Uso vietato	16
4	Approvazioni	17
4.1	Conformità alle norme UL e cUL	18
4.1.1	Marchatura UL	18
4.2	Conformità CE	19
4.2.1	Direttive e normative europee per i costruttori di macchine	20
4.2.2	Dichiarazione di conformità CE	21
4.3	Funzione STO (Safe Torque Off)	22
5	Movimentazione	23
5.1	Trasporto	24
5.2	Imballaggio	24
5.3	Conservazione	24
5.4	Manutenzione e pulizia	25
5.5	Smontaggio	25
5.6	Riparazione e smaltimento	25
6	Imballaggio	26
6.1	Imballaggio fornito	27
6.2	Targhetta di omologazione	27
6.3	Schema del codice articolo	28
7	Descrizione e dati tecnici	29
7.1	La famiglia di servoamplificatori digitali AKD	30
7.2	Temperatura ambiente, ventilazione e posizione di montaggio	32
7.3	Dati meccanici	32
7.4	Ingressi/uscite	33
7.5	Dati elettrici AKD-xzzz06	34
7.6	Dati elettrici AKD-xzzz07	35
7.7	Prestazioni	36
7.8	Coppie di serraggio raccomandate	36
7.9	Fusibili	37
7.9.1	Fusibili alimentazione esterna	37

7.9.2 Fusibili alimentazione esterna 24 V	37
7.9.3 Fusibili resistenza di recupero esterna	37
7.10 Sistema di messa a terra	37
7.11 Connettori	38
7.12 Requisiti per cavi e fili	39
7.12.1 Informazioni generali	39
7.12.2 Sezioni trasversali e requisiti dei cavi	39
7.13 Frenatura dinamica	40
7.13.1 Deviatore modulato di frenatura	40
7.13.1.1 Descrizione funzionale	40
7.13.1.2 Dati tecnici per AKD-xzzz06	41
7.13.1.3 Dati tecnici per AKD-xzzz07	42
7.14 Comportamento di accensione e spegnimento	43
7.14.1 Comportamento di accensione durante il funzionamento standard	44
7.14.2 Comportamento di spegnimento	45
7.14.2.1 Comportamento di spegnimento usando il comando DRV.DIS	45
7.14.2.2 Comportamento di spegnimento usando un ingresso digitale (arresto controllato)	46
7.14.2.3 Comportamento di spegnimento usando l'ingresso HW Enable (abilita hardware)	46
7.14.2.4 Comportamento di spegnimento in caso di errore	47
7.15 Arresto / Arresto di emergenza / Spegnimento di emergenza	50
7.15.1 Arresto	50
7.15.2 Arresto di emergenza	51
7.15.3 Spegnimento d'emergenza	51
7.16 Funzione STO (Safe Torque Off)	52
7.16.1 Caratteristiche relative alla funzione di sicurezza	52
7.16.2 Uso secondo le istruzioni	52
7.16.3 Uso vietato	52
7.16.4 Istruzioni di sicurezza	53
7.16.5 Dati tecnici e pin	53
7.16.6 Alloggiamento, Cablaggio	53
7.16.7 Descrizione funzionale	54
7.16.7.1 Schema dei segnali (sequenza)	54
7.16.7.2 Circuito di controllo (esempio)	55
7.16.7.3 Test di funzionamento	56
7.16.7.4 Circuito di alimentazione da rete (esempio)	56
7.17 Protezione dal pericolo di scosse	57
7.17.1 Corrente di dispersione	57
7.17.2 Dispositivo di protezione della corrente residua (RCD)	57
7.17.3 Trasformatori isolanti	57
8 Installazione meccanica	58
8.1 Istruzioni di sicurezza	59
8.2 Guida all'installazione meccanica	59
8.3 Illustrazioni tecniche, larghezza standard	60
8.3.1 Quadro elettrico ad armadio AKD-xzzz06, larghezza standard	60
8.3.2 Quadro elettrico ad armadio AKD-xzzz07, larghezza standard	61
8.3.3 Dimensioni AKD-xzzz06, larghezza standard	62

8.3.4 Dimensioni AKD-xzzz07, larghezza standard	63
8.4 Illustrazioni tecniche, larghezza estesa	64
8.4.1 Quadro elettrico ad armadio, esempio con AKD-M00306	64
8.4.2 Quadro elettrico ad armadio, esempio con AKD-M00307	65
8.4.3 Dimensioni AKD-xzzz06, larghezza estesa	66
8.4.4 Dimensioni AKD-xzzz07, larghezza estesa	67
9 Installazione elettrica	68
9.1 Istruzioni di sicurezza	69
9.2 Guida all'installazione elettrica	70
9.3 Cablaggio	71
9.4 Componenti di un servosistema	72
9.5 Collegamento AKD-B, AKD-P, AKD-T	74
9.5.1 Assegnazioni dei connettori, da AKDx00306 a x00606	74
9.5.2 Assegnazioni dei connettori, AKD-x01206	74
9.5.3 Assegnazioni dei connettori, AKD-x02406 e AKD-xzzz07	75
9.5.4 Schema di collegamento, da AKDx00306 a x00606	76
9.5.5 Schema di collegamento, AKD-x01206	77
9.5.6 Schema di collegamento, AKD-x02406 e AKD-xzzz07	78
9.6 Collegamento AKD-M	79
9.6.1 Assegnazioni dei connettori, da AKD-M00306 a AKD-M00606	79
9.6.2 Assegnazioni dei connettori, AKD-M01206	79
9.6.3 Assegnazioni dei connettori, AKD-M00307, AKD-M00607, AKD-M01207	80
9.6.4 Schema di collegamento, da AKD-M00306 a AKD-M00606	81
9.6.5 Schema di collegamento, AKD-M01206	82
9.6.6 Schema di collegamento, AKD-M00307, AKD-M00607, AKD-M01207	83
9.7 Riduzione delle interferenze EMI	84
9.7.1 Raccomandazioni per la riduzione delle interferenze EMI	84
9.7.2 Schermatura con una barra collettiva di schermatura esterna	85
9.7.2.1 Concetto di schermatura	85
9.7.2.2 Barra collettiva di schermatura esterna	86
9.7.3 Collegamento della schermatura al servoamplificatore	87
9.7.3.1 Piastre di messa a terra	87
9.7.3.2 Morsetti di collegamento schermati	87
9.7.3.3 Connettore del motore X2 con collegamento schermato	87
9.8 Collegamento all'alimentazione elettrica	88
9.8.1 Collegamento a svariate reti di alimentazione AKD-xzzz06 (da 120V a 240V)	88
9.8.2 Collegamento a svariate reti di alimentazione AKD-xzzz07 (da 240V a 480V)	89
9.8.3 Alimentazione ausiliaria da 24 V (X1)	90
9.8.4 Collegamento ad alimentazione di rete (X3, X4)	91
9.8.4.1 Collegamento trifase (tutti i tipi di AKD)	91
9.8.4.2 Collegamento monofase (solo AKD-xzzz06)	92
9.9 Resistenza di recupero esterna (X3)	93
9.10 DC-link (X3)	94
9.11 Collegamento al motore	95
9.11.1 Potenza del motore (X2)	96
9.11.1.1 Lunghezza del cavo \leq 25 m	96

9.11.1.2	Lunghezza del cavo \leq 25 m	96
9.11.2	Freno di stazionamento del motore (X2)	97
9.12	Collegamento di retroazione	98
9.12.1	Connettore di retroazione (X10)	99
9.12.2	Resolver	100
9.12.3	SFD	101
9.12.4	Encoder con BiSS	102
9.12.5	BiSS (Mode A) Analogico	102
9.12.6	BiSS (Mode C) Digitale	103
9.12.7	Encoder sinusoidale con ENDAT 2.1	104
9.12.8	Encoder con ENDAT 2.2	105
9.12.9	Encoder sinusoidale con Hiperface	106
9.12.10	Encoder sinusoidale	107
9.12.11	Encoder incrementale	108
9.12.12	Encoder Tamagawa Smart Abs	109
9.13	Ingranaggi elettronici, Funzionamento master-slave	110
9.13.1	Caratteristiche tecniche e pinout	110
9.13.1.1	Connettore X7 Ingresso	110
9.13.1.2	Connector X9 Ingresso	111
9.13.1.3	Connettore X9 uscita	111
9.13.2	Ingresso Encoder Incrementale	112
9.13.2.1	Ingresso dell'encoder incrementale (A quad B e Index) 5 V (X9)	112
9.13.2.2	Ingresso dell'encoder incrementale 24 V (X7)	112
9.13.2.3	Encoder con ingresso EnDat 2.2, 5 V (X9)	113
9.13.3	Ingresso Impulso / Direzione	114
9.13.3.1	Ingresso impulso/direzione 5 V (X9)	114
9.13.3.2	Ingresso impulso/direzione 5 V ... 24 V (X7)	115
9.13.4	Ingresso Up / Down	115
9.13.4.1	Ingresso Up / Down 5 V (X9)	115
9.13.4.2	Ingresso Up / Down 24 V (X7)	115
9.13.5	Uscita dell'encoder emulato (EEO)	116
9.13.6	Comando master-slave	117
9.14	Collegamento I/O	118
9.14.1	Connettori I/O X7 e X8 (tutte le varianti AKD)	118
9.14.2	Connettori I/O X21, X22, X23 e X24 (solo AKD-T con scheda I/O opzionale)	119
9.14.3	Connettori I/O X35 e X36 (AKD-M)	121
9.14.4	Ingresso analogico (X8, X24)	122
9.14.5	Uscita analogica (X8, X23)	123
9.14.6	Ingressi digitali (X7/X8)	124
9.14.6.1	Ingressi digitali 1 e 2	126
9.14.6.2	Ingressi digitali da 3 a 7	126
9.14.6.3	Ingresso digitale 8 (ENABLE)	126
9.14.7	Uscite digitali (X7/X8)	127
9.14.7.1	Uscite digitali 1 e 2	127
9.14.7.2	Contatti del relè di diagnostica	128
9.14.8	Ingressi digitali con scheda I/O opzionale (X21, X22)	129

9.14.9 Uscite digitali con scheda I/O opzionale (X23/X24) (X23/X24)	131
9.14.9.1 Uscite digitali da 21 a 24 e da 26 a 29	131
9.14.9.2 Uscite relè digitali 25, 30	132
9.14.10 Ingressi digitali (X35/X36) con AKD-M	133
9.14.11 Uscite digitali (X35/X36) con AKD-M	135
9.14.11.1 Uscite digitali 21 e 22	135
9.15 Display LED	136
9.16 Selettori rotativi (S1, S2, RS1)	137
9.16.1 Selettori rotativi S1 e S2 con AKD-B, -P, -T	137
9.16.2 Selettore rotativo RS1 con AKD-M	137
9.17 Tasti (B1, B2, B3)	138
9.17.1 Tasto B1 con AKD-B, -P, -T	138
9.17.2 Tasti B1, B2, B3 con AKD-M	138
9.18 Scheda di memoria SD	139
9.18.1 Scheda di memoria SD con AKD con scheda I/O opzionale	139
9.18.2 Scheda di memoria SD con AKD-M	140
9.19 Interfaccia per il servizio (X11, X32)	141
9.19.1 Pinout X11, X32	141
9.19.2 Protocollo opzionale X11, X32	141
9.19.3 Configurazioni di rete possibili	141
9.19.4 Impostazione dell'indirizzo IP AKD-B, AKD-P, AKD-T	142
9.19.5 Impostare l'Indirizzo IP AKD-M	144
9.19.6 Modbus TCP	145
9.20 Interfaccia CANbus (X12/X13)	145
9.20.1 Attivazione CANbus con modelli AKD	146
9.20.2 Velocità di trasmissione per CANbus	147
9.20.3 Indirizzo di nodo per CANbus	148
9.20.4 Terminazione CANbus	148
9.20.5 Cavo CANbus	148
9.20.6 Collegamenti del CAN-bus	149
9.21 Interfaccia del motion bus (X5/X6/X11)	150
9.21.1 Pinout X5, X6, X11	150
9.21.2 Protocollo opzionale X5, X6, X11	150
9.21.3 EtherCAT	151
9.21.3.1 Attivazione EtherCAT con modelli AKD	151
9.21.4 SynqNet	152
9.21.5 PROFINET	152
9.21.6 Ethernet/IP	152
10 Configurazione	153
10.1 Istruzioni di sicurezza	154
10.2 Configurazione AKD-B, AKD-P, AKD-T	155
10.2.1 Software di configurazione WorkBench	155
10.2.2 Uso secondo le istruzioni	155
10.2.3 Descrizione del software	156
10.2.4 Requisiti hardware	156
10.2.5 Sistemi operativi	156

10.2.6	Installazione sotto Windows 2000/XP/VISTA/7	157
10.2.7	Prove di base AKD-B, AKD-P, AKD-T	158
10.2.7.1	Disimballaggio, montaggio e collegamento del servoamplificatore	158
10.2.7.2	Cablaggio minimo per i test del servoamplificatore senza carico	158
10.2.7.3	Impostare indirizzo IP	159
10.2.7.4	Conferma dei collegamenti	159
10.2.7.5	Installazione e avvio di WorkBench	159
10.2.7.6	Impostazione dell'indirizzo IP del servoamplificatore in WorkBench	160
10.2.7.7	Abilitazione del servoamplificatore usando la configurazione guidata.	160
10.3	Configurazione AKD-M	161
10.3.1	Software di configurazione KAS IDE	161
10.3.2	Uso secondo le istruzioni	161
10.3.3	Descrizione del software	162
10.3.4	Requisiti hardware	162
10.3.5	Sistemi operativi	162
10.3.6	Installazione sotto Windows XP/7	163
10.3.7	Prove di base AKD-M	164
10.3.7.1	Disimballaggio, montaggio e collegamento del AKD PDMM	164
10.3.7.2	Cablaggio minimo per i test del servoamplificatore senza carico	164
10.3.7.3	Impostare indirizzo IP	165
10.3.7.4	Conferma dei collegamenti	165
10.3.7.5	Installare e avviare KAS IDE	166
10.3.7.6	Impostare l'indirizzo IP in KAS IDE	167
10.3.7.7	Avviare un nuovo progetto	168
10.4	Messaggi di errore e di avviso	171
10.4.1	Messaggi di errore e di avviso AKD	171
10.4.2	Messaggi d'errore supplementari AKD-T	186
10.4.3	Messaggi di errore e di avvertenza nel AKD-M	188
10.4.3.1	Errori	188
10.4.3.2	Avvisi	191
10.5	Risoluzione dei guasti	192
11	Index	193

2 Informazioni generali

2.1	Su questo manuale	10
2.2	Gruppo di destinatari	10
2.3	Note per la versione stampata (versione cartacea)	10
2.4	Uso del formato PDF	11
2.5	Abbreviazioni	11
2.6	Simboli usati	12
2.7	Normative applicate	13

2.1 Su questo manuale

Il *Manuale d'installazione AKD*, descrive la serie AKD di servoamplificatori digitali e contiene informazioni necessarie per installare in modo sicuro un AKD. È disponibile una versione digitale di questo manuale (in formato .pdf) sul DVD fornito con il servoamplificatore. Gli aggiornamenti del manuale possono essere scaricati dal sito Web Kollmorgen™ (www.kollmorgen.com).

Nel DVD accluso sono disponibili documenti aggiuntivi, tra cui:

- *Manuale d'uso AKD*. Questo manuale descrive come usare il servoamplificatore nelle applicazioni classiche. Inoltre fornisce suggerimenti per ottimizzare le prestazioni del vostro sistema con AKD. Il *Manuale d'uso* contiene la *Guida ai parametri di AKD e ai riferimenti dei comandi*. Questa guida offre la documentazione sui parametri e i comandi usati per programmare l'AKD.
- *Manuale CAN-BUS Comunicazione di AKD*. Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione CANopen.
- *Manuale EtherCAT Comunicazione di AKD*. Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione EtherCAT.
- *Manuale PROFINET RT Comunicazione di AKD*. Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione PROFINET RT.
- *Manuale SynqNet Comunicazione di AKD*. Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione SynqNet.
- *Manuale Ethernet/IP Comunicazione di AKD*. Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione Ethernet/IP.
- *Manuale degli accessori*. Questo manuale contiene dati tecnici e disegni dimensionali di accessori quali cavi, resistenze di recupero e alimentazioni di rete.

2.2 Gruppo di destinatari

Questo manuale è rivolto a personale con le seguenti qualifiche:

- Trasporto: solo a cura di personale con nozioni di movimentazione componenti sensibili alle cariche elettrostatiche.
- Disimballaggio: solo a cura di elettricisti qualificati.
- Installazione: solo a cura di elettricisti qualificati.
- Prove di base: solo a cura di personale qualificato con nozioni approfondite in materia di elettrotecnica e tecnologia di azionamento

Il personale qualificato deve conoscere e rispettare le seguenti normative:

- EN 12100, EN 60364 ed EN 60664
- disposizioni antinfortunistiche nazionali



AVVERTENZA

Durante il funzionamento possono verificarsi pericoli di morte, lesioni gravi o danni materiali. Per un funzionamento sicuro dell'AKD, osservare tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale. L'operatore di sistemi che usa l'AKD deve assicurarsi che tutto il personale che lavora con il servoamplificatore abbia letto e compreso il manuale prima di usare il servoamplificatore.

2.3 Note per la versione stampata (versione cartacea)

A ogni prodotto è allegata una copia stampata del presente manuale. Per motivi ecologici, il documento stampato è stato ridotto al formato DIN A5.

Informazioni

In caso di difficoltà a leggere il testo nel formato stampato ridotto, è possibile stampare e utilizzare la versione PDF in formato DIN A4 1:1. La versione PDF è memorizzata sul DVD del prodotto, oltre a essere disponibile sul sito Web di Kollmorgen™.

2.4 Uso del formato PDF

Questo documento comprende svariate caratteristiche per facilitare la navigazione






Riferimenti incrociati	L'indice e l'indice analitico contengono riferimenti incrociati attivi.
Indice e indice analitico	Le linee rappresentano riferimenti incrociati attivi. Fare clic sulle linee per accedere alla pagina richiesta.
Numeri di pagina/capitolo nel testo	I numeri di pagina/capitolo con riferimenti incrociati sono link attivi.

2.5 Abbreviazioni











Abbreviazioni	Significato
AGND	Terra analogica
CE	Comunità europea
COM	Interfaccia seriale per un personal computer
DCOMx	Linea di comunicazione per ingressi digitali (con x=7 o 8)
Disco	Memorizzazione magnetica (dischetto, hard disk)
EEPROM	Memoria programmabile cancellabile elettricamente
EMC	Compatibilità elettromagnetica
F-SMA	Connettore per cavo a fibre ottiche secondo EN 60874-2
KAS	Kollmorgen Automation Suite
KAS-IDE	Software di configurazione (Kollmorgen Automation Suite Integrated Development Envi-ronment) utilizzato per servoamplificatori AKD PDMM.
LED	Diodo elettroluminescente
LSB	Byte (o bit) meno significativo
MSB	Byte (o bit) più significativo
NI	Impulso di zero
PC	Personal computer
PE	Terra protettiva
PLC	Controllore a logica programmabile
PWM	Modulazione ampiezza impulso
RAM	Memoria ad accesso casuale (memoria volatile)
R_{Brake}/R_B	Resistenza di recupero
RBext	Resistenza di recupero esterna
RBint	Resistenza di recupero interna
RCD	Interruttore differenziale
RES	Resolver
ROD	Trasduttore incrementale (A quad B)
S1	Servizio continuo
STO	Safe torque off
Vac	Volt, corrente alternata
Vdc	Volt, corrente continua

2.6 Simboli usati

Simboli di avvertenza

Simbolo	Indicazione
 PERICOLO	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.
 AVVERTENZA	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.
 ATTENZIONE	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca lesioni non gravi o moderate.
 AVVISO	Questo non è un simbolo di sicurezza. Questo simbolo indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca danni materiali.
 Informazioni	Questo non è un simbolo di sicurezza. Questo simbolo indica note importanti.

Simboli relativi ai disegni

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Terra del segnale		Diodo
	Terra del telaio		Relè
	Terra protettiva		Spegnimento dei relè ritardato
	Resistenza		Contatto normalmente aperto
	Fusibile		Contatto normalmente chiuso

2.7 Normative applicate

Normativa	Contenuto
EN 4762	Viti a esagono incassato
ISO 11898	Veicoli stradali - Rete dell'area del dispositivo di controllo (CAN)
EN 12100	Sicurezza dei macchinari: concetti di base, principi generali per la progettazione
EN 13849	Sicurezza dei macchinari: parti relative alla sicurezza di sistemi di controllo
EN 60085	Isolamento elettrico - valutazione termica e designazione Manutenzione
EN 60204	Sicurezza dei macchinari: apparecchiature elettriche dei macchinari
EN 60364	Impianti elettrici a bassa tensione
EN 60439	Quadro di comando a bassa tensione e gruppi combinatori
EN 60529	Classe di protezione internazionale (codice IP)
EN 60664	Coordinamento dell'isolamento per apparecchiature in sistemi a bassa tensione
EN 60721	Classificazione di condizioni ambientali
EN 61000	Compatibilità elettromagnetica (EMC)
EN 61131	Controller programmabili
EN 61491	Apparecchiature elettriche di macchine industriali – collegamento seriale per dati per comunicazioni in tempo reale tra controlli e servoamplificatori.
EN 61508	Sicurezza funzionale di sistemi relativi alla sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili
EN 61800	Sistemi di azionamento elettrici a velocità regolabile
EN 62061	Sicurezza funzionale di sistemi relativi alla sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili
EN 62079	Preparazione di istruzioni - Struttura, contenuto e presentazione
ANSI Z535	Sicurezza del prodotto (simboli, colori, informazioni)
UL 840	Normativa UL per la sicurezza per il coordinamento dell'isolamento, compresi giochi e distanze di dispersione per apparecchiature elettriche
UL 508C	Normativa UL per le apparecchiature di conversione della potenza di sicurezza

ANSI - American National Standard Institute, Inc.

EN - International Electrotechnical Commission






ISO - International Organization for Standardization

UL - Underwriters Laboratories

3 Sicurezza

3.1 Istruzioni di sicurezza	15
3.2 Uso secondo le istruzioni	16
3.3 Uso vietato	16

3.1 Istruzioni di sicurezza

 PERICOLO	<p>Durante il funzionamento possono verificarsi pericoli di morte, lesioni gravi o danni materiali. Non aprire né toccare le apparecchiature durante il funzionamento. Tenere chiusi tutte le coperture e gli sportelli dei quadri elettrici durante il funzionamento. Durante l'installazione e il primo avviamento affidare le operazioni sull'apparecchiatura solo a personale adeguatamente qualificato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I servoamplificatori possono presentare parti sotto tensione scoperte durante il funzionamento, a seconda del grado di protezione. • I collegamenti dei comandi e dell'alimentazione possono essere attraversati da corrente anche quando il motore non gira. • I servoamplificatori possono presentare superfici calde durante il funzionamento. Il dissipatore di calore può raggiungere temperature superiori a 80°C.
 AVVERTENZA	<p>Sussiste il pericolo di formazione di un arco elettrico. La formazione di un arco elettrico può danneggiare contatti e provocare lesioni al personale. Non scollegare mai i collegamenti elettrici al servoamplificatore mentre è alimentato. Attendere almeno 7 minuti dopo aver scollegato il servoamplificatore dall'alimentazione prima di toccare sezioni potenzialmente attraversate da corrente (ad esempio i contatti) o di scollegare qualsiasi collegamento. I condensatori possono ancora presentare tensioni pericolose fino a sette minuti dopo la disinserzione delle tensioni di alimentazione. Misurare sempre la tensione nel DC-link e attendere finché non è inferiore a 40 V prima di toccare i componenti.</p>
 ATTENZIONE	<p>Un uso improprio del servoamplificatore può causare lesioni a persone o danni al materiale. Leggere questa documentazione prima di eseguire l'installazione e la configurazione. È fondamentale attenersi ai dati tecnici ed alle informazioni sui requisiti di collegamento (riportati sulla targhetta di omologazione e nella documentazione).</p> <p>Solo personale debitamente qualificato può eseguire attività come trasporto, installazione, messa in servizio e manutenzione. Per personale debitamente qualificato si intendono persone che abbiano familiarità con il trasporto, l'assemblaggio, l'installazione, la messa in servizio ed il funzionamento del prodotto e che dispongano delle qualifiche adeguate per il loro lavoro. Il personale qualificato deve conoscere e rispettare le seguenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 60364 ed EN 60664 • disposizioni antinfortunistiche nazionali
 ATTENZIONE	<p>Il produttore della macchina deve generare una valutazione di rischio per la macchina ed adottare misure adeguate per assicurare che movimenti imprevisti non possano causare lesioni o danni a persone o cose.</p>
 ATTENZIONE	<p>Non è consentito modificare questo dispositivo senza il permesso del costruttore.</p>
AVVISO	<p>Controllare il numero di revisione dell'hardware del prodotto (vedere l'etichetta del prodotto). Questo numero di revisione deve corrispondere a quello riportato sulla copertina del manuale.</p>
AVVISO	<p>I servoamplificatori contengono componenti sensibili alle cariche elettrostatiche che possono danneggiarsi in caso di uso improprio. Eliminare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo prima di toccare il servoamplificatore. Evitare il contatto con materiali altamente isolanti (tessuti sintetici, pellicole di plastica, eccetera). Collocare il servoamplificatore su una superficie conduttiva.</p>

3.2 Uso secondo le istruzioni

I servoamplificatori sono componenti incorporati in impianti o macchine elettrici e possono funzionare esclusivamente come componenti integrati di tali impianti o macchine. Il produttore della macchina deve generare una valutazione di rischio per la macchina ed adottare misure adeguate per assicurare che movimenti imprevisti non possano causare lesioni o danni a persone o cose.

Quadro ad armadio e cablaggio

I servoamplificatori devono funzionare esclusivamente in un quadro ad armadio di controllo chiuso adatto alle condizioni ambientali => p. 32. La ventilazione o il raffreddamento possono essere necessari per mantenere la temperatura del quadro ad armadio a un livello inferiore a 40 °C.

Utilizzare esclusivamente conduttori di rame per il cablaggio. Per le sezioni dei conduttori, fare riferimento alla norma EN 60204 (in alternativa, per le sezioni AWG: NEC tabella 310-16, colonna 75 °C).

Alimentazione

I servoamplificatori della serie AKD possono essere alimentati nei seguenti modi:

- AKD-xzzz06: reti di alimentazione industriali mono o trifase (corrente nominale simmetrica non superiore a 200 kA a 120 V e 240 V).
- AKD-xzzz07: reti di alimentazione industriali trifase (corrente nominale simmetrica non superiore a 200 kA a 240 V, 400 V e 480 V).

Il collegamento ad altri tipi di reti elettriche con tensioni diverse è possibile con un trasformatore isolante supplementare (=> p. 88).

Le sovratensioni periodiche tra le fasi (L1, L2, L3) e l'alloggiamento del servoamplificatore non devono superare il picco di 1000 V. In conformità alla norma EN 61800, i picchi di tensione transitori (< 50 µs) non devono superare i 1000 V. I picchi di tensione transitori (< 50 µs) tra una fase e l'alloggiamento non devono superare 2000 V.

L'utilizzatore deve attuare misure di filtrazione CEM con AKD-xzzz06.

Tensione nominale del motore

La famiglia di servoamplificatori AKD è esclusivamente destinata all'azionamento di servomotori sincroni adeguati con controllo a ciclo chiuso di coppia, velocità e/o posizione. La tensione nominale dei motori deve essere almeno della stessa entità della tensione del DC-link divisa per $\sqrt{2}$ prodotta dal servoamplificatore

$$(U_{nMotore} \geq U_{CC} / \sqrt{2}).$$

Funzione STO (Safe torque off) e blocco riavvio

Controllare la sezione "Uso secondo le istruzioni" nel capitolo relativo alla funzione STO (=> p. 52) prima di usare il blocco riavvio per la sicurezza personale (secondo EN 13849 categoria 3).

3.3 Uso vietato

Un uso diverso da quanto descritto nel capitolo "Uso secondo le istruzioni" non è previsto e può provocare lesioni personali e danni materiali. Non usare il servoamplificatore con una macchina non conforme alle direttive o normative nazionali corrispondenti. Inoltre è vietato l'uso del servoamplificatore nei seguenti ambienti:

- aree potenzialmente esplosive
- ambienti con acidi corrosivi e/o elettricamente conduttivi, soluzioni alcaline, oli, vapori, polveri
- navi o applicazioni offshore

4 Approvazioni

4.1	Conformità alle norme UL e cUL	18
4.2	Conformità CE	19
4.3	Funzione STO (Safe Torque Off)	22

4.1 Conformità alle norme UL e cUL

Questo servoamplificatore è registrato secondo le norme UL (Underwriters Laboratories Inc.) con il numero **E141084** vol. 3 sez. 5.

USL, CNL – Apparecchiature di conversione della potenza (NMMS, NMMS7) – Modelli AKD seguiti da B,P,S,M o F, seguiti da 003, 006, 012, e 024, seguiti da 06 o 07, seguiti da suffissi aggiuntivi.

USL

Indica che è stato controllato secondo la normativa degli Stati Uniti per le apparecchiature di conversione della potenza, UL 508C, terza edizione, revisionata il 15 febbraio 2008.

CNL

Indica controllo secondo la normativa canadese per le apparecchiature di controllo industriale, CAN/CSA - C22.2 n. 14-2005, seconda edizione, revisionata nell'aprile 2008.

Nota:

CNL = Canadian National Standards - elencate.

USL = United States Standards - elencate.

4.1.1 Marcatura UL

- Questi servoamplificatori sono servoamplificatori per il motore a frequenza regolabile di tipo aperto che forniscono un controllo variabile della velocità ai motori oltre a una protezione contro i sovraccarichi e un controllo per il limite di corrente.
- Questi dispositivi sono destinati ad essere usati in un ambiente con un livello di inquinamento 2.
- L'identificazione dei morsetti sull'unità di controllo è codificata rendendone possibile l'identificazione nelle istruzioni. Le istruzioni identificano i collegamenti di alimentazione per l'alimentazione, il carico, il controllo e la messa a terra.
- La protezione integrale dai cortocircuiti a stato solido non fornisce una protezione contro i circuiti derivati. La protezione contro i circuiti derivati deve essere fornita secondo il National Electric Code (Normativa nazionale sull'elettricità) nonché secondo qualsiasi normativa locale o equivalente.
- Questo prodotto è adatto per l'uso su un circuito in grado di erogare non oltre 200.000 rms ampere simmetrici, 240 V (AKD-xzzz06) / 480 V (AKD-xzzz07) massimo, quando protetto da fusibili o equivalente.
- Si raccomandano i seguenti tipi di fusibili:

Modello	Classe dei fusibili	Potenza nominale	Amperaggio massimo del fusibile
AKD-x00306	J	600 Vca, 200 kA	10 A
AKD-x00606	J	600 Vca, 200 kA	15 A
AKD-x01206	J	600 Vca, 200 kA	15 A
AKD-x02406	J	600 Vca, 200 kA	30 A
AKD-x00307	J	600 Vca, 200 kA	6 A
AKD-x00607	J	600 Vca, 200 kA	10 A
AKD-x01207	J	600 Vca, 200 kA	15 A
AKD-x02407	J	600 Vca, 200 kA	30 A

- Questi servoamplificatori forniscono una protezione contro i sovraccarichi del motore a stato solido al 125% della corrente assorbita nominale (FLA).
- Come minimo, usare filo di rame da 75°C.

- La seguente tabella illustra i requisiti di coppia per i connettori per i cablaggi di campo:

Modello	Connettore a rete	Connettore fase del motore	Connettore ingresso 24 Vcc
AKD-x00306	5-7 in-lbs	5-7 in-lbs	4 in-lbs
AKD-x00606	5-7 in-lbs	5-7 in-lbs	4 in-lbs
AKD-x01206	5-7 in-lbs	7 in-lbs	4 in-lbs
AKD-x02406	7 in-lbs	7 in-lbs	4 in-lbs
AKD-x00307	7 in-lbs	7 in-lbs	4 in-lbs
AKD-x00607	7 in-lbs	7 in-lbs	4 in-lbs
AKD-x01207	7 in-lbs	7 in-lbs	4 in-lbs
AKD-x02407	7 in-lbs	7 in-lbs	4 in-lbs

- Temperatura aria ambiente massima di 40° o equivalente.

4.2 Conformità CE

La conformità alla Direttiva CE CEM 2004/108/CE e alla Direttiva sulla Bassa Tensione 2006/95/CE è obbligatoria per la fornitura dei servoamplificatori nell'ambito della Comunità europea.

I servoamplificatori sono stati testati da un laboratorio di collaudo autorizzato in una configurazione definita, utilizzando i componenti del sistema descritti nella presente documentazione. Qualsiasi differenza dalla configurazione e dall'installazione descritta nella presente documentazione presuppone l'onere di nuove misurazioni per garantire la conformità ai requisiti normativi.

AKD-xzzz06

AVVISO

I servoamplificatori AKD-xzzz06 non dispongono di filtri CEM integrati. Questi servoamplificatori possono causare interferenze ad alta frequenza e richiedere misure per la soppressione delle interferenze (come filtri CEM esterni aggiuntivi).

Con i filtri CEM esterni per l'emissione delle interferenze, il servoamplificatore soddisfa i requisiti di immunità alle interferenze della seconda categoria di ambienti (ambiente industriale) per un prodotto di categoria C2 (cavo del motore < 10 m).

Con una lunghezza del cavo del motore di 10 m o superiore e filtri CEM esterni, il servoamplificatore soddisfa i requisiti della categoria C3.

AKD-xzzz07

Informazioni

I servoamplificatori AKD-xzzz07 dispongono di filtri CEM integrati.

In merito all'immunità alle interferenze, il servoamplificatore soddisfa i requisiti della seconda categoria di ambienti (ambiente industriale). Per l'emissione di interferenze, il servoamplificatore soddisfa il requisito di un prodotto della categoria C2 (cavo motore < 10 m).

Con una lunghezza del cavo del motore di 10 m o superiore, il servoamplificatore soddisfa i requisiti della categoria C3.

4.2.1 Direttive e normative europee per i costruttori di macchine

I servoamplificatori sono componenti destinati ad essere incorporati in macchine e impianti elettrici per uso industriale. Quando i servoamplificatori sono inseriti in macchine o impianti, non si deve usare il servoamplificatore finché non si è stabilito che la macchina o l'apparecchiatura soddisfa i requisiti di

- Direttiva Macchine CE (2006/42/CE)
- Direttiva CEM CE (2004/108/CE)
- Direttiva sulla Bassa Tensione CE (2006/95/CE)

Le seguenti norme devono essere applicate in conformità alla Direttiva Macchine CE (2006/42/CE)

- EN 60204-1 (Sicurezza e apparecchiature elettriche nelle macchine)
- EN 12100 (sicurezza delle macchine)



Il produttore della macchina deve produrre un'analisi dei rischi per la macchina ed implementare misure adeguate per assicurare che movimenti imprevisti non possano causare lesioni o danni a persone o cose.

Le seguenti norme devono essere applicate in conformità alla Direttiva sulla Bassa Tensione CE (2006/95/CE)

- EN 60204-1 (Sicurezza e apparecchiature elettriche nelle macchine)
- EN 60439-1 (Quadri di comando a bassa tensione e gruppi combinatori)

Le seguenti norme devono essere applicate in conformità alla Direttiva CEM CE (2004/108/CE)

- EN 61000-6-1/2 (Immunità alle interferenze nelle aree residenziali e industriali)
- EN 61000-6-3/4 (Generazione di interferenze nelle aree residenziali e industriali)


Il produttore della macchina/dell'impianto deve garantire che tale macchina/impianto rientri nei limiti richiesti dai regolamenti sulla CEM. Consigli sull'installazione corretta per la CEM (come schermature, messe a terra, trattamenti di connettori e disposizioni dei cavi) si trovano anche in questo manuale.

Informazioni

Il produttore della macchina/dell'impianto deve verificare la necessità di applicazione di altre norme o direttive CE a questa macchina/a questo impianto.

Garantiamo esclusivamente la conformità del servosistema alle norme citate in questo capitolo a condizione che i componenti (motore, cavi, induttanze, ecc.) siano forniti da noi.

4.2.2 Dichiarazione di conformità CE

EC Declaration of Conformity		KOLLMORGEN
Document No.: GL-11/29/50/11		
We, the company		
KOLLMORGEN Corp 201 Rock Road Radford, VA 24141 USA		
hereby in sole responsibility declare the conformity of the product series		
Servo drive AKD (types AKD-x0030x ... AKD-x0240x)		
with the following directives:		
<ul style="list-style-type: none"> - EC Directive 2006/42/EG Directive for machinery Used harmonized standards EN 61800-5-2 (04/2008) EN ISO 13849-1 (07/2007) EN ISO 13849-2 (12/2003) - EC Directive 2004/108/EC Electromagnetic compatibility Used harmonized standard EN61800-3 (07/2005) - EC Directive 2006/95/EC Electrical devices for use in special voltage limits Used harmonized standard EN61800-5-1 (04/2008) 		
Year of EC-Declaration	2009	
Issued by:	Engineering Manager Steven McClellan Radford, 15.05.2012	
		
Legally valid signature		
The above-mentioned company has the following technical documentation for examination:		
<ul style="list-style-type: none"> - Proper operating instructions - Setup Software - Diagrams / software source codes (for EU authority only) - Test certificates (for EU authority only) - Other technical documentation (for EU authority only) 		
The special technical product documentation has been created.		
Responsible person for documentation:		
Lars Lindner, Kollmorgen Europe GmbH, Ratingen, Germany, Phone: +49(0)2102/9394-0		

4.3 Funzione STO (Safe Torque Off)

Un ingresso digitale supplementare (STO) sblocca lo stadio d'uscita di potenza dell'amplificatore fino a quando il segnale da 24 V viene applicato a questo ingresso. Se l'ingresso STO va in circuito aperto, il motore non viene più alimentato, l'azionamento perde tutta la coppia e si arresta.

Il concetto di sicurezza STO è certificato dal IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung). Il livello di sicurezza certificato della funzione "Safe Torque OFF" è SIL 2 con riferimento alla norma EN61508-2 e PL d / CAT 3 con riferimento alla norma EN13849-1.

I parametri caratteristici che descrivono la funzione di sicurezza:

Dispositivo	Modi di funzionamento	EN 13849-1	EN 61508-2	PFH [1/h]	SFF[%]
STO	STO singola scanalatura	PL d, CAT 3	SIL 2	0	20

5 Movimentazione

5.1	Trasporto	24
5.2	Imballaggio	24
5.3	Conservazione	24
5.4	Manutenzione e pulizia	25
5.5	Smontaggio	25
5.6	Riparazione e smaltimento	25

5.1 Trasporto

Trasportare l'AKD secondo EN 61800-2 come segue:

- affidare il trasporto esclusivamente a personale qualificato, mantenere il dispositivo nell'imballaggio riciclabile originale del produttore
- evitare urti durante il trasporto
- trasportare soltanto entro intervalli di temperatura specifici: da -25 a +70°C, tasso di variazione max. 20 K/ora, classe 2K3
- trasportare soltanto entro intervalli di umidità specifici: max. 95% di umidità relativa, senza la formazione di condensa, classe 2K3.

AVVISO

I servoamplificatori contengono componenti sensibili alle cariche elettrostatiche che possono danneggiarsi in caso di uso improprio. Eliminare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo prima di toccare il servoamplificatore. Evitare il contatto con materiali altamente isolanti come tessuti artificiali o pellicole di plastica. Collocare il servoamplificatore su una superficie conduttiva.

Se l'imballaggio è danneggiato, controllare che l'unità non presenti danni visibili. Informare il trasportatore e il costruttore di qualsiasi danno eventuale all'imballaggio o al prodotto.

5.2 Imballaggio

L'imballaggio dell'AKD è composto da cartone riciclabile con inserti e un'etichetta all'esterno della scatola.

Modello AKD	Dimensioni dell'imballaggio (mm) AxLxP	Peso totale (kg)	
		AKD-B, -P, -T	AKD-M
AKD-x00306, AKD-x00606	113 x 250 x 222	1,7	1,9
AKD-x01206	158 x 394 x 292	3,4	3,6
AKD-x02406	158 x 394 x 292	5	-
AKD-x00307, AKD-x00607	158 x 394 x 292	4,3	4,5
AKD-x01207	158 x 394 x 292	4,3	4,5
AKD-x02407	158 x 394 x 292	6,7	-

5.3 Conservazione

Conservare l'AKD secondo EN 61800-2 come segue:

- solo nell'imballaggio riciclabile originale del produttore
- conservare a un'altezza di impilaggio pari o inferiore a :
modelli da AKD-x0306 a 0606: 8 cartoni, tutti gli altri modelli: 6 cartoni
- conservare soltanto entro intervalli di temperatura specifici: da -25 a +55°C, tasso di variazione max. 20 K/ora, classe 1K4
- conservare soltanto entro intervalli di umidità specifici: dal 5 al 95% di umidità relativa, senza la formazione di condensa, classe 1K3.
- conservare secondo i seguenti requisiti di durata:
 - meno di 1 anno: senza restrizioni.
 - oltre 1 anno: i condensatori devono essere rigenerati prima di configurare e mettere in funzione il servoamplificatore. A questo scopo rimuovere tutti i collegamenti elettrici ed applicare tensione monofase da 120Vca per circa 30 minuti ai morsetti L1/L2.

5.4 Manutenzione e pulizia

I servoamplificatori non necessitano di alcuna manutenzione. L'apertura degli strumenti comporta l'estinzione della validità della garanzia.

La parte interna dell'unità può essere pulita soltanto dal costruttore. Per pulire la parte esterna del servoamplificatore:

- alloggiamento: pulire con isopropanolo o una soluzione detergente simile
- griglia protettiva o ventola: pulire con una spazzola asciutta

AVVISO

Non immergere il servoamplificatore né spruzzare sulla sua superficie.

5.5 Smontaggio

Se si deve disinstallare un servoamplificatore (ad esempio per una sostituzione), rimuoverlo come segue:

1. Spegnerne l'interruttore principale del quadro elettrico ad armadio e i fusibili che alimentano il sistema.

AVVERTENZA

Dopo aver scollegato il servoamplificatore dall'alimentazione principale, attendere almeno sette minuti prima di toccare le sezioni potenzialmente sotto tensione dell'attrezzatura, come i contatti, o prima di staccare qualsiasi collegamento. Misurare sempre la tensione nel DC link e attendere finché non è inferiore a 40 V prima di toccare o spostare il servoamplificatore.

2. Rimuovere i connettori. Scollegare il collegamento della terra potenziale per ultimo.
3. Controllare la temperatura.

ATTENZIONE

Durante il funzionamento, il dissipatore di calore del servoamplificatore può raggiungere temperature superiori a 80°C. Prima di toccare il dispositivo, controllarne la temperatura e attendere finché non è scesa sotto i 40°C.

4. Disinstallare. Rimuovere il servoamplificatore e l'alimentazione sulla piastra di montaggio conduttiva messa a terra in armadio.

5.6 Riparazione e smaltimento

Soltanto il costruttore può riparare il servoamplificatore. L'apertura del servoazionamento comporta l'estinzione della validità della garanzia. Disinstallare il servoamplificatore come descritto in "Smontaggio" (=> p. 25) e spedirlo nell'imballaggio originale al costruttore (vedere tabella sottostante).

In conformità alle linee guida della direttiva 2002/96/CE (RAEE) e simili, il costruttore accetta la restituzione di vecchi dispositivi ed accessori per uno smaltimento professionale. I costi di trasporto sono a carico del mittente. Spedire i dispositivi all'indirizzo del costruttore riportato nella tabella sottostante.

USA	Europa
Kollmorgen™ 201 West Rock Road Radford, VA 24141	KOLLMORGEN Europe GmbH Pempelfurtstr. 1 D-40880 Ratingen

6 Imballaggio

6.1 Imballaggio fornito	27
6.2 Targhetta di omologazione	27
6.3 Schema del codice articolo	28

6.1 Imballaggio fornito

Quando si ordina un servoamplificatore della serie AKD, nell'imballaggio sono compresi i seguenti articoli:

- servoamplificatore AKD
- copia cartacea del *Manuale d'installazione AKD* (solo UE)
- DVD contenente il software di configurazione, WorkBench, e tutta la documentazione relativa al prodotto in formato digitale
- connettori X1, X2, X3, X4 (se necessari), X7 e X8, X35 e X36 (se necessari)
- piastra di messa a terra, con tipo di tensione 07, con tipo di tensione 06 per l'UE soltanto

Informazioni

I connettori SubD e RJ45 non sono compresi nella confezione.






Accessori venduti separatamente

Qualora fossero necessari, gli accessori devono essere ordinati separatamente; consultare il manuale regionale sugli accessori:

- filtri CEM per tensione di alimentazione da rete e 24 V, categorie C2 o C3
- resistenza di recupero esterna
- cavo del motore. I cavi del motore assemblati sono disponibili per tutte le regioni. I clienti dell'UE possono anche ordinare cavi del motore in lunghezze a richiesta e assemblare il cavo con connettori elettrici ordinati separatamente.
- cavo di retroazione. I cavi di retroazione assemblati sono disponibili per tutte le regioni. I clienti dell'UE possono anche ordinare cavi di retroazione in lunghezze a richiesta e assemblare il cavo con connettori elettrici ordinati separatamente
- induttanza per motore, per cavi del motore con lunghezza superiore a 25 m
- connettore della terminazione CAN (solo per servoamplificatori CAN)
- cavo di servizio alla rete
- cavo di alimentazione, cavi di comando, cavi del bus di campo (da tagliare a misura)

6.2 Targhetta di omologazione


La targhetta di omologazione illustrata di seguito viene attaccata al lato del servoamplificatore, le voci dei dati campione sono relative al tipo da 12 A.

KOLLMORGEN		Customer Support: North America: +1 (540) 633-3400 Europe: +49 (0) 203-89790 Italy: +39 (0) 362-894260	
201 W. Rock Road Radford, VA 24141			
Model No:	AKD-B01207-NACN-0000		
			
Serial No:	R-0912-00001	HW Rev:	A
			
MAC Address:	00-00-00-00-00-00		
			
			
			
		Before use, refer to CD for installation and safety information.	
Assembled in USA		Patents Pending	www.kollmorgen.com

	INPUT	OUTPUT
Voltage	480 Vac	0-480 Vac
Frequency	50/60 Hz	0-600 Hz
Phase	3 Ph	3 Ph
FL Current	9.2 Arms	12 Arms
Power @ 480 Vac	7.65 kVA	

6.3 Schema del codice articolo

Il codice articolo è uguale al codice di ordinazione.



Specifici del cliente: Il codice di personalizzazione comprende la versione linguistica di materiale cartaceo per i paesi europei.

Opzioni interfaccia: I modelli con opzione interfaccia CC misura con sia i connettori di EtherCAT (X5 e X6) e CANopen (X12 and X13). Un parametro del software (DRV.TYPE) permette che selezionate che caratteristiche l'azionamento sostiene; non potete usare EtherCAT e CANopen allo stesso tempo. PROFINET è disponibile sono con il modello "Regolatore di posizione" (versione -P).

7 Descrizione e dati tecnici

7.1	La famiglia di servoamplificatori digitali AKD	30
7.2	Temperatura ambiente, ventilazione e posizione di montaggio	32
7.3	Dati meccanici	32
7.4	Ingressi/uscite	33
7.5	Dati elettrici AKD-xzzz06	34
7.6	Dati elettrici AKD-xzzz07	35
7.7	Prestazioni	36
7.8	Coppie di serraggio raccomandate	36
7.9	Fusibili	37
7.10	Sistema di messa a terra	37
7.11	Connettori	38
7.12	Requisiti per cavi e fili	39
7.13	Frenatura dinamica	40
7.14	Comportamento di accensione e spegnimento	43
7.15	Arresto / Arresto di emergenza / Spegnimento di emergenza	50
7.16	Funzione STO (Safe Torque Off)	52
7.17	Protezione dal pericolo di scosse	57

7.1 La famiglia di servoamplificatori digitali AKD

Nome	Tipo di corrente	Descrizione	Alloggiamento	Connettività
AKD-B***	3 a 24 A	Servoamplificatore di base controllato da coppia analogica e comandi di velocità (ingranaggi elettronici).	Larghezza standard	Analog, SynqNet
AKD-P***	3 a 24 A	Servoamplificatore con posizionario, possibilità di comandare movimenti multipli, elaborare I/O, prendere decisioni, aggiungere ritardi di tempo e modificare variabili di processo del servoamplificatore al servoamplificatore di base	Larghezza standard	Analog, CANopen, EtherCAT, PROFINET RT, Ethernet/IP
AKD-M***	3 a 12 A	Motion Controller PDMM/EtherCAT Master fino a un massimo di 8 assi. Comprende tutti e cinque i linguaggi EN 61131, PLC Open e Pipes Network. Questa variante viene denominata AKD PDMM.	Larghezza estesa	EtherCAT
AKD-T***	3 a 24 A	L'amplificatore con testo strutturato è un'espansione dell'amplificatore di base per una programmazione semplificata (tipo basic). Questa variante viene denominata AKD BASIC.	Larghezza standard	Analog, PROFINET RT, Ethernet/IP
AKD-T***-IC	3 a 24 A	AKD BASIC con espansione I/O.	Larghezza estesa	Analog, l'estensione I/O

Caratteristiche standard

- Intervallo tensione alimentazione da 120 V a 480 V $\pm 10\%$
- Svariate dimensioni dell'alloggiamento, in base alle opzioni relative a corrente e hardware.
- Bus di movimento integrato.
- Canale di servizio TCP/IP integrato.
- Supporto per SFD, Resolver, Comcoder, encoder 1Vp-p Sen-Cos, encoder incrementali integrato.
- Supporto per protocolli ENDAT 2.1 e 2.2, BiSS o HIPERFACE integrato.
- Emulazione encoder integrata.
- Supporto per seconda retroazione.
- Funzione STO (Safe Torque Off) secondo EN 61508 SIL2 integrata.
- Si può usare con servomotori sincroni, motori lineari e macchine a induzione.

Sezione di alimentazione

- Alimentazione monofase o trifase, intervallo di tensione da 120 a 480 V $\pm 10\%$, 50 a 400 Hz $\pm 5\%$.
- Collegamento a rete a tensione superiore soltanto tramite trasformatore isolante, => p. 89
- Raddrizzatore a ponte B6, circuito integrale ad avvio dolce.
- Alimentazione monofase possibile con correzione di potenza in uscita.
- Protezione mediante fusibili a cura dell'utente.
- Centro stella a terra vicino al servoamplificatore.
- Intervallo di tensione del circuito DC-link da 170 a 680 Vcc, possibilità di connessione in parallelo.
- Modulo IGBT dello stadio di uscita con misurazione della corrente flottante.
- Circuito di frenatura con distribuzione dinamica della potenza generata tra diversi servoamplificatori sullo stesso circuito DC-link.
- Resistenza di recupero interna per tutti i modelli AKD-xzzz07 da 240/480 Vca (solo i modelli AKD-xzzz06 da 120/240 Vca 3 A e 6 A sono privi di resistenza di recupero interna), su richiesta resistenza di recupero esterna.

Sicurezza integrata

- Le distanze di isolamento/dispersione adeguate e l'isolamento elettrico garantiscono una separazione elettrica sicura, in conformità alla norma EN 61800-5-1, tra i collegamenti d'ingresso dell'alimentazione/del motore e l'elettronica dei segnali.
- Avvio dolce, rilevamento di sovratensioni, protezione contro i cortocircuiti, monitoraggio delle mancanze di fasi.
- Monitoraggio della temperatura del servoamplificatore e del motore.
- Protezione contro i sovraccarichi del motore: meccanismo a scomparsa
- Funzione STO secondo EN 61508 SIL 2, => p. 52.
- Funzioni di sicurezza opzionali per un esercizio in sicurezza degli alberi motore secondo EN 61800-5-2 (in fase di elaborazione).

Tensione di alimentazione ausiliaria 24V DC

- Da un'alimentazione da 24 V $\pm 10\%$ esterna, approvata in termini di sicurezza.

Funzionamento e impostazione dei parametri

- Uso del software di configurazione WorkBench per configurazione tramite TCP/IP.

Controllo totalmente digitale

- Controller di corrente digitale (670 ns)
- Controller di velocità digitale regolabile (62,5 μ s)
- Controller di posizione con opzione software (250 μ s)

Ingressi/uscite

- 1 ingresso analogico programmabile => p. 122
- 1 uscita analogica programmabile => p. 123
- 7 ingressi analogici programmabili => p. 124
- 2 uscite analogici programmabili => p. 127
- 1 ingresso Enable => p. 124
- 1 ingresso STO => p. 52
- Ingressi e uscite digitali aggiuntivi per determinate varianti del dispositivo (ad es. AKD PDMM)

Schede opzionali

Queste opzioni influiscono sulla larghezza del dispositivo.

- IC: I/O digitali aggiuntivi.
- MC: Motion Controller con I/O digitali aggiuntivi. Espande l'AKD a AKD PDMM, un master per sistemi multiassi sincronizzati.

Connettività

- Ingressi/Uscite (=> p. 118)
- Uscita di retroazione dell'encoder (=> p. 116).
- Interfaccia per il servizio (=> p. 145)
- CANopen (=> p. 145), opzionale
- Interfaccia del motion bus (=> p. 150)
 - SynqNet (=> p. 152), opzionale
 - EtherCAT (=> p. 151), opzionale
 - PROFINET RT (=> p. 152), opzionale
 - Ethernet/IP (=> p. 152), opzionale

7.2 Temperatura ambiente, ventilazione e posizione di montaggio

Conservazione	=> p. 24
Trasporto	=> p. 24
Temperatura ambiente durante il funzionamento	da 0 a +40 °C alle condizioni nominali da +40 a +55 °C con correzione di potenza del 4%/°C
Umidità durante il funzionamento	umidità relativa dal 5 all'85%, senza la formazione di condensa, classe 3K3
Altitudine	fino a 1000 metri sul livello del mare senza limitazioni da 1.000 a 2.500 sul livello del mare con correzione di potenza dell'1,5%/100 m
Livello d'inquinamento	livello d'inquinamento 2 secondo EN 60664-1
Vibrazioni	classe 3M1 secondo EN 60721-3-3
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Posizione di montaggio	verticale, => p. 60
Ventilazione	ventilatore incorporato
AVVISO	Il servoamplificatore si spegne (errore F234, => p. 171, il motore non ha coppia) se si verifica una temperatura eccessiva nel quadro elettrico ad armadio. Assicurarsi che vi sia una ventilazione forzata sufficiente all'interno del quadro elettrico ad armadio.

7.3 Dati meccanici

Dati meccanici	Unità	AKD-x00306	AKD-x00606	AKD-x01206	AKD-x02406
Peso, larghezza standard	kg	1,1		2	3,7
Peso, larghezza estesa	kg	1,3		2,2	-
Altezza, senza connettori	mm	168		196.3	237.7
Altezza, con connettori	mm	200		225	280
Larghezza standard anteriore/posteriore	mm	53/59		75.3/78.3	97/100
Larghezza estesa anteriore/posteriore	mm	84/89		90/95	-
Profondità, senza connettori	mm	156		187	228
Profondità, con connettori	mm	185		< 215	<265

Dati meccanici	Unità	AKD-x00307	AKD-x00607	AKD-x01207	AKD-x02407
Peso, larghezza standard	kg		2,7		5,3
Peso, larghezza estesa	kg		2,9		-
Altezza, senza connettori	mm		256		306
Altezza, con connettori	mm		290		340
Larghezza standard anteriore/posteriore	mm		67/70		101.3/105
Larghezza estesa anteriore/posteriore	mm		95/100		-
Profondità, senza connettori	mm		185		228
Profondità, con connettori	mm		<225		<265

7.4 Ingressi/uscite

Interfaccia	Dati elettrici
Ingressi analogici	<ul style="list-style-type: none"> • ± 12 Vdc • Tensione di modalità comune: > 30 dB at 60 Hz • Risoluzione 16 bit e completamente monotonica • Non linearità: < 0,1% del fondo scala • Deriva di offset tipica: 250 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ • Impedenza d'ingresso: > 13 kOhm
Uscita analogica	<ul style="list-style-type: none"> • ± 10 Vdc • max 20mA • Risoluzione 16 bit e completamente monotonica • Non linearità: < 0,1% del fondo scala • Deriva di offset tipica: 250 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ • Protezione da corto circuito su AGND • Impedenza di uscita: 110 Ohm
Ingressi digitali	<ul style="list-style-type: none"> • ON: min. 3.5 Vdc, max. 30 Vdc, min. 2 mA, max. 15 mA • OFF: min. -2 Vdc, max. 2 Vdc, max. 15 mA • Isolamento galvanico per 250 Vdc
Uscite digitali	<ul style="list-style-type: none"> • max. 30 V DC, 100 mA • Resistente al corto circuito • Isolamento galvanico per 250 Vdc
Uscita con contatti relè	<ul style="list-style-type: none"> • max. 30 V DC, 1 A • max. 42 V AC, 1 A • Tempo di commutazione 10ms • Isolamento per 400 V DC contatto/bobina

7.5 Dati elettrici AKD-xzzz06

Dati elettrici	Unità	AKD-x00306	AKD-x00606	AKD-x01206	AKD-x02406
Tensione di alimentazione nominale,	V	3 da 120 V a 240 V $\pm 10\%$ 1 da 120 V a 240 V $\pm 10\%$			3 da 240 V $\pm 10\%$
Frequenza di tensione di alimentazione	Hz	50 Hz a 400 Hz $\pm 5\%$ o DC			
Potenza di ingresso nominale per il funzion S1	kVA	1,2	2,38	3,82	7,6
Corrente nominale in ingresso					
a 1x120 V	A	5,0	9,9	12	N/A
a 1x240 V	A	5,0	9,9	12	N/A
a 3x120 V	A	2,3	4,6	9,2	N/A
a 3x240 V	A	2,3	4,6	9,2	18,3
Frequenza di accensione/spegnimento tollerata	1/h	30			
Picco di corrente max.	A	10	10	10	20
Tensione nominale DC-link (il bus si accende con un ritardo di 3f 1 sec)	V	da 170 a 340			
Corrente continua in uscita ($\pm 3\%$)					
a 120 V	A rms	3	6	12	N/A
a 240 V	A rms	3	6	12	24
Corrente di picco in uscita (per 5 s, $\pm 3\%$)	A rms	9	18	30	48
Potenza continua di uscita					
a 1x120 V	W	312,5	625	1250	N/A
a 1x240 V	W	625	1250	2500	N/A
a 3x120 V	W	312,5	625	1250	N/A
a 3x240 V	W	625	1250	2500	5000
Potenza di picco di uscita (per 1 s)					
a 1x120 V	kVA	0,937	1,875	3,125	N/A
a 1x240 V	kVA	1,875	3,750	6,250	N/A
a 3x120 V	kVA	0,937	1,875	3,125	N/A
a 3x240 V	kVA	1,875	3,750	6,250	10
Dati tecnici per circuito di frenatura	—	=> p. 40			
Induttanza del motore min.					
a 120 V	mH	1,3	0,6	0,5	0,3
a 240 V	mH	2,5	1,3	1	0,6
Induttanza del motore max.	mH	250	125	100	60
Dissipazione termica, senza stadio di uscita	W	max. 20	max. 20	max. 20	max. 25
Dissipazione termica a corrente nominale	W	31	57	137	175
Emissione di interferenze (ventilatore a bassa/alta velocità)	dB(A)	N/A	33/39	37/43	41/56
Alimentazione ausiliaria	V	24 V ($\pm 10\%$, controllare la caduta di tensione)			
- corrente B, P, T senza/con freno motore	A	0.5 / 1.7	0.6 / 1.8	0.7 / 1.9	1.0 / 2.5
- corrente M senza/con freno motore	A	0.8 / 2.0	0.9 / 2.1	1.0 / 2.2	-

7.6 Dati elettrici AKD-xzzz07

Dati elettrici	Unità	AKD-x00307	AKD-x00607	AKD-x01207	AKD-x02407
Tensione di alimentazione nominale	V	3 da 240 V a 480 V $\pm 10\%$			
Frequenza di tensione di alimentazione	Hz	50 Hz a 400 Hz $\pm 5\%$ o DC			
Potenza di ingresso nominale per il funzion S1	kVA	2,24	4,49	7,65	15,2
Corrente nominale in ingresso					
at 3x240 V	A	2,7	5,4	9,2	18,3
a 3x400 V	A	2,7	5,4	9,2	18,3
a 3x480 V	A	2,7	5,4	9,2	18,3
Frequenza di accensione/spegnimento tollerata	1/h	30			
Picco di corrente max.	A	10	10	10	20
Tensione nominale DC-link (il bus si accende con un ritardo di 3f 1 sec)	V=	da 340 a 680			
Corrente continua in uscita ($\pm 3\%$)					
a 240 V	A rms	3	6	12	24
a 400 V	A rms	3	6	12	24
a 480 V	A rms	3	6	12	24
Corrente di picco in uscita (per 5 s, $\pm 3\%$)	A rms	9	18	30	48
Potenza continua di uscita					
a 3x240 V	kVA	0,6	1,25	2,5	5
a 3x400 V	kVA	1	2	4,2	8,3
a 3x480 V	kVA	1,2	2,5	5	10
Potenza di picco di uscita (per 1 s)					
a 3x240 V	kVA	1,8	3,75	6,25	10
a 3x400 V	kVA	3	6,75	10,4	16,7
a 3x480 V	kVA	3,6	7,5	12,5	20
Dati tecnici per circuito di frenatura	—	=> p. 40			
Induttanza del motore min.					
a 240 V	mH	3,2	1,6	1,3	0,6
a 400 V	mH	5,3	2,6	2,1	1
a 480 V	mH	6,3	3,2	2,5	1,2
Induttanza del motore max.	mH	600	300	250	120
Dissipazione termica, senza stadio di uscita	W	max. 20	max. 20	max. 20	max. 25
Dissipazione termica a corrente nominale	W	102	129	153	237
Emissione di interferenze (ventilatore a bassa/alta velocità)	dB(A)	34/43	34/43	44/52	48/58
Alimentazione ausiliaria	V=	24 V ($\pm 10\%$, controllare la caduta di tensione)			
- corrente B, P, T senza/con freno motore	A	1 / 2.5	1 / 2.5	1 / 2.5	2 / 4
- corrente M senza/con freno motore	A	1.3 / 2.8	1.3 / 2.8	1.3 / 2.8	-

7.7 Prestazioni

AKD-xzzz06

Prestazioni	Unità	AKD-x00306	AKD-x00606	AKD-x01206	AKD-x02406
Frequenza di commutazione nello stadio di uscita	kHz	10	10	8	8
Velocità di aumento della tensione dU/dt	kV/μs	2,5			4,3
Larghezza di banda del controller di corrente	kHz	da 2,5 a 4		da 2 a 3	
Larghezza di banda del controller di velocità (scalabile)	Hz	da 0 a 1000		da 0 a 800	da 0 a 600
Larghezza di banda del controller di posizione (scalabile)	Hz	da 1 a 250			

AKD-xzzz07

Prestazioni	Unità	AKD-x 00307	AKD-x00607	AKD-x01207	AKD-x02407
Frequenza di commutazione nello stadio di uscita	kHz	8	8	6	8
Velocità di aumento della tensione dU/dt	kV/μs	7,2			
Larghezza di banda del controller di corrente	kHz	da 2,5 a 4		da 2 a 3	
Larghezza di banda del controller di velocità (scalabile)	Hz	da 0 a 800	da 0 a 600		
Larghezza di banda del controller di posizione (scalabile)	Hz	da 1 a 250			

7.8 Coppie di serraggio raccomandate

Connettore	Coppia di serraggio/Nm		
	AKD-x00306 x00606	AKD-x01206	AKD-x02406 e AKD-xzzz07
X1	da 0,22 a 0,25	da 0,22 a 0,25	da 0,22 a 0,25
X2	da 0,5 a 0,6	da 0,7 a 0,8	da 0,7 a 0,8
X3	da 0,5 a 0,6	da 0,5 a 0,6	da 0,7 a 0,8
X4	-	-	da 0,7 a 0,8
X7, X8, X21, X22, X23, X24, X35, X36	da 0,2 a 0,25	da 0,2 a 0,25	da 0,2 a 0,25
Blocco PE	1,7	1,7	1,7

Vedere "Conformità alle norme UL e cUL" (=> p. 18) per valori in-lb.

7.9 Fusibili

Fusibili UE	Fusibili USA
tipi gRL o gL, 400 V/500 V, ritardo di tempo	Classe J, 600 Vca 200 kA, ritardo di tempo. Il fusibile deve essere incluso negli elenchi UL e CSA, il riconoscimento UL non è sufficiente.

Portafusibili

Combinati con le scatole di fusibili standard, i portafusibili salva dito devono essere conformi alle EN 60529.

Esempi

Bussmann: portafusibili modulari serie CH, dimensioni del fusibile da 0 a 30A, classe J, 3 poli: CH30J3

Ferraz: portafusibili ultrasicuri, dimensioni del fusibile da 0 a 30A, classe J, 3 poli: US3J3I

7.9.1 Fusibili alimentazione esterna

Modello servoamplificatore	Amperaggio max	Esempio classe J Cooper Bussmann	Esempio classe J Ferraz Shawmut
AKD-x00306	10A (ritardo di tempo)	LPJ101/DFJ102	AJT101/HSJ102
AKD-x00606	15A (ritardo di tempo)	LPJ151/DFJ152	AJT151/HSJ152
AKD-x01206	15A (ritardo di tempo)	LPJ151/DFJ152	AJT151/HSJ152
AKD-x02406	30A (ritardo di tempo)	LPJ301/DFJ302	AJT301/HSJ302
AKD-x00307	6A (ritardo di tempo)	LPJ61/DFJ62	AJT61/HSJ62
AKD-x00607	10A (ritardo di tempo)	LPJ101/DFJ102	AJT101/HSJ102
AKD-x01207	15A (ritardo di tempo)	LPJ151/DFJ152	AJT151/HSJ152
AKD-x02407	30A (ritardo di tempo)	LPJ301/DFJ302	AJT301/HSJ302

7.9.2 Fusibili alimentazione esterna 24 V

Modello servoamplificatore	Amperaggio max.	Esempio classe J Cooper Bussmann	Esempio classe J Ferraz Shawmut
tutti AKD	8A (ritardo di tempo)	LPJ81/DFJ82	AJT81/HSJ82

7.9.3 Fusibili resistenza di recupero esterna

Modello servoamplificatore	Amperaggio	UL Regione	CE Regione
AKD-X003 to -X012	10A	Esempio : Cooper Bussmann	Esempio : Siba 110V - 400V: gRL(gS)
AKD-X024	15A	Tipo FWP-xxA14F	400V - 480V: aR

7.10 Sistema di messa a terra

AGND	Terra analogica
DCOM7/8	Linea comune per ingressi digitali dei connettori X7/8
DCOM21.x/22.x	Linea comune per ingressi digitali dei connettori X21/22 (solo con scheda I/O opzionale)
DCOM35/36	Linea comune per ingressi digitali dei connettori X35/36 (solo AKD-M)
GND	Alimentazione a 24 V, ingresso funzione STO, freno di stazionamento
0 V	Terra digitale interna, uscita emulazione encoder, canale di servizio

7.11 Connettori

I dati forniti relativamente a tensione e corrente sono i valori minori consentiti da UL e CE.

Tipi AKD-xzzz06 (alimentazione da rete da 120V a 240V)

Tipo	Connettore	Sezione trasversale max. ¹	Corrente consentita ²	Tensione consentita ³
Segnali di comando X7/X8	Amphenol, ELXP1010S1/1010S2	1,5 mm ² , 16 awg	10 A	250 V
Segnali di comando X21/X22*	Amphenol, ELXP0810S3/0810S2	1,5 mm ² , 16 awg	10 A	250 V
Segnali di comando X23/X24*	Amphenol, ELXP1410S1/1410S2	1,5 mm ² , 16 awg	10 A	250 V
Segnali di comando X35/X36**	Amphenol, ELXP0810S3/0810S2	1,5 mm ² , 16 awg	10 A	250 V
Tensione aus. X1	Phoenix, MC1.5/3-STF-3.81	1,5 mm ² , 16 awg	8 A	160 V
Motore X2 (da 3 a 6 A)	Phoenix, IC 2.5/6-STF-5.08	2,5 mm ² , 14 awg	10 A	300 V
Motore X2 (da 12 a 24A)	Phoenix, PC 5/6-STF-7.62	10 mm ² , 10 awg	30 A	600 V
Potenza X3 (da 3 a 6A)	Phoenix, MVSTBW2.5/7-STF-5.08	2,5 mm ² , 12 awg	10 A	300 V
Potenza X3 (12A)	Phoenix, MSTB2,5HC/8-STF-5,08	2,5 mm ² , 12 awg	16 A	300 V
Power X3 (24A)	Phoenix, PC 5/4-STF-7,62	10 mm ² , 10 awg	30 A	600 V
Power X4 (24A)	Phoenix, PC 5/4-STF-7,62	10 mm ² , 10 awg	30 A	600 V
Retroazione X10	SubD 15 pin HD (femmina)	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V
Porta di servizio X11, X32**	RJ45	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V
Motion Bus X5, X6	RJ45	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V
CAN In/Out X12/13	RJ25	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V
Emulazione encoder X9	SubD 9 pin (maschio)	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V

Tipi AKD-xzzz07 (alimentazione da rete da 240V a 480V)

Tipo	Connettore	Sezione trasversale max. ¹	Corrente consentita ²	Tensione consentita ³
Segnali di comando X7/X8	Amphenol, ELXP1010S1/1010S2	1,5 mm ² , 16 awg	10 A	250 V
Segnali di comando X21/X22*	Amphenol, ELXP0810S3/0810S2	1,5 mm ² , 16 awg	10 A	250 V
Segnali di comando X23/X24*	Amphenol, ELXP1410S1/1410S2	1,5 mm ² , 16 awg	10 A	250 V
Control signals X35/X36**	Amphenol, ELXP0810S3 / 0810S2	1,5 mm ² , 16 awg	10 A	250 V
Tensione aus. X1	Phoenix, MC1.5/3-STF-3.81	1,5 mm ² , 16 awg	8 A	160 V
Motore X2	Phoenix, PC 5/6-STF-7.62	10 mm ² , 10 awg	30 A	600 V
Potenza X3, X4	Phoenix, PC 5/4-STF-7,62	10 mm ² , 10 awg	30 A	600 V
Retroazione X10	SubD 15 pin HD (femmina)	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V
Porta di servizio X11, X32**	RJ45	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V
Motion Bus X5, X6	RJ45	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V
CAN In/Out X12/13	RJ25	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V
Emulazione encoder X9	SubD 9 pin (maschio)	0,5 mm ² , 21 awg	1 A	<100 V

¹collegamento a una sola linea

²collegamento a una sola linea con sezione del conduttore raccomandata (=> p. 39)

³tensione nominale con livello di inquinamento 2

*solo per la varianteAKD solo con scheda I/O opzionale

**solo per la varianteAKD-M

7.12 Requisiti per cavi e fili

7.12.1 Informazioni generali

Le informazioni sulle caratteristiche chimiche, meccaniche ed elettriche dei cavi si possono reperire nel manuale degli accessori o richiedere al nostro servizio di assistenza clienti.

Informazioni	<p>Per poter utilizzare la lunghezza dei cavi massima consentita, usare materiali dei cavi con i seguenti requisiti di capacità (da fase a schermatura):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cavo del motore: inferiore a 150 pF/metro ● cavo del resolver/encoder: inferiore a 120 pF/metro <p>I cavi del motore con lunghezza superiore a 25 m possono richiedere l'impiego di un'induttanza per motore.</p>
---------------------	---

7.12.2 Sezioni trasversali e requisiti dei cavi

La seguente tabella descrive le sezioni trasversali dell'interfaccia e i requisiti dei cavi raccomandati per sistemi monoasse secondo EN 60204. Per sistemi multiasse, rispettare le condizioni di esercizio specifiche del proprio sistema.

Interfaccia	Sezione trasversale	Requisiti dei cavi
Collegamento CA	da AKD-x003 a 6: 1,5 mm ² (16 awg) AKD-x012: 2,5 mm ² (14 awg) AKD-x024: 4 mm ² (12 awg)	600 V, min. 75°C
DC-link, Resistenza di recupero	da AKD-x003 a 6: 1,5 mm ² (16 awg) da AKD-x012 a 24: 2,5 mm ² (14 awg)	1000 V, min. 75°C, schermato per lunghezze >0,20 m
Cavi del motore senza induttanza, max. 25 m	da AKD-x003 a 6: 1,5 mm ² (16 awg) AKD-x012: 2,5 mm ² (14 awg) AKD-x024: 4 mm ² (12 awg)	600 V, min. 75°C, schermato capacità <150 pF/m
Cavi del motore con induttanza, 25 - 50 m	da AKD-x003 a 6: 1,5 mm ² (16 awg) AKD-x012: 2,5 mm ² (14 awg) AKD-x024: 4 mm ² (12 awg)	600 V, min. 75°C, schermato, capacità <150 pF/m
Resolver, max. 100 m	4x2x0,25 mm ² (24 awg)	cavi bipolari, schermati, capacità <120 pF/m
SFD, max. 50 m	1x2x0,25 mm ² (24 awg) 1x2x0,50 mm ² (21 awg)	cavi bipolari, schermati
Encoder, max. 50 m	7x2x0,25 mm ² (24 awg)	cavi bipolari, schermati
ComCoder, max. 25 m	8x2x0,25 mm ² (24 awg)	cavi bipolari, schermati
I/O analogici, max. 30 m	0,25 mm ² (24 awg)	cavi bipolari, schermati
I/O digitali, max. 30 m	0,5 mm ² (21 awg)	linea singola
Freno motore	min. 0,75 mm ² (19 awg)	600 V, min. 75°C, schermato
+24 V/GND, max. 30 m	max. 2,5 mm ² (14 awg)	linea singola

7.13 Frenatura dinamica

La frenatura dinamica è un metodo per rallentare un servosistema dissipando l'energia meccanica azionata dalla forza controlettromotrice del motore. Il dispositivo AKD ha una modalità integrata di frenatura dinamica avanzata (brevetto in corso di registrazione) che funziona completamente in hardware. Quando è attivato, il servoamplificatore interrompe i morsetti del motore in fase con la forza controlettromotrice (asse q) ma continua a far funzionare il circuito di corrente che non produce forza (asse d) a corrente 0. Ciò rende tutta la corrente di frenatura dinamica una corrente di arresto e assicura un rapido arresto della corrente del morsetto del motore.

- Se la corrente non viene limitata, l'energia meccanica viene dissipata nella resistenza del motore.
- Se la corrente viene limitata, l'energia viene ricondotta al condensatore bus del servoamplificatore.
- Il servoamplificatore limita inoltre la corrente massima del morsetto del motore di frenatura dinamica attraverso il parametro DRV.DBILIMIT per assicurare che il servoamplificatore, il motore e il carico non siano sottoposti a correnti/forze eccessive.

Il servoamplificatore utilizza la modalità di frenatura dinamica a seconda delle impostazioni della modalità di disabilitazione (DRV.DISMODE).

7.13.1 Deviatore modulato di frenatura

Quando la quantità di energia di ritorno provoca un aumento sufficiente della tensione del condensatore bus, il servoamplificatore attiva il deviatore di frenatura per scaricare l'energia di ritorno nella resistenza di recupero. La resistenza può essere interna o collegata esternamente al servoamplificatore, a seconda del modello e del cablaggio di quest'ultimo.

Da AKD-x00306 a AKD-x00606

Non dispongono di una resistenza di recupero interna. Si può collegare una resistenza esterna.

Da AKD-x01206 a AKD-x02406 e AKD-xzzz07

Dispongono di una resistenza interna ed è anche possibile collegare una resistenza esterna.

Informazioni

Le resistenze esterne sono descritte nel *Manuale degli accessori dell'AKD*.

7.13.1.1 Descrizione funzionale

Quando la quantità di energia di ritorno provoca un aumento sufficiente della tensione del condensatore bus, il servoamplificatore attiva il deviatore di frenatura per scaricare l'energia di ritorno nella resistenza di recupero.

1. Servoamplificatori singoli, non accoppiati attraverso il circuito DC-link (+DC, -DC)

Quando l'energia riconvogliata dal motore ha una potenza media o di picco che supera il livello preimpostato per la potenza di frenatura nominale, il servoamplificatore genera l'allarme "n521 potenza di recupero superata". Se la potenza aumenta oltre il livello di errore, il circuito di frenatura viene disinserito.

Con il circuito di frenatura disinserito, si controlla la tensione del DC-link del servoamplificatore. Il servoamplificatore riporta un errore di sovratensione se si supera la soglia del bus DC. Lo stadio di potenza del servoamplificatore viene disabilitato e il carico si arresta con il messaggio d'errore "F501 sovratensione bus" (=> p. 171). A causa di questo errore, si apre il contatto di diagnostica (morsetti X8/9-10) (=> p. 128).

2. Diversi servoamplificatori accoppiati tramite il DC-link (+DC, -DC)

Usando il circuito di frenatura integrato, si possono azionare diversi servoamplificatori da un comune DC-link (=> p. 94) senza misure aggiuntive. Il 90% della potenza combinata di tutti i servoamplificatori accoppiati è sempre disponibile per la potenza di picco e continua. La disinserzione in caso di sovratensione si verifica come descritto al punto 1 di cui sopra per il servoamplificatore che presenta la soglia di disinserzione più bassa (derivante dalle tolleranze).

Informazioni

Rispettare il tempo di recupero (alcuni minuti) del circuito di frenatura dinamico dopo il pieno carico con potenza di frenatura di picco.

7.13.1.2 Dati tecnici per AKD-xzzz06

I dati tecnici per i circuiti di frenatura dipendono dal tipo di servoamplificatore e dalla tensione di rete. Tensioni di alimentazione, capacità e tensioni di inserzione sono tutti valori nominali.

Circuito di frenatura			Tensione di alimentazione
Tipo	Dati nominali	Unità	120 V / 240 V
AKD-xzzz06 tutti i tipi	Soglia di inserzione del circuito di frenatura	V	380
	Limite di sovratensione	V	420
	Ciclo di lavoro del frenatura max.	%	15*
Tipo	Dati nominali	Unità	120 V / 240 V
AKD-x00306	Resistenza di recupero esterna	Ohm	33
	Potenza frenatura continua max., resistenza esterna	kW	0.77
	Potenza frenatura di picco, resistenza esterna (1s)	kW	5,4
	Energia accumulabile in condensatori (+/- 20%)	Ws	60 / 20
	Capacità del bus DC	µF	940
AKD-x00606	Resistenza di recupero esterna	Ohm	33
	Potenza frenatura continua max., resistenza esterna	kW	1,5
	Potenza frenatura di picco, resistenza esterna (1s)	kW	5,4
	Energia accumulabile in condensatori (+/- 20%)	Ws	60 / 20
	Capacità del bus DC	µF	940
AKD-x01206	Resistenza di recupero interna	Ohm	15
	Potenza frenatura continua max., resistenza interna	W	100
	Potenza frenatura di picco, resistenza interna (0,5s)	kW	11,7
	Resistenza di recupero esterna	Ohm	33
	Potenza frenatura continua max., resistenza esterna	kW	3
	Potenza frenatura di picco, resistenza esterna (1s)	kW	5,4
	Energia accumulabile in condensatori (+/- 20%)	Ws	160 / 55
	Capacità del bus DC	µF	2460
AKD-x02406	Resistenza di recupero interna	Ohm	8
	Potenza frenatura continua max., resistenza interna	W	200
	Potenza frenatura di picco, resistenza interna (0,5s)	kW	22
	Resistenza di recupero interna	Ohm	15
	Potenza frenatura di picco, resistenza esterna	kW	6
	Potenza frenatura di picco, resistenza esterna (1s)	kW	11.8
	Energia accumulabile in condensatori (+/- 20%)	Ws	180 / 60
	Capacità del bus DC	µF	2720

* dipende dalla potenza della resistenza di recupero collegata

7.13.1.3 Dati tecnici per AKD-xzzz07

Circuito di frenatura			Tensione di alimentazione	
Tipo	Dati nominali	Unità	240 V	400 V / 480 V
AKD-xzzz07 tutti i tipi	Soglia di inserzione del circuito di frenatura	V	380	760
	Limite di sovratensione	V	420	840
	Ciclo di lavoro del frenatura max.	%	15*	
Tipo	Dati nominali	Unità	240 V	400 V / 480 V
AKD-x00307	Resistenza di recupero interna	Ohm	33	
	Potenza continua, resistenza interna	W	80	
	Potenza frenatura continua max., resistenza interna (0,5s)	kW	5,5	22,1
	Resistenza di recupero esterna	Ohm	33	
	Potenza frenatura continua max., resistenza esterna	kW	0,77	1,5
	Potenza frenatura di picco, resistenza esterna (1s)	kW	5,4	21,4
	Energia accumulabile in condensatori (+/- 20%)	Ws	5	35 / 20
	Capacità del bus DC	µF	235	
AKD-x00607	Resistenza di recupero interna	Ohm	33	
	Potenza frenatura continua max., resistenza interna	W	100	
	Potenza frenatura di picco, resistenza interna (0,5s)	kW	5,4	21,4
	Resistenza di recupero esterna	Ohm	33	
	Potenza frenatura continua max., resistenza esterna	kW	1,5	3
	Potenza frenatura di picco, resistenza esterna (1s)	kW	5,4	21,4
	Energia accumulabile in condensatori (+/- 20%)	Ws	5	35 / 20
	Capacità del bus DC	µF	235	
AKD-x01207	Resistenza di recupero interna	Ohm	33	
	Potenza frenatura continua max., resistenza interna	W	100	
	Potenza frenatura di picco, resistenza interna(0,5s)	kW	5,4	21,4
	Resistenza di recupero esterna	Ohm	33	
	Potenza frenatura continua max., resistenza esterna	kW	3	6
	Potenza frenatura di picco, resistenza esterna (1s)	kW	5,4	21,4
	Energia accumulabile in condensatori (+/- 20%)	Ws	10	70 / 40
	Capacità del bus DC	µF	470	
AKD-x02407	Resistenza di recupero interna	Ohm	23	
	Potenza frenatura continua max., resistenza interna	W	200	
	Potenza frenatura di picco, resistenza interna(0,5s)	kW	7,7	30,6
	Resistenza di recupero esterna	Ohm	23	
	Potenza frenatura continua max., resistenza esterna	kW	6	12
	Potenza frenatura di picco, resistenza esterna (1s)	kW	7,7	30,6
	Energia accumulabile in condensatori (+/- 20%)	Ws	15	110 / 60
	Capacità del bus DC	µF	680	

* dipende dalla potenza della resistenza di recupero collegata

7.14 Comportamento di accensione e spegnimento

Questo capitolo descrive il comportamento di accensione e spegnimento dell'AKD.

Comportamento della funzione "freno di stazionamento"

I servoamplificatori con funzione freno di stazionamento abilitata hanno una temporizzazione speciale per accendere e spegnere lo stadio d'uscita (=> p. 97). Gli eventi che rimuovono il segnale DRV.ACTIVE attivano il freno di stazionamento. Come avviene con tutti i circuiti elettrici, si applica la norma generale secondo la quale è possibile che il modulo del freno di stazionamento interno si guasti.

La sicurezza del personale, ad esempio nel caso di carichi appesi (assi verticali), richiede un freno meccanico aggiuntivo che dovrebbe essere azionato in sicurezza, ad esempio da un controllo di sicurezza.

Se la velocità scende al di sotto della soglia *CS.VTHRESH* o se si verifica un timeout nel corso di una procedura di arresto, il freno viene chiuso. Per gli assi verticali impostare il parametro MOTOR.BRAKEIMM su 1, affinché in seguito a errori o disabilitazione dell'hardware il freno funzioni senza ritardi.

Comportamento quando si verifica una condizione di sottotensione

Il comportamento in una condizione di sottotensione dipende dalle impostazioni VBUS.UVMODE.


VBUS.UVMODE	Modalità di sottotensione del bus DC. Consultare la <i>Guida dell'utente dell'AKD</i> per configurare questo parametro.
0	Il servoamplificatore riferisce un errore da sottotensione F502 ogni qual volta si verifica una condizione di sottotensione.
1 (parametro predefinito)	Il servoamplificatore riferirà un avviso n502 se non abilitato. Il servoamplificatore riferisce un errore se è disabilitato quando si verifica la condizione, oppure esegue un tentativo di abilitazione quando si verifica una condizione di sottotensione.

Funzione di sicurezza STO

Con la funzione di sicurezza del personale STO, si può mettere in sicurezza il servoamplificatore in arresto usando la sua elettronica interna in modo tale che persino quando viene alimentato, l'albero motore sia protetto da un riavvio indesiderato. Il capitolo "Funzione STO (Safe Torque Off)" descrive come usare la funzione STO (=> p. 52).

7.14.1 Comportamento di accensione durante il funzionamento standard

Il diagramma illustra la sequenza funzionale corretta per accendere il servoamplificatore.



Si verifica l'errore F602 quando la STO non ha corrente nel momento in cui il comando di abilitazione dell'hardware (HW enable) diventa attivo (\Rightarrow p. 52 per ulteriori informazioni sulla funzione STO).


7.14.2 Comportamento di spegnimento

Informazioni L'alimentazione a 24 V del servoamplificatore deve rimanere costante. L'ingresso Hardware Enable disabilita immediatamente lo stadio di potenza. Si possono usare gli ingressi digitali e i comandi dei bus di campo configurati per eseguire arresti controllati.

7.14.2.1 Comportamento di spegnimento usando il comando DRV.DIS

Il pulsante enable/disable di abilitazione/disabilitazione nel WorkBench impartisce internamente un comando *drv.dis* al servoamplificatore. Consultare la *Guida dell'utente dell'AKD* per configurare gli ingressi e i comandi software. Talvolta questo segnale di abilitazione è detto "Software Enable" (SW-Enable).

DRV.DISMODE	DRV.DISMODE controlla il comportamento del comando <i>drv.dis</i> impartito attraverso WorkBench, terminali o bus di campo. Consultare la <i>Guida dell'utente dell'AKD</i> per configurare questi parametri.
0	Disabilitare immediatamente l'asse se la velocità scende al di sotto della soglia <i>CS.VTHRESH</i> o se si verifica un timeout il freno viene chiuso. Arresto di categoria 0 secondo EN 60204 (=> p. 50).
2	Usare l'arresto controllato per disabilitare il servoamplificatore se la velocità scende al di sotto della soglia <i>CS.VTHRESH</i> o se si verifica un timeout il freno viene chiuso. Arresto di categoria 1 secondo EN 60204 (=> p. 50).




Se la velocità scende al di sotto della soglia *CS.VTHRESH* o se si verifica un timeout nel corso di una procedura di arresto, il freno viene chiuso (=> p. 97).

7.14.2.2 Comportamento di spegnimento usando un ingresso digitale (arresto controllato)

Questo è un arresto di categoria 2 secondo EN 60204(=> p. 50).

Un ingresso digitale può essere configurato per portare un motore a un arresto controllato e poi disabilitare il servoamplificatore ed applicare il freno di stazionamento (se esistente). Consultare la *Guida dell'utente dell'AKD* per informazioni sulla configurazione degli ingressi digitali.




Se la velocità scende al di sotto della soglia $CS.VTHRESH$ o se si verifica un timeout nel corso di una procedura di arresto, il freno viene chiuso (=> p. 97).

7.14.2.3 Comportamento di spegnimento usando l'ingresso HW Enable (abilita hardware)

Questo è un arresto di categoria 0 secondo EN 60204 (=> p. 50).

L'ingresso di abilitazione dell'hardware disabilita immediatamente lo stadio di potenza.



Se la velocità scende al di sotto della soglia $CS.VTHRESH$ o se si verifica un timeout nel corso di una procedura di arresto, il freno viene chiuso (=> p. 97). Per gli assi verticali impostare il parametro MOTOR.BRAKEIMM su 1, affinché in seguito a errori o disabilitazione dell'hardware il freno funzioni senza ritardi.


7.14.2.4 Comportamento di spegnimento in caso di errore

Il comportamento del servoamplificatore dipende sempre dal tipo di errore e dall'impostazione di numerosi parametri diversi (DRV.DISMODE, VBUS.UVFTHRESH, CS.VTHRESH e altri); consultare la *Guida dell'utente dell'AKD* o la guida di WorkBench per ulteriori dettagli). Consultare la sezione *Errori del servoamplificatore, messaggi di avviso e rimedi* nella *Guida dell'utente dell'AKD* con una tabella che descrive il comportamento specifico di ogni errore.

Le seguenti pagine riportano esempi dei possibili comportamenti d'errore.

Comportamento di spegnimento per errori che causano una disabilitazione dello stadio di potenza


Questo è un arresto di categoria 0 secondo EN 60204 (=> p. 50).



Se la velocità scende al di sotto della soglia $CS.VTHRESH$ o se si verifica un timeout nel corso di una procedura di arresto, il freno viene chiuso (=> p. 97). Per gli assi verticali impostare il parametro MOTOR.BRAKEIMM su 1, affinché in seguito a errori o disabilitazione dell'hardware il freno funzioni senza ritardi.

Comportamento di spegnimento per errori che causano una frenatura dinamica


Questo è un arresto di categoria 0 secondo EN 60204 (=> p. 50).



Se la velocità scende al di sotto della soglia *CS.VTHRESH* o se si verifica un timeout nel corso di una procedura di arresto, il freno viene chiuso (=> p. 97).

Comportamento di spegnimento per errori che causano un arresto controllato

Questo è un arresto di categoria 1 secondo EN 60204 (=> p. 50).



Se la velocità scende al di sotto della soglia $CS.VTHRESH$ o se si verifica un timeout nel corso di una procedura di arresto, il freno viene chiuso (=> p. 97).

7.15 Arresto / Arresto di emergenza / Spegnimento di emergenza

Le funzioni di comando Arresto, Arresto di emergenza e Spegnimento di emergenza sono definite nella norma EN 60204. Per indicazioni sugli aspetti legati alla sicurezza di queste funzioni consultare le norme EN 13849 e EN 62061.

Informazioni

Impostare il parametro DRV.DISMODE a 2 per attuare le diverse categorie di arresto. Consultare la Guida dell'utente dell'AKD per configurare questo parametro.

AVVERTENZA

La sicurezza del personale, ad esempio nel caso di carichi appesi (assi verticali), richiede un freno meccanico aggiuntivo che dovrebbe essere azionato in sicurezza, ad esempio da un controllo di sicurezza.

Per gli assi verticali impostare il parametro MOTOR.BRAKEIMM su 1, affinché in seguito a errori o disabilitazione dell'hardware il freno funzioni senza ritardi.

7.15.1 Arresto

La funzione di arresto spegne la macchina durante il funzionamento normale. Le seguenti funzioni di arresto sono definite da EN 60204.

Informazioni

Stabilire la categoria di arresto valutando i rischi della macchina.

Le funzioni di arresto hanno la priorità sulle funzioni di avviamento assegnate. Sono definite le seguenti categorie di arresto:

Categoria di arresto 0

Arresto attraverso una disinserzione immediata dell'alimentazione verso il servoamplificatore (vale a dire arresto incontrollato). Con la funzione di sicurezza STO (=> p. 52), si può mettere in sicurezza il servoamplificatore in arresto (senza coppia) usando la sua elettronica interna (EN 61508 SIL 2).

Categoria di arresto 1

Arresto controllato, in cui l'alimentazione al servoamplificatore viene mantenuta per eseguire l'arresto e viene interrotta soltanto al termine dell'arresto.

Categoria di arresto 2

Arresto controllato, in cui l'alimentazione al servoamplificatore viene mantenuta.

Gli arresti di Categoria 0 e 1 devono essere utilizzabili indipendentemente dalla modalità di funzionamento, e l'arresto di categoria 0 deve avere la priorità. Implementare le funzioni di arresto scollegando i circuiti adeguati e dando la priorità rispetto alle funzioni di accensione assegnate.

Se necessario, collegare dispositivi di protezione e blocchi. Se applicabile, la funzione di arresto deve segnalare il proprio stato alla logica di comando. Il ripristino della funzione di arresto non deve creare una situazione di pericolo.

7.15.2 Arresto di emergenza

La funzione di arresto di emergenza si usa per l'arresto più rapido possibile della macchina in una situazione di pericolo. La funzione di arresto di emergenza è definita da EN 60204. I principi dei sistemi di arresto di emergenza e gli aspetti funzionali sono stabiliti in ISO 13850.

La funzione di arresto di emergenza può essere attivata manualmente da una sola persona, per es. con l'ausilio di un interruttore a pressione con apertura forzata (tasto rosso su sfondo giallo). Deve essere del tutto funzionante e disponibile in qualsiasi momento. L'operatore deve sapere immediatamente come azionare questo meccanismo (senza consultare istruzioni o riferimenti).

Informazioni

Stabilire la categoria di arresto per arresto di emergenza valutando i rischi della macchina.

Oltre ai requisiti per l'arresto, l'arresto di emergenza deve soddisfare i seguenti requisiti:

- l'arresto di emergenza deve avere la priorità rispetto a tutte le altre funzioni e comandi in qualsiasi situazione di funzionamento
- L'alimentazione di eventuali elementi di azionamento che potrebbero causare situazioni di pericolo deve essere interrotta il prima possibile senza provocare altri pericoli (categoria di arresto 0, per es. con STO) oppure essere gestita in modo che il movimento pericoloso venga fermato il prima possibile (categoria di arresto 1).
 - il ripristino non deve provocare un riavvio.

7.15.3 Spegnimento d'emergenza

La funzione di spegnimento di emergenza viene utilizzata per disattivare l'alimentazione elettrica della macchina e impedire rischi derivanti dall'energia elettrica (per es. scosse elettriche). Gli aspetti funzionali dello spegnimento di emergenza sono stabiliti in IEC 60364-5-53.

Lo spegnimento di emergenza viene attivato manualmente da una sola persona, per es. con l'ausilio di un interruttore a pressione con apertura forzata (tasto rosso su sfondo giallo).

Informazioni

I risultati di una valutazione dei rischi della macchina stabiliscono la necessità o meno di uno spegnimento di emergenza.

Lo spegnimento di emergenza si ottiene disattivando l'alimentazione elettrica con apparecchi di commutazione elettromeccanici. Ciò comporta un arresto della categoria 0. Se questa categoria di arresto non è consentita per la macchina in questione, occorre garantire in altro modo lo spegnimento di emergenza (per es. protezione da contatto diretto).

7.16 Funzione STO (Safe Torque Off)

Un ingresso digitale supplementare (STO) sblocca lo stadio d'uscita di potenza dell'amplificatore fino a quando il segnale da 24 V viene applicato a questo ingresso. Se l'ingresso STO va in circuito aperto, il motore non viene più alimentato, l'azionamento perde tutta la coppia e si arresta.

Ingresso STO (X1/3)

- Flottante, la terra di riferimento è GND
- 24 V \pm 10%, 20 mA

Informazioni

Questo ingresso non è compatibile con EN 61131-2.

Utilizzando l'ingresso STO senza contattore di rete è possibile ad esempio impostare un arresto della categoria 0 (\Rightarrow p. 50).

Vantaggi del blocco riavvio STO:

- il DC-link rimane carico poiché la linea di alimentazione da rete rimane attiva
- vengono commutate solo le basse tensioni, per cui non vi è usura per contatto
- si richiede pochissimo cablaggio.

Il concetto di sicurezza STO è certificato. Il livello di sicurezza certificato della funzione "Safe Torque OFF" è SIL 2 con riferimento alla norma EN61508-2 e PL d / CAT 3 con riferimento alla norma EN13849-1.

7.16.1 Caratteristiche relative alla funzione di sicurezza

I parametri caratteristici che descrivono la funzione di sicurezza:

Dispositivo	Modi di funzionamento	EN 13849-1	EN 61508-2	PFH [1/h]	SFF[%]
STO	STO singola scanalatura	PL d, CAT 3	SIL 2	0	20

7.16.2 Uso secondo le istruzioni

Il blocco riavvio STO è destinato esclusivamente a fornire sicurezza per il personale impedendo il riavvio del sistema. Per ottenere questa sicurezza del personale, il cablaggio dei circuiti di sicurezza deve soddisfare i requisiti di sicurezza di EN 60204, EN 12100 ed EN 13849.

7.16.3 Uso vietato

Non usare il blocco riavvio STO se il servoazionamento deve essere disattivato per i seguenti motivi:

- pulizia, manutenzione e operazioni di riparazione, lunghi periodi di inattività. In tali casi, l'intero sistema deve essere scollegato dall'alimentazione e messo in sicurezza (interruttore principale)
- situazioni di spegnimento d'emergenza. In una situazione di spegnimento d'emergenza, il contattore principale è disattivato (dal pulsante del spegnimento d'emergenza).

7.16.4 Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA

I servoamplificatori con un carico sospeso devono avere un blocco meccanico di sicurezza aggiuntivo (ad esempio, mediante un freno di stazionamento del motore). Il servoamplificatore non può trattenere il carico mentre il blocco STO è attivo. Se il carico non è bloccato adeguatamente possono verificarsi lesioni gravi al personale.

ATTENZIONE

Se il blocco riavvio STO viene attivato automaticamente da un sistema di controllo, allora verificare che l'uscita del controllo sia controllata per rilevare eventuali malfunzionamenti. Si può usare il monitoraggio per evitare che un'uscita malfunzionante attivi involontariamente il blocco riavvio STO. Poiché il blocco riavvio è un sistema monocanale, un innesto errato non sarà riconosciuto.

ATTENZIONE

Non è possibile eseguire una frenatura controllata del blocco STO controllato dal servoamplificatore - Enable è disattivo. Se è necessaria la frenatura controllata prima di usare il blocco riavvio, frenare il servoamplificatore e separare l'ingresso STO da +24 V con ritardo di tempo.

ATTENZIONE

Il blocco riavvio STO non implica una separazione elettrica dall'uscita di potenza. Se è necessario accedere ai terminali di potenza del motore, scollegare il servoamplificatore dall'alimentazione di rete tenendo conto del tempo che il circuito intermedio impiega a scaricarsi. Sussiste un pericolo di scossa elettrica e lesioni personali.

AVVISO

Usare la seguente sequenza funzionale quando si usa il blocco riavvio STO:

1. frenare il servoamplificatore in modo controllato (setpoint velocità = 0 V).
2. quando la velocità è = 0 giri/min, disattivare il AKD (Enable = 0 V).
3. se è presente un carico sospeso, bloccare il AKD meccanicamente.
4. attivare il blocco riavvio STO.

7.16.5 Dati tecnici e pin



Pin	Segnale	Descrizione
1	+24	+24 Vcc tensione ausiliaria
2	GND	24V alimentazione GND
3	STO	Abilitazione STO (Safe Torque Off)

7.16.6 Alloggiamento, Cablaggio

Poiché il servoamplificatore soddisfa la norma IP20, selezionare un alloggiamento che consenta un funzionamento sicuro del servoamplificatore. L'alloggiamento deve essere almeno di tipo IP54.

Se si collegano fili che sono esterni all'alloggiamento specificato (IP54), i cavi devono essere collegati saldamente, protetti da danni esterni (a.e., usando una canalina), usando cavi schermati diversi o protetti singolarmente mediante un collegamento a terra. Il cablaggio racchiuso nell'alloggiamento specificato deve essere conforme alla EN 60204-1.

7.16.7 Descrizione funzionale

Quando non è necessario un blocco riavvio STO (Safe Torque Off), allora l'ingresso STO deve essere collegato direttamente a +24 V. Quindi il blocco riavvio viene bypassato ed è inutilizzabile. In caso di impiego del blocco riavvio, l'ingresso STO deve essere collegato all'uscita di un controllo o di un relè di sicurezza che sia almeno conforme alla norma PLd, CAT 3 secondo EN 13849 (schema di collegamento: => p. 55).

Stati possibile del servoamplificatore che si riferiscono al blocco riavvio STO:

STO	ENABLE	Display	Il motore ha coppia	Cat. di sicurezza 3
0 V	0 V	n602	no	sì
0 V	+24 V	F602	no	sì
+24 V	0 V	modalità di funzionamento	no	no
+24 V	+24 V	modalità di funzionamento con "puntino"	sì	no

Quando il blocco riavvio viene impegnato durante il funzionamento separando l'ingresso STO da 24 V, il motore rallenta senza controllo e il servoamplificatore visualizza l'errore F602.



ATTENZIONE

Non è possibile eseguire una frenatura controllata del blocco STO controllato dal servoamplificatore - Enable è disattivo. Se è necessaria la frenatura controllata prima di usare il blocco riavvio, frenare il servoamplificatore e separare l'ingresso STO da +24 V con ritardo di tempo.



ATTENZIONE


STO contro il riavvio accidentale non consente una separazione elettrica dall'uscita di potenza. Se è necessario intervenire sul collegamento o sul cavo del motore, occorre staccare il AKD dalla rete e aspettare che si esaurisca il tempo di scarica del circuito intermedio. Sussiste un pericolo di scossa elettrica e lesioni personali.

Poiché il blocco riavvio è un sistema monocanale, un innesto errato non sarà riconosciuto. Quando si collega l'ingresso STO con un alloggiamento, prestare attenzione al fatto che i cavi impiegati e l'alloggiamento siano conformi a EN 60204-1. Se si collegano cavi all'esterno dell'alloggiamento specificato, i cavi devono essere collegati saldamente e protetti da danni esterni.

7.16.7.1 Schema dei segnali (sequenza)

Lo schema seguente illustra l'impiego del blocco riavvio STO per un arresto in sicurezza e un funzionamento corretto del servoamplificatore.

1. Attivare il blocco riavvio STO (STO = 0 V).
2. Frenare il servoamplificatore in modo controllato (setpoint velocità = 0 V).
3. Quando la velocità è 0 giri/min, disabilitare il servoamplificatore (Enable = 0 V).




AVVERTENZA

I carichi sospesi possono muoversi da soli su motori senza freni, in quanto il motore perde completamente la coppia quando si inserisce il blocco riavvio STO (STO aperto e/o 0 V). Usare motori con un freno di stazionamento integrale.

7.16.7.2 Circuito di controllo (esempio)

L'esempio mostra un circuito di controllo con due aree di lavoro separate collegate a un circuito di arresto di emergenza (circuito di alimentazione da rete: => p. 56). Per ogni area di lavoro, un "arresto in sicurezza" dei servoamplificatori è commutato da uno schermo protettivo. Gli interruttori di sicurezza usati nell'esempio sono fabbricati da Pilz e sono conformi almeno alle norme PLd secondo EN 13849-1 o SIL CL2 secondo EN 62061. Si possono anche usare interruttori di sicurezza di altri produttori.

Informazioni **Controllo delle istruzioni di cablaggio; => p. 53.**



7.16.7.3 Test di funzionamento

ATTENZIONE All'avvio iniziale e dopo ogni interferenza nel cablaggio del servoamplificatore oppure dopo il cambio di uno o diversi componenti del servoamplificatore, controllare il funzionamento del blocco riavvio.

Primo metodo:


1. arrestare il servoamplificatore, con setpoint 0 V, mantenere il servoamplificatore abilitato.
PERICOLO: non accedere nell'area di pericolo!
2. attivare il blocco riavvio STO, ad esempio aprendo lo schermo protettivo (tensione a X1/3 0 V).
3. si apre il contatto di diagnostica, il contattore di rete si sblocca e il servoamplificatore visualizza l'errore F602.

Secondo metodo:

1. arrestare il servoamplificatore, con setpoint 0 V, disabilitare il servoamplificatore.
2. attivare il blocco riavvio STO, ad esempio aprendo lo schermo protettivo (tensione a X1/3 0 V).
3. il servoamplificatore visualizza n602.

7.16.7.4 Circuito di alimentazione da rete (esempio)

Circuito di controllo corrispondente => p. 55.



7.17 Protezione dal pericolo di scosse

7.17.1 Corrente di dispersione

La corrente di dispersione tramite il conduttore PE risulta dalla combinazione delle correnti di dispersione delle apparecchiature e dei cavi. Lo schema di frequenza della corrente di dispersione comprende numerose frequenze, per cui gli interruttori automatici della corrente residua valutano la corrente a 50 Hz. Per questo motivo, la corrente di dispersione non si può misurare usando un multimetro convenzionale. Come regola empirica si può presumere una corrente di dispersione su cavi a bassa capacità a una tensione di rete di 400 V, in base alla frequenza del clock dello stadio di uscita:

$I_{\text{dispersione}} = n \times 20 \text{ mA} + L \times 1 \text{ mA/m}$ alla frequenza del clock di 8 kHz allo stadio di uscita

$I_{\text{dispersione}} = n \times 20 \text{ mA} + L \times 2 \text{ mA/m}$ alla frequenza del clock di 16 kHz allo stadio di uscita

(dove dispersione=corrente di dispersione, n=numero di servoamplificatori, L=lunghezza del cavo del motore)

Ad altri livelli di tensione da rete, la corrente di dispersione varia in base alla tensione.

Esempio: 2 x servoamplificatori + cavo del motore da 25m a una frequenza del clock di 8 kHz:

$2 \times 20 \text{ mA} + 25 \text{ m} \times 1 \text{ mA/m} = 65 \text{ mA}$ corrente di dispersione.

Informazioni

Dato che la corrente di dispersione al PE è superiore a 3,5 mA, secondo EN 61800-5 il collegamento PE deve essere raddoppiato oppure si deve usare un cavo di collegamento con una sezione trasversale > 10 mm². Usare il terminale PE e le viti di collegamento PE per soddisfare questo requisito.

Si possono adottare le seguenti misure per ridurre al minimo le correnti di dispersione:

- ridurre la lunghezza del cavo del motore.
- usare cavi a bassa capacità (=> p. 39).

7.17.2 Dispositivo di protezione della corrente residua (RCD)

In conformità con EN 60364-4-41, norme per l'installazione, e EN 60204, norma relativa alle attrezzature elettriche di macchinari, si possono usare dispositivi di protezione (RCD) purché siano soddisfatte le normative. L'AKD è un sistema trifase con un ponte B6. Pertanto, usare RCD sensibili a tutte le correnti per rilevare qualsiasi corrente CC errata. Consultare il capitolo precedente per la regola empirica per la determinazione della corrente di dispersione.

Correnti residue nominali negli RCD:

da 10 a 30 mA	Protezione da "contatto indiretto" (protezione personale ignifuga) per apparecchiature fisse e mobili, e da "contatto diretto".
da 50 a 300 mA	Protezione da "contatto diretto" (protezione personale ignifuga) per apparecchiature fisse e mobili

Informazioni

Raccomandazione: per proteggere dal contatto diretto (con cavi del motore più corti di 5 m) Kollmorgen™ raccomanda che ogni servoazionamento sia protetto singolarmente usando un RCD da 30 mA che sia sensibile a tutte le correnti.

Se si usa un RCD selettivo, il processo di valutazione più intelligente eviterà lo scatto intempestivo dell'RCD.

7.17.3 Trasformatori isolanti

Quando la protezione da contatti indiretti è assolutamente essenziale nonostante una corrente di dispersione superiore, o quando si ricerca una forma alternativa di protezione contro il pericolo di scosse, l'AKD può anche funzionare tramite un trasformatore isolante (collegamento schematico => p. 88).

Si può usare un controllo di dispersione a terra per controllare i cortocircuiti.

Informazioni

Mantenere la minore lunghezza possibile dei cavi tra il trasformatore e il servoamplificatore.

8 Installazione meccanica

8.1 Istruzioni di sicurezza	59
8.2 Guida all'installazione meccanica	59
8.3 Illustrazioni tecniche, larghezza standard	60
8.4 Illustrazioni tecniche, larghezza estesa	64

8.1 Istruzioni di sicurezza

⚠ ATTENZIONE	Vi è pericolo di scosse elettriche dovute al livello CEM elevato che potrebbe causare lesioni qualora il servoamplificatore (o il motore) non fosse messo adeguatamente a terra per la CEM. Non usare piastre di fissaggio verniciate (ossia conduttive).
AVVISO	Proteggere il servoamplificatore da sollecitazioni non consentite. In particolare, non permettere che venga piegato alcun componente o che venga modificata alcuna distanza d'isolamento durante il trasporto e la movimentazione. Evitare il contatto con componenti elettrici e contatti.
AVVISO	In caso di surriscaldamento il servoamplificatore si spegne da solo. Assicurarsi che vi sia un flusso di aria fresca filtrata adeguato sul fondo del quadro elettrico ad armadio o utilizzare uno scambiatore di calore ("Temperatura ambiente, ventilazione e posizione di montaggio" => p. 32)).
AVVISO	Non montare dispositivi che producono campi magnetici direttamente vicino al servoamplificatore. Campi magnetici forti possono influenzare direttamente i componenti interni. Installare dispositivo che producono campi magnetici a distanza dal servoamplificatore e/o schermare i campi magnetici.

8.2 Guida all'installazione meccanica

Per installare l'AKD sono necessari i seguenti attrezzi (come dotazione minima); la vostra installazione specifica potrebbe richiedere attrezzi aggiuntivi:

- viti a esagono incassato M4 (EN 4762)
- chiave a brugola con manico a T da 3 mm
- 2 cacciaviti per viti a testa scanalata a croce
- cacciavite scanalato piccolo

Le dimensioni e le posizioni del foro di montaggio dipendono dalla variante dal servoamplificatore:

Nome	Descrizione	Larghezza
AKD-B, -P, -T	AKD senza carta di opzione	Standard, => p. 60
AKD-T-IC, -M-MC	AKD con una carta di opzione incorporata (I/O, MC)	Estesa, => p. 64



Installare l'unità servoamplificatore nel modo seguente:

1. Preparazione del sito.
Montare il servoamplificatore in un quadro elettrico ad armadio chiuso (=> p. 32). Il sito deve essere privo di materiali conduttivi o corrosivi. Per la posizione di montaggio nell'armadio => p. 60ff, rispettivamente => p. 64ff.
2. Controllo della ventilazione.
Controllare che la ventilazione del servoamplificatore non sia ostacolata e che la temperatura ambiente rientri nei limiti consentiti, => p. 32. Mantenere lo spazio libero richiesto sopra e sotto il servoamplificatore, => p. 60ff, rispettivamente => p. 64ff.
3. Controllo del sistema di raffreddamento.
Se si usano sistemi di raffreddamento per il quadro elettrico ad armadio, posizionare il sistema di raffreddamento in modo tale che l'acqua di condensa non possa cadere sul servoamplificatore o sui dispositivi periferici.
4. Montaggio del servoamplificatore.
Assemblare il servoamplificatore e l'alimentazione l'uno accanto all'altro sulla piastra di montaggio conduttiva messa a terra in armadio.
5. Messa a terra del servoamplificatore.
Per una schermatura e una messa a terra conforme alle normative relative all'EMC, => p. 84. Mettere a terra la piastra di fissaggio, l'alloggiamento del motore e CNC-GND del sistema di controllo.

8.3 Illustrazioni tecniche, larghezza standard



8.3.1 Quadro elettrico ad armadio AKD-xzzz06, larghezza standard

Materiali: viti a esagono incassato M4 secondo EN 4762, chiave a brugola con manico a T da 3 mm




8.3.2 Quadro elettrico ad armadio AKD-xzzz07, larghezza standard


Materiali: viti a esagono incassato M4 secondo EN 4762, chiave a brugola con manico a T da 3 mm




8.3.3 Dimensioni AKD-xzzz06, larghezza standard





Modelli B-,P-,T- 110 - 230V	A	A1	B	B1	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
AKD Standard 3A, 6A	156	185	168	200	59	57	155
AKD Standard 12A	187	215	196.3	225	78.3	75.3	181
AKD Standard 24A	228	265	247	280	100	97	217



8.3.4 Dimensioni AKD-zzzz07, larghezza standard





Modelli B-,P-,T- 480V	A	A1	B	B1	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
AKD Standard 3A, 6A, 12A	185	221	256	290	70	67	231
AKD Standard 24A	228	264	306	340	105	101.3	276



8.4 Illustrazioni tecniche, larghezza estesa



8.4.1 Quadro elettrico ad armadio, esempio con AKD-M00306

Materiali: viti a esagono incassato M4 secondo EN 4762, chiave a brugola con manico a T da 3 mm




8.4.2 Quadro elettrico ad armadio, esempio con AKD-M00307

Materiali: viti a esagono incassato M4 secondo EN 4762, chiave a brugola con manico a T da 3 mm





8.4.3 Dimensioni AKD-xzzz06, larghezza estesa





Larghezza estesa	A	A1	B	B1	C	D	E
110 - 230V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
AKD 3A, 6A	156	185	168	200	89	84	155
AKD 12A	187	215	196.3	225	95	90	181

AKD larghezza estesa
110 - 230V, 3 - 6A

AKD larghezza estesa
110 - 230V, 12A



8.4.4 Dimensioni AKD-xzzz07, larghezza estesa



9 Installazione elettrica

9.1 Istruzioni di sicurezza	69
9.2 Guida all'installazione elettrica	70
9.3 Cablaggio	71
9.4 Componenti di un servosistema	72
9.5 Collegamento AKD-B, AKD-P, AKD-T	74
9.6 Collegamento AKD-M	79
9.7 Riduzione delle interferenze EMI	84
9.8 Collegamento all'alimentazione elettrica	88
9.9 Resistenza di recupero esterna (X3)	93
9.10 DC-link (X3)	94
9.11 Collegamento al motore	95
9.12 Collegamento di retroazione	98
9.13 Ingranaggi elettronici, Funzionamento master-slave	110
9.14 Collegamento I/O	118
9.15 Display LED	136
9.16 Selettori rotativi (S1, S2, RS1)	137
9.17 Tasti (B1, B2, B3)	138
9.18 Scheda di memoria SD	139
9.19 Interfaccia per il servizio (X11, X32)	141
9.20 Interfaccia CANbus (X12/X13)	145
9.21 Interfaccia del motion bus (X5/X6/X11)	150

9.1 Istruzioni di sicurezza

PERICOLO

Non staccare mai i collegamenti elettrici dal servoamplificatore quando quest'ultimo è sotto tensione. Sussiste un pericolo di formazione di arco elettrico che può provocare danni ai contatti e lesioni personali gravi. Dopo aver scollegato il servoamplificatore dall'alimentazione principale, attendere almeno sette minuti prima di toccare le sezioni potenzialmente sotto tensione dell'attrezzatura, come i contatti, o prima di staccare qualsiasi collegamento.

I condensatori possono ancora presentare tensioni pericolose fino a sette minuti dopo la disinserzione delle tensioni di alimentazione.

Per essere sicuri, misurare la tensione del DC-link ed attendere fino a quando la tensione scende al di sotto di 40 V.

I collegamenti di comando e di alimentazione possono ancora essere sotto tensione anche se il motore non gira.

AVVISO

Una tensione di rete non corretta, un motore inadeguato o un cablaggio non adatto possono danneggiare il servoamplificatore. Controllare la combinazione di servoamplificatore e motore. Confrontare la tensione e la corrente nominali delle unità. Eseguire il cablaggio in conformità allo schema di collegamento: => p. 76

Assicurarsi di non superare di oltre il 10% la tensione nominale massima consentita sui morsetti L1, L2, L3 o +DC, -DC anche nelle circostanze più sfavorevoli (vedere la norma EN 60204-1).

AVVISO

Un fusibile esterno eccessivamente elevato può danneggiare cavi e dispositivi. I fusibili dell'ingresso di alimentazione AC e dell'alimentazione da 24 V devono essere installati dall'utente, per i valori => p. 37.

Suggerimenti per l'impiego di interruttori automatici della corrente residua (RCD) => p. 57.

AVVISO

Lo stato del servoamplificatore deve essere controllato dal PLC per poter acquisire situazioni critiche. Collegare in serie il contatto FAULT nel circuito di arresto di emergenza dell'impianto. Il circuito di arresto di sicurezza deve azionare il contattore di alimentazione.

Informazioni

È consentito usare il software di configurazione per modificare le impostazioni del servoamplificatore. Qualsiasi altra modifica può invalidare la garanzia.

9.2 Guida all'installazione elettrica

Installare l'impianto elettrico del servoamplificatore nel modo seguente:

1. Scegliere i cavi in conformità alla norma EN 60204 => p. 39.
2. Installare la schermatura e mettere a terra il servoamplificatore.
3. Per una schermatura e una messa a terra conformi alle normative relative all'EMC, => p. 84, "Riduzione delle interferenze EMI" (=> p. 84) e "Schema di collegamento, da AKDx00306 a x00606" (=> p. 76) e seguenti. Mettere a terra la piastra di fissaggio, l'alloggiamento del motore e il CNC-GND del sistema di controllo.
4. Collegare il servoamplificatore e i connettori. Rispettare le "Raccomandazioni per la riduzione delle interferenze EMI": => p. 84
 - Collegare in serie il contatto FAULT nel circuito di arresto di emergenza dell'impianto.
 - Collegare gli ingressi e le uscite di comando digitali.
 - Collegare fino a AGND (anche se si usano bus di campo).
 - Collegare la fonte dell'ingresso analogico, se necessario.
 - Collegare il dispositivo di retroazione.
 - Collegare l'opzione hardware.
 - Collegare il cavo del motore.
 - Collegare la schermatura a entrambe le estremità. Usare un'induttanza del motore se il cavo ha una lunghezza superiore a 25m.
 - Collegare il freno di stazionamento del motore e la schermatura a entrambe le estremità.
 - Se necessario, collegare la resistenza a recupero esterna (con i fusibili).
 - Collegare l'alimentazione ausiliaria (per i valori di tensione massimi consentiti consultare i dati elettrici (=> p. 34 o => p. 35).
 - Collegare il filtro all'alimentazione di rete (linee schermate tra il filtro e il servoamplificatore).
 - Collegare l'alimentazione elettrica principale. Controllare la tensione massima consentita (=> p. 34 o => p. 35). Controllare l'impiego corretto degli interruttori automatici della corrente residua (FI); => p. 57.
 - Collegare il PC (=> p. 141) per impostare il servoamplificatore.
4. Controllare il cablaggio in base agli schemi di collegamento.

9.3 Cablaggio

La procedura d'installazione è descritta come esempio. Può essere appropriata o necessaria una procedura diversa, a seconda dell'applicazione delle apparecchiature. Su richiesta, Kollmorgen™ offre corsi di addestramento su questa procedura.



PERICOLO

Sussiste un pericolo di formazione di arco elettrico che può provocare lesioni personali gravi. Installare e collegare l'attrezzatura solo quando non è sotto tensione, vale a dire quando né l'alimentazione elettrica, né la tensione ausiliaria da 24 V o le tensioni di alimentazione di qualsiasi altro apparecchio collegato sono inserite.

Assicurarsi che il quadro elettrico ad armadio sia scollegato in modo sicuro (con un lucchetto, cartelli di avvertenza, ecc.). Le singole tensioni vengono inserite per la prima volta durante la configurazione.



ATTENZIONE

Solo elettricisti qualificati possono installare il servoamplificatore.

Usare i cavi verdi con una o più strisce gialle solo per la terra protettiva (PE).

Informazioni

Il simbolo di terra, che si trova in tutti gli schemi di collegamento, indica che occorre realizzare un collegamento a conduzione elettrica della superficie più ampia possibile tra l'unità indicata e la piastra di montaggio nel quadro elettrico ad armadio. Questo collegamento è destinato alla messa a terra efficace delle interferenze HF e non deve essere confuso con il simbolo PE (PE = terra protettiva, misura di sicurezza secondo EN 60204).

Informazioni

Utilizzare gli schemi di collegamento seguenti:

Descrizione (tutti i collegamenti):

- AKD-B/P/T

=> p. 76

- AKD-M

=> p. 81

Schermatura:

=> p. 85

Potenza di rete:

=> p. 91

Motore:

=> p. 95

Retroazione:

=> p. 98

Ingranaggi elettronici:

=> p. 98

Emulazione dell'encoder:

=> p. 110

Ingressi e uscite digitali e analogici:

=> p. 112

Interfaccia di servizio:

=> p. 141

Interfaccia CANbus:

=> p. 145


Interfaccia del bus di movimento:

=> p. 150

9.4 Componenti di un servosistema

Con AKD-xzzz06


Informazioni I cavi in grassetto sono schermati. La messa a terra elettrica è tracciata con linee punto-linea. I dispositivi opzionali sono collegati con linee tratteggiate al servoamplificatore. Gli accessori richiesti sono descritti nel manuale relativo.



Con AKD-zzzz07


Informazioni

I cavi in grassetto sono schermati. La messa a terra elettrica è tracciata con linee punto-linea. I dispositivi opzionali sono collegati con linee tratteggiate al servoamplificatore. Gli accessori richiesti sono descritti nel manuale relativo.




9.5 Collegamento AKD-B, AKD-P, AKD-T

9.5.1 Assegnazioni dei connettori, da AKDx00306 a x00606




L'opzione I/O è disponibile per amplificatore AKD-T.

9.5.2 Assegnazioni dei connettori, AKD-x01206




L'opzione I/O è disponibile per amplificatore AKD-T.

9.5.3 Assegnazioni dei connettori, AKD-x02406 e AKD-zzzz07




L'opzione I/O è disponibile per amplificatore AKD-T.

9.5.4 Schema di collegamento, da AKDx00306 a x00606




L'opzione I/O è disponibile per amplificatore AKD-T.

9.5.5 Schema di collegamento, AKD-x01206



L'opzione I/O è disponibile per amplificatore AKD-T.


9.5.6 Schema di collegamento, AKD-x02406 e AKD-xzzz07




L'opzione I/O è disponibile per amplificatore AKD-T.

9.6 Collegamento AKD-M


9.6.1 Assegnazioni dei connettori, da AKD-M00306 aAKD-M00606




9.6.2 Assegnazioni dei connettori, AKD-M01206




9.6.3 Assegnazioni dei connettori, AKD-M00307, AKD-M00607, AKD-M01207




9.6.4 Schema di collegamento, da AKD-M00306 a AKD-M00606



9.6.5 Schema di collegamento, AKD-M01206



9.6.6 Schema di collegamento, AKD-M00307, AKD-M00607, AKD-M01207



9.7 Riduzione delle interferenze EMI

9.7.1 Raccomandazioni per la riduzione delle interferenze EMI


Le seguenti indicazioni vi aiuteranno a ridurre i problemi di interferenze elettriche nell'applicazione.

- Controllare che i collegamenti tra i componenti dell'armadio siano stati eseguiti correttamente.
Collegare il pannello posteriore e la porta dell'armadio al corpo dell'armadio usando diverse trecce conduttive. Non eseguire mai i collegamenti a terra su cerniere o bulloni di fissaggio. Predisporre un collegamento elettrico attraverso tutta la superficie posteriore del pannello del servoamplificatore. Sono preferibili pannelli elettroconduttivi, ad esempio di alluminio o acciaio zincato. In caso di pannelli di metallo verniciati o rivestiti in modo diverso, rimuovere il rivestimento dietro il servoamplificatore.
- Verificare che il collegamento a massa sia eseguito in modo corretto.
Collegare l'armadio a una messa a terra. I cavi di terra devono avere lo stesso diametro o una misura inferiore di quelli dell'alimentazione principale.
- Usare i cavi Kollmorgen™.
L'esperienza ha dimostrato che i clienti che usano cavi di alimentazione e di retroazione Kollmorgen™ hanno meno problemi dei clienti che realizzano i propri cavi.
Installare i cavi di alimentazione e comando separatamente, Kollmorgen™ richiede una distanza di almeno 200 mm per migliorare l'immunità alle interferenze.
Se si usa un cavo del motore che comprende fili per il controllo del freno, questi devono essere schermati a parte.
- Mettere a terra la schermatura a entrambe le estremità.
Mettere a terra tutte le schermature di ampia superficie (impedenza ridotta), con alloggiamenti dei connettori metallici o fascette di collegamento schermate laddove possibile. Per i cavi che entrano in un armadio, collegare le schermature al cavo a 360°. Non collegare una spiralina sola. Per maggiori informazioni sui concetti di schermatura => p. 85.
- In caso di filtro dell'alimentazione di rete, mantenere separati i cavi che entrano ed escono dal filtro (filtro di alimentazione della linea).
Posizionare il filtro il più vicino possibile al punto in cui l'alimentazione entra nell'armadio. Se è inevitabile che i fili di alimentazione in ingresso e del motore si incrocino, farli incrociare a 90°.
- Le linee di retroazione non possono essere prolungate, poiché in questo modo si interromperebbe la schermatura e l'elaborazione dei segnali potrebbe risultare disturbata. Installare solo cavi di retroazione con una sezione trasversale adeguata, secondo EN 60204 (=> p. 39) e usare i cavi richiesti per ottenere la massima lunghezza.
- Congiungere i cavi in modo adeguato.
Se è necessario dividere i cavi, usare connettori con backshell metallici. Verificare che entrambe le parti del backshell inglobino a 360° le schermature. Nessuna parte del cablaggio deve rimanere senza schermatura. Non dividere mai un cavo in una morsettiera.
- Usare ingressi differenziali per segnali analogici.
La sensibilità alle interferenze dei segnali analogici viene ampiamente ridotta usando ingressi differenziali. Usare cavi twistati, linee di segnale schermate, schermature di collegamento su entrambe le estremità.
- Le linee tra servoamplificatori e filtri e resistenza a recupero esterna devono essere schermate.
Installare solo cavi di alimentazione con una sezione trasversale adeguata, secondo EN 60204 (=> p. 39) e usare i cavi richiesti per ottenere la massima lunghezza.

9.7.2 Schermatura con una barra collettice di schermatura esterna

Il filtraggio CEM deve essere eseguito esternamente dall'utente, se è necessario usare cavi schermati. Ad esempio, Kollmorgen™ consiglia un collegamento schermato a centro stella con un una barra collettice.

9.7.2.1 Concetto di schermatura





9.7.2.2 Barra colletttrice di schermatura esterna



Le schermature dei cavi di potenza (linea in ingresso, cavo del motore, resistenza di recupero esterna) possono essere installate mediante una barra colletttrice aggiuntiva tramite morsetti schermati. Kollmorgen™ raccomanda di usare morsetti schermati Weidmüller KLBÜ.

Di seguito viene descritta una situazione in cui si può installare una barra colletttrice per i morsetti schermati di cui sopra.



1. Tagliare una barra colletttrice alla lunghezza desiderata da un rotaia di ottone (sezione trasversale 10 x 3 mm) e praticare fori come indicato. Tutti i morsetti schermati richiesti devono inserirsi nei fori praticati.



ATTENZIONE

Sussiste un pericolo di lesioni dalla forza di spinta della molla elicoidale. Usare tenaglie.

2. Stringere insieme la molla elicoidale e la piastra di supporto e spingerle nella barra colletttrice attraverso l'apertura nel supporto.
3. Montare la barra colletttrice con i morsetti schermati inseriti nella piastra di montaggio. Usare boccole o viti distanziatrici in metallo con dadi e accessori per mantenere una distanza di 50 mm. Mettere a terra la barra colletttrice usando un solo conduttore con una sezione trasversale di almeno 2,5 mm².
4. Rimuovere la schermatura esterna del cavo per una lunghezza di circa 30 mm, avendo cura di non danneggiare la schermatura intrecciata. Premere il morsetto schermato e installare il cavo tramite la barra colletttrice.



AVVISO

Verificare che vi sia un contatto corretto tra il morsetto schermato e la schermatura intrecciata.


9.7.3 Collegamento della schermatura al servoamplificatore

Si può collegare la schermatura del cavo direttamente al servoamplificatore usando piastre per messa a terra, morsetti di collegamento schermati e un connettore del motore con piastra antitensione e di terra.

9.7.3.1 Piastre di messa a terra

Montare le piastre di messa a terra sul servoamplificatore come illustrato nelle foto seguenti.

Modelli da AKD-x0306 a x1206:
piastra di messa a terra a L
(in Europa soltanto)



Modelli AKD-x02406 e zzz07:
piastra di messa a terra piatta



9.7.3.2 Morsetti di collegamento schermati




Usare morsetti di collegamento schermati (vedere il manuale degli accessori). Questi si agganciano nella piastra di messa a terra e garantiscono un contatto eccellente tra la schermatura e la piastra di messa a terra.

Kollmorgen™ raccomanda di usare morsetti schermati Phoenix Contact SK14 da 6-13 mm.

9.7.3.3 Connettore del motore X2 con collegamento schermato

Collegamento alternativo al collegamento della potenza del motore con connettore antitensione.



Rimuovere la schermatura esterna del cavo per una lunghezza di circa 120 mm, avendo cura di non danneggiare la schermatura intrecciata. Premere la schermatura intrecciata (1) all'indietro sul cavo e fissarla con un manicotto di gomma (2) o termoretraibile.

Accorciare tutti i cavi, tranne quello della terra protettiva (PE) (verde/giallo), di circa 20 mm in modo che il cavo PE risulti il più lungo. Spelare tutti i cavi e inserire boccole d'estremità.

Fissare la schermatura intrecciata del cavo al riparo con una fascetta per cavi (3) e usare una seconda fascetta (4) per fissare il cavo sul manicotto di gomma.

Collegare al cavo il connettore come mostrato nello schema dei collegamenti. Inserire il connettore nella presa nella parte anteriore dell'AKD.


Avvitare il connettore in posizione. In questo modo si garantisce un contatto conduttivo su un'area ampia tra la schermatura intrecciata e il pannello anteriore.

9.8 Collegamento all'alimentazione elettrica

9.8.1 Collegamento a svariate reti di alimentazione AKD-xzzz06 (da 120V a 240V)

Questa pagina illustra tutte le possibili varianti di collegamento per le diverse reti di alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZA Sussiste il pericolo di scosse elettriche con lesioni personali gravi se il servoamplificatore non è messo a terra in modo adeguato. Un trasformatore isolante è sempre necessario per reti da 400-480V per ottenere una tensione massima di 240 V +10%.




9.8.2 Collegamento a svariate reti di alimentazione AKD-xzzz07 (da 240V a 480V)

Questa pagina illustra tutte le possibili varianti di collegamento per le diverse reti di alimentazione elettrica.




AVVERTENZA Sussiste il pericolo di scosse elettriche con lesioni personali gravi se il servoamplificatore non è messo a terra in modo adeguato. Un trasformatore isolante è sempre necessario per reti da 120V per ottenere una tensione minima di 240 V +10%.



9.8.3 Alimentazione ausiliaria da 24 V (X1)

Il seguente schema descrive un'alimentazione elettrica da 24Vcc esterna, con isolamento elettrico, ad esempio attraverso un trasformatore isolante. La corrente nominale richiesta dipende dall'uso del freno motore e della scheda opzionale=> p. 34 o => p. 35).





Pin	Segnale	Descrizione
1	+24	+24 Vcc tensione ausiliaria
2	GND	24V alimentazione GND
3	STO	Abilitazione STO (Safe Torque Off)


9.8.4 Collegamento ad alimentazione di rete (X3, X4)

9.8.4.1 Collegamento trifase (tutti i tipi di AKD)

- Direttamente alla rete di alimentazione trifase, per reti di alimentazione => p. 88
- Filtraggio con AKD-xzzz06 a cura dell'utente.
- Fusibili (ad es. mediante fusibili in aria) a cura dell'utente, => p. 37



Da AKD-x00306 a AKD-x00606 (X3)		
Pin	Segnale	Descrizione
4	L1	Linea 1
5	L2	Linea 2
6	L3	Linea 3
7	PE	Terra protettiva






AKD-x01206 (X3)		
Pin	Segnale	Descrizione
5	L1	Linea 1
6	L2	Linea 2
7	L3	Linea 3
8	PE	Terra protettiva



AKD-x02406 e AKD-xzzz07 (X4)		
Pin	Segnale	Descrizione
1	L1	Linea 1
2	L2	Linea 2
3	L3	Linea 3
4	PE	Terra protettiva

9.8.4.2 Collegamento monofase (solo AKD-xzzz06)

- Direttamente alla rete di alimentazione monofase o bifase (da => p. 88)
- Reti di alimentazione, => p. 88
- Lasciare il circuito L3 aperto
- Filtraggio a cura dell'utente.
- Fusibili (ad es. mediante fusibili in aria) a cura dell'utente => p. 37





Da AKD-x00306 a AKD-x00606 (X3)		
Pin	Segnale	Descrizione
4	L1	Linea 1
5	L2 (N)	Linea 2 / Neutro
7	PE	Terra protettiva

AKD-x01206 (X3)		
Pin	Segnale	Descrizione
5	L1	Linea 1
6	L2 (N)	Linea 2 / Neutro
8	PE	Terra protettiva

9.9 Resistenza di recupero esterna (X3)

Per i dati tecnici sul circuito di frenatura vedere "Frenatura dinamica" (=> p. 40). Fusibili (ad es. mediante fusibili in aria) a cura dell'utente, => p. 37



AKD-x00306 a AKD-x00606 (X3)		
Pin	Segnale	Descrizione
1	-RB	Resistenza di recupero esterna negativo
3	+RB	Resistenza di recupero esterna positivo



AKD-x01206 (X3)		
Pin	Segnale	Descrizione
1	-Rbint	Resistenza di recupero esterna positivo
2	-RB	Resistenza di recupero esterna negativo
4	+RB	Resistenza di recupero esterna positivo

AKD-x02406 e AKD-xzzz07 (X3)		
Pin	Segnale	Descrizione
2	-RB	Resistenza di recupero esterna negativo
4	+RB	Resistenza di recupero esterna positivo

9.10 DC-link (X3)

Il DC-link può essere collegato in parallelo, nel qual caso la potenza di frenatura è divisa tra tutti i servoamplificatori collegati allo stesso circuito DC-link. Ogni servoamplificatore dispone del proprio collegamento di potenza alla tensione di rete, anche se si usa il DC-link.

AVVISO Se la tensione del DC-link è diversa, il AKD può anche venire distrutto. Si possono collegare solo AKD con alimentazione di rete dalla stessa rete (tensione e fase di alimentazione da rete uguale) del DC-link. Usare cavi unipolari non schermati (sezione trasversale, => p. 39) con una lunghezza massima di 200 mm. Per lunghezze maggiori usare cavi schermati.



Da AKD-x00306 a AKD-x00606 (X3)

Pin	Segnale	Descrizione
2	-DC	DC-Link negativo
3	+DC (+RB)	DC-Link positivo

AKD-x01206 (X3)

Pin	Segnale	Descrizione
3	-DC	DC-Link negativo
4	+DC (+RB)	DC-Link positivo

AKD-x02406 e AKD-xzzz07 (X3)

Pin	Segnale	Descrizione
3	-DC	DC-Link negativo
4	+DC (+RB)	DC-Link positivo

9.11 Collegamento al motore


Insieme al cavo di alimentazione del motore e all'avvolgimento del motore, l'uscita di potenza del servoazionamento forma un circuito oscillante. Caratteristiche quali capacità del cavo, lunghezza del cavo, induttanza del motore e frequenza (=> p. 34 o => p. 35) stabiliscono la tensione massima nel sistema.

AVVISO

L'aumento di tensione dinamica può portare a una riduzione nella durata di esercizio del motore, e su motori inadatti, a scariche nell'avvolgimento del motore.


- Installare solo motori con classe di isolamento F (secondo EN 60085) o superiore.
- Installare solo cavi che soddisfano i requisiti => p. 39.

Connettore X2 AKD-xzzz06



Pin	Segnale	Descrizione
1	-BR	Freno di stazionamento del motore, negativo
2	+BR	Freno di stazionamento del motore, positivo
3	PE	Terra protettiva (alloggiamento del motore)
4	U	Fase del motore U
5	V	Fase del motore V
6	W	Fase del motore W


Connettore X2 AKD-xzzz07



Pin	Segnale	Descrizione
1	-BR	Freno di stazionamento del motore, negativo
2	+BR	Freno di stazionamento del motore, positivo
3	PE	Terra protettiva (alloggiamento del motore)
4	U	Fase del motore U
5	V	Fase del motore V
6	W	Fase del motore W

9.11.1 Potenza del motore (X2)


9.11.1.1 Lunghezza del cavo ≤ 25 m



9.11.1.2 Lunghezza del cavo ≤ 25 m

AVVISO

Con cavi del motore più lunghi, le correnti di dispersione possono danneggiare lo stadio di uscita del servoamplificatore. Per lunghezze dei cavi da 25 m a 50 m, collegare un'induttanza del motore nel cavo del motore (accanto al servoamplificatore).



9.11.2 Freno di stazionamento del motore (X2)


Un freno di stazionamento nel motore da 24 V può essere comandato direttamente dal servoamplificatore. Il freno funziona soltanto con un livello di tensione sufficiente di 24 V (\Rightarrow p. 34 o \Rightarrow p. 35). Controllare la caduta di tensione, misurare la tensione all'ingresso del freno e controllare il funzionamento del freno (innestato e non).



ATTENZIONE Questa funzione non garantisce la sicurezza del personale. La sicurezza di funzionamento richiede un freno meccanico aggiuntivo gestito da un'unità di controllo di sicurezza.

L'enable hardware (Connettore X8 pin 4) non attiva uno stop controllato ma disabilita immediatamente lo stadio di potenza. Per gli assi verticali impostare il parametro MOTOR.BRAKEIMM su 1, affinché in seguito a errori o disabilitazione dell'hardware il freno funzioni senza ritardi.

La funzione del freno deve essere abilitata attraverso il freno del motore. Nello schema seguente sono illustrati i rapporti di tempo e funzionali tra il segnale "controlled stop", il setpoint della velocità, la velocità e la forza frenante. Si possono regolare tutti i valori con parametri; i valori nello schema sono valori prestabiliti.



Il setpoint della velocità del servoamplificatore viene abbassato internamente a una rampa regolabile (CS.DEC) di 0 V. Con i valori standard l'uscita per il freno viene attivata quando la velocità raggiunge 120 giri/min. (CS.VTHRESH) per almeno 6 msec (CS.TO). I tempi di aumento (t_{brH}) e diminuzione (t_{brL}) del freno di stazionamento che sono realizzati nel motore sono diversi in base al tipo di motore (vedere manuale del motore).

9.12 Collegamento di retroazione


Ogni servosistema chiuso normalmente richiede almeno un dispositivo di retroazione per trasmettere dati effettivi dal motore al servoamplificatore. In base al tipo di dispositivo di retroazione usato, le informazioni vengono ritrasmesse al servoamplificatore usando mezzi digitali o analogici.

L'AKD supporta i tipi più diffusi di dispositivi di retroazione. Si possono usare contemporaneamente due dispositivi di retroazione. Le funzioni di retroazione sono assegnate con parametri in WorkBench, il software di configurazione. Anche l'adattamento e altre impostazioni possono essere eseguiti in WorkBench. Per una descrizione dettagliata dei parametri, consultare la guida online del WorkBench.

La tabella sottostante fornisce una descrizione dei tipi di retroazione supportati, i loro parametri corrispondenti e un riferimento allo schema di collegamento relativo ad ogni caso.

Tipi di retroazione	Cablaggio	Connettore	FBTYPE
Resolver	=> p. 100	X10	40
SFD	=> p. 101	X10	41
Encoder SinCos BiSS Mode A	=> p. 102	X10	32
Encoder SinCos BiSS Mode C	=> p. 103	X10	34
Encoder SinCos ENDAT 2.1	=> p. 104	X10	30
Encoder SinCos ENDAT 2.2	=> p. 105	X10	31
Encoder SinCos Hiperface	=> p. 106	X10	33
Encoder sinusoidale + Hall	=> p. 107	X10	20
Encoder sinusoidale (Wake&Shake)	=> p. 107	X10	21
Encoder incrementale + Hall	=> p. 108	X10	10
Encoder incrementale (Wake&Shake)	=> p. 108	X10	11
Tamagawa Smart Abs	=> p. 109	X10	42

9.12.1 Connettore di retroazione (X10)



Pin	SFD	Resolver	BiSS A	BiSS C	EnDAT 2.1	EnDAT 2.2	Hiper-face	Encoder sinusoidale +Hall	Tamagawa Smart Abs	Encoder incrementale +Hall
1	-	-	-	-	-	-	-	Hall U	-	Hall U
2	-	-	CLK +	CLK +	CLK +	CLK +	-	Hall V	-	Hall V
3	-	-	CLK -	CLK -	CLK -	CLK -	-	Hall W	-	Hall W
4	SEN +	-	SEN +	SEN +	SEN +	SEN +	SEN +	SEN +	SEN +	SEN +
5	SEN -	-	SEN -	SEN -	SEN -	SEN -	SEN -	SEN -	SEN -	SEN -
6	COM+	R1 Ref+	DATA+	DATA+	DATA+	DATA+	DATA+	Zero+	SD+	Zero+
7	COM-	R2 Ref-	DATA-	DATA-	DATA-	DATA-	DATA-	Zero-	SD-	Zero-
8	-	Controllo termico (PTC)								
9	-	Controllo termico (PTC, GND)								
10	+5 V	-	+5 V	+5 V	+5 V	+5 V	+8 to +9 V	+5 V	+5 V	+5 V
11	0 V	-	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
12	-	S1 SIN+	A+	-	A+	-	SIN+	A+	-	A+
13	-	S3 SIN-	A-	-	A-	-	SIN-	A-	-	A-
14	-	S2 COS+	B+	-	B+	-	COS+	B+	-	B+
15	-	S4 COS-	B-	-	B-	-	COS-	B-	-	B-

* SEN = SENSE, CLK = CLOCK


9.12.2 Resolver

Lo schema seguente illustra il collegamento di un resolver (da 2 a 36 poli) come sistema di retroazione. Il controllo termico nel motore è collegato attraverso il cavo del resolver e viene valutato qui.

Se sono previsti cavi con lunghezze superiori a 100 metri, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Tipo	FBTYPE	Descrizione
Resolver	40	Precisione: 14 bit (0,022°), risoluzione: 16 bit (0,006°)

L'assegnazione dei pin mostrata sul lato resolver si riferisce ai motori Kollmorgen™.




9.12.3 SFD

Lo schema seguente illustra il collegamento del sistema di feedback Kollmorgen™.

L'ingresso "SENSE" è necessario soltanto per cavi con lunghezza superiore a 50 m o se la resistenza del cavo dal servoamplificatore al sensore supera i 3,3 ohm.

Tipo	FBTYPE	Up	Note
Piccolo dispositivo di retroazione	41	5,1 V +/-5%	Precisione 14 bit (0,022°), risoluzione 24 bit (2 x 10E-5°)



INFO

L'ingresso Sense è richiesta solo per cavo con una lunghezza di circa 25 m, quando la resistenza del filo dall'amplificatore al sensore supera 3,3 ohm.

I cavi Kollmorgen™ sono ammessi fino a 50 m di lunghezza, senza connessione Sense.

9.12.4 Encoder con BiSS


9.12.5 BiSS (Mode A) Analogico

Lo schema seguente illustra il collegamento di un encoder seno/coseno a rotazione singola o multipla con interfaccia BiSS Mode A come sistema di retroazione. Il controllo termico nel motore è collegato attraverso il cavo dell'encoder e viene valutato qui.

Se sono previsti cavi con lunghezze superiori a 50 metri, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Tipo	FBSYMBOL	Up	Limite di frequenza
BiSS (tipo A) analogico	32	5,1 V +/-5%	1 MHz

L'assegnazione dei pin mostrata sul lato encoder si riferisce ai motori Kollmorgen™.




9.12.6 BiSS (Mode C) Digitale

Lo schema seguente illustra il collegamento di un encoder Renishaw (Modell "Resolute RA26B") con interfaccia BiSS Mode C come sistema di retroazione. Il controllo termico nel motore è collegato attraverso il cavo dell'encoder e viene valutato qui.

Se sono previsti cavi con lunghezze superiori a 25 metri, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Tipo	FBTYP	Up	Limite di frequenza
BiSS Mode C	34	5,1 V +/-5%	2,5 MHz

L'assegnazione dei pin mostrata sul lato encoder si riferisce ai motori Kollmorgen™.




9.12.7 Encoder sinusoidale con ENDAT 2.1

Lo schema seguente illustra il collegamento di un encoder seno/coseno a rotazione singola o multipla con interfaccia EnDat 2.1 come sistema di retroazione. I modelli preferiti sono gli encoder ECN1313 e ECN1325. Il controllo termico nel motore è collegato attraverso il cavo dell'encoder e viene valutato qui. Tutti i segnali vengono collegati usando il nostro cavo preassemblato di connessione dell'encoder. Se sono previsti cavi con lunghezze superiori a 50 metri, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Tipo	FATYPE	Limite di frequenza
ENDAT 2.1	30	1 MHz

L'assegnazione dei pin mostrata sul lato encoder si riferisce ai motori Kollmorgen™.



9.12.8 Encoder con ENDAT 2.2


La tabella e la figura seguenti illustrano il collegamento di un encoder a rotazione singola o multipla con interfaccia EnDat 2.2 come sistema di retroazione. I modelli preferiti sono gli encoder ECN1313 e ECN1325.

Il controllo termico nel motore è collegato attraverso il cavo dell'encoder e viene valutato qui. Tutti i segnali vengono collegati usando il nostro cavo preassemblato di connessione dell'encoder.

Se sono previsti cavi con lunghezze superiori a 50 metri, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Tipo	FCTYPE	Limite di frequenza	Descrizione
ENDAT 2.2	31	1 MHz	Regolazione dalla schermata FEEDBACK

L'assegnazione dei pin mostrata sul lato encoder si riferisce ai motori Kollmorgen™.



9.12.9 Encoder sinusoidale con Hiperface


Lo schema seguente illustra il collegamento di un encoder seno/coseno a rotazione singola o multipla con interfaccia Hiperface come sistema di retroazione.

Il controllo termico nel motore è collegato attraverso il cavo dell'encoder e viene valutato qui. Tutti i segnali vengono collegati usando il nostro cavo preassemblato di connessione dell'encoder.

Se sono previsti cavi con lunghezze superiori a 50 metri, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Tipo	FBTYP	Limite di frequenza	Descrizione
Hiperface	33	1 MHz	Il collegamento dei pin 4 e 5 insieme induce Up ad essere da 8 a 9 V


L'assegnazione dei pin mostrata sul lato encoder si riferisce ai motori Kollmorgen™.



9.12.10 Encoder sinusoidale

I dispositivi di retroazione, che non forniscono informazioni assolute per la commutazione, possono funzionare con la commutazione wake&shake (consultare la *Guida dell'utente dell'AKD*) oppure come un sistema di retroazione completo quando combinati con un encoder Hall aggiuntivo. Tutti i segnali sono collegati all'X10 e valutati qui. Se sono previsti cavi con lunghezze superiori a 25 metri, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Tipo	FBTYP	Up	Limite di frequenza (sin, cos)
SinCos 1 V p-p con Hall	20	5,1 V +/-5%	1 MHz
SinCos 1 V p-p (Wake&Shake)	21	5,1 V +/-5%	1 MHz




9.12.11 Encoder incrementale

I dispositivi di retroazione, che non forniscono informazioni assolute per la commutazione, possono funzionare con la commutazione wake&shake (consultare la *Guida dell'utente dell'AKD*) oppure come un sistema di retroazione completo quando combinati con un encoder Hall aggiuntivo. Tutti i segnali vengono collegati usando il nostro cavo preassemblato di connessione del comcoder. Se sono previsti cavi con lunghezze superiori a 25 metri, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Tipo	FBTYP	Limite di frequenza
Encoder incrementale e finecorsa Hall (Comcoder)	10	2,5 MHz
Encoder incrementale (Wake&Shake)	11	2,5 MHz

L'assegnazione dei pin mostrata sul lato encoder si riferisce ai motori Kollmorgen™.




9.12.12 Encoder Tamagawa Smart Abs

Lo schema seguente illustra il collegamento di un encoder Tamagawa "Smart Abs" (Tamagawa Seiki Co. Ltd. S48-17/33bit-LPS-5V o simile) come sistema di retroazione. Il controllo termico nel motore è collegato attraverso il cavo dell'encoder e viene valutato qui.

Se sono previsti cavi con lunghezze superiori a 25 metri, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Tipo	FCTYPE	Up	Limite di frequenza
S48-17/33bit-LPS-5V	42	5,1 V +/-5%	2,5 MHz



9.13 Ingranaggi elettronici, Funzionamento master-slave

È possibile configurare i sistemi master/slave, utilizzare un encoder esterno come, per esempio, un encoder di comando, un dispositivo di retroazione secondario (controllo a circuito doppio) o collegare l'amplificatore a un controller per motore passo-passo di altre marche. A seconda del livello di tensione del segnale, deve essere utilizzato il connettore X9 (5 V TTL) o X7 (24 V).

Il WorkBench software di setup viene utilizzato per la configurazione. Vedere la schermata "Retroazione 2" in WorkBench per la configurazione. Per configurare un'applicazione con queste interfacce si utilizzano FB2.SOURCE, FB2.MODE, FB2.ENCRESC ecc.

Il connettore X9 può essere configurato come ingresso o uscita per segnali da 5 V (livelli TTL).

Modalità ingresso X9	Modalità uscita
Impulso e direzione 5 V	Uscita encoder emulato (A quad B) 5 V
Up/Down, 5 V	
Encoder incrementale (A quad B) 5 V	
Encoder con EnDat 2.2, 5 V	

È possibile configurare DIGITAL-IN 1/2 sul connettore X7 come ingresso per segnali da 24 V.

Modalità ingresso X7 DIGITAL-IN 1/2	Modalità uscita
Impulso e direzione 24 V	
Up/Down, 24 V	
Encoder incrementale (A quad B) 24 V	

9.13.1 Caratteristiche tecniche e pinout

9.13.1.1 Connettore X7 Ingresso

Caratteristiche tecniche

- Flottante, la linea comune di riferimento è DCOM7
- Frequenza massima in ingresso del segnale: 500 kHz
- Possibili sensori di tipo sink o source
- Alto: da 15 a 30 V/2 a 15 mA, basso: da -3 a 5 V/<15 mA
- Frequenza di aggiornamento: hardware 2 μs

Pin	Impulso/direzione	Up/Down	Encoder incrementale
9	Impulso	Up (CW)	A
10	Direzione	Down (CCW)	B
1	common	common	common

9.13.1.2 Connector X9 Ingresso

Caratteristiche tecniche

- Interfaccia elettrica: RS-485
- Frequenza massima in ingresso del segnale: 3MHz
- Intervallo di tensione del segnale in ingresso: da +12 V a -7 V
- Tensione di alimentazione (applicabile solamente all'ingresso dell'encoder incrementale): +5 V \pm 5%
- Corrente di alimentazione massima: 250 mA

Pin	Impulso/direzione	Up/Down	Encoder incrementale	Encoder with EnDat 2.2
1	Impulso+	Up+	Canale A+	CLOCK+
2	Impulso-	Up-	Canale A-	CLOCK-
3	GND	GND	GND	GND
4	Direzione+	Down+	Canale B+	DATA+
5	Direzione-	Down-	Canale B-	DATA-
6	Schermatura	Schermatura	Schermatura	Schermatura
7	-	-	Canale Zero+	-
8	-	-	Canale Zero-	-
9	-	-	+ 5 V alimentazione (uscita)	+ 5 V alimentazione (uscita)

AVVISO

La lunghezza massima del cavo di un encoder incrementale che usa un X9 dipende dalla caduta di tensione del cavo e dai requisiti di potenza dell'encoder esterno. Vedere l'esempio di calcolo nella guida dell'utente al capitolo "Ingranaggi elettronici".

9.13.1.3 Connettore X9 uscita

Caratteristiche tecniche

- Interfaccia elettrica: RS-485
- Frequenza massima: 3 MHz
- Risoluzione: fino a 16 bit
- Si possono impostare gli impulsi per giro
- Sfasamento dell'impulso: 90° \pm 20°

Pin	Uscita encoder emulato
1	Canale A+
2	Canale A-
3	GND
4	Canale B+
5	Canale B-
6	Schermatura
7	Canale Zero+
8	Canale Zero-
9	-

Informazioni


La lunghezza massima consentita dei cavi è di 100 metri.

9.13.2 Ingresso Encoder Incrementale

9.13.2.1 Ingresso dell'encoder incrementale (A quad B e Index) 5 V (X9)

L'uscita di un encoder A quad B (5 V) o dell'emulazione dell'encoder di un altro servoamplificatore può essere collegata a questo ingresso e usato come ingresso per encoder di comando, retroazione a circuito doppio, ingranaggio o applicazioni di camma. Non usarlo come collegamento primario della retroazione del motore!


Schema dei collegamenti



9.13.2.2 Ingresso dell'encoder incrementale 24 V (X7)

L'uscita di un encoder A quad B (24 V) può essere collegata a questo ingresso e usato come ingresso per encoder di comando, retroazione a circuito doppio, ingranaggio o applicazioni di camma. Non usarlo come collegamento primario della retroazione del motore!


Schema dei collegamenti



9.13.2.3 Encoder con ingresso EnDat 2.2, 5 V (X9)

A questo ingresso può essere collegato un encoder single-turn o multi-turn con interfaccia EnDat 2.2, utilizzato come encoder master, secondo feedback, trasmissione oppure ingresso camma. Non utilizzare l'ingresso per collegare un feedback primario!


Schema dei collegamenti



9.13.3 Ingresso Impulso / Direzione


Si può collegare il servoamplificatore a un controller per motore passo-passo di altre marche. Impostare i parametri del servoamplificatore con il software di configurazione WorkBench. Il numero di passi può essere regolato, in modo che il servoamplificatore possa essere adattato per combinare i segnali di direzione dei passi ad un controller passo-passo.

Profilo della velocità e schema dei segnali




9.13.3.1 Ingresso impulso/direzione 5 V (X9)

Si può collegare il AKD a un controller di altre marche che fornisce segnali impulso/direzione con 5 V.



9.13.3.2 Ingresso impulso/direzione 5 V ... 24 V (X7)


Si può collegare il AKD a un controller di altre marche che fornisce segnali impulso/direzione con 5V ... 24 V .



9.13.4 Ingresso Up / Down


9.13.4.1 Ingresso Up / Down 5 V (X9)

Si può collegare il servoamplificatore a un controller di altre marche che fornisce segnali up/down con 5 V.



9.13.4.2 Ingresso Up / Down 24 V (X7)


Si può collegare il servoamplificatore a un controller di altre marche che fornisce segnali up/down con 24 V.




9.13.5 Uscita dell'encoder emulato (EEO)

Il servoamplificatore calcola la posizione dell'albero del motore sulla base di segnali assoluti ciclici della retroazione primaria, generando impulsi compatibili dell'encoder incrementali da queste informazioni. Le uscite degli impulsi sul connettore SubD X9 sono 3 segnali, A, B, e Index con differenza di fase di 90° (vale a dire in quadratura, da qui il termine alternativo di uscita "A quad B") con un impulso zero.

La risoluzione (prima della moltiplicazione) può essere impostata attraverso il parametro DRV.EMUERES. Utilizzare il parametro DRV.EMUEZOFFSET per regolare e salvare la posizione dell'impulso zero in una rotazione meccanica. I servoamplificatori funzionano sulla base di una tensione di alimentazione interna.




Schema dei collegamenti



9.13.6 Comando master-slave


Si possono collegare diversi servoamplificatori AKD come slave a un AKD master. I servoamplificatori slave usano i segnali in ingresso dell'encoder master come ingresso di comando e li eseguono (velocità e direzione).

Schema dei collegamenti master-slave



9.14 Collegamento I/O

I segnali di I/O standard digitali e analogici sono collegati a X7 e X8.




9.14.1 Connettori I/O X7 e X8 (tutte le varianti AKD)

Conn.	Pin	Segnale	Abbreviazione	Funzione	Schema dei collegamenti	
X7	1	Digitale comune X7	DCOM7	Linea comune per X7 pin 2, 3, 4, 9, 10	=> p. 124	
X7	2	Ingresso digitale 7	DIGITAL-IN 7	Programmabile		
X7	3	Ingresso digitale 4	DIGITAL-IN 4	Programmabile		
X7	4	Ingresso digitale 3	DIGITAL-IN 3	Programmabile		
X7	5	Uscita digitale 2-	DIGITAL-OUT2-	Programmabile		=> p. 127
X7	6	Uscita digitale 2+	DIGITAL-OUT2+	Programmabile		
X7	7	Uscita digitale 1-	DIGITAL-OUT1-	Programmabile		
X7	8	Uscita digitale 1+	DIGITAL-OUT1+	Programmabile		=> p. 124
X7	9	Ingresso digitale 2	DIGITAL-IN 2	Programmabile, alta velocità		
X7	10	Ingresso digitale 1	DIGITAL-IN 1	Programmabile, alta velocità		
X8	1	Uscita relè difetto	Uscita relè difetto	Uscita relè difetto	=> p. 128	
X8	2	Uscita relè difetto	Uscita relè difetto	Uscita relè difetto		
X8	3	Comune digitale X8	DCOM8	Linea comune per X8 pin 4, 5, 6	=> p. 124	
X8	4	Ingresso digitale 8	DIGITAL-IN 8	Abilita stadio uscita, non programmabile		
X8	5	Ingresso digitale 6	DIGITAL-IN 6	Programmabile		
X8	6	Ingresso digitale 5	DIGITAL-IN 5	Programmabile		
X8	7	Terra analogica	AGND	Analog GND	=> p. 123	
X8	8	Uscita analogica +	Analog-Out	Tensione di velocità effettiva		
X8	9	Uscita analogica -	Analog-In-	Setpoint velocità	=> p. 122	
X8	10	Ingresso analogico +	Analog-In+			

Le linee digitali comuni per X7 e X8 non sono l'un l'altro comuni. Collegare la linea DCOMx a 0V dell'alimentazione I/O quando si usano sensori di tipo "Source" con ingressi digitali. Collegare la linea DCOMx a 24V dell'alimentazione I/O quando si usano sensori di tipo "Sink" con ingressi digitali.

9.14.2 Connettori I/O X21, X22, X23 e X24 (solo AKD-T con scheda I/O opzionale)

La scheda I/O opzionale offre quattro connettori supplementari X21, X22, X23, X24 per segnali I/O.




Conn.	Pin	Segnale	Abbreviazione	Funzione	Schema dei collegamenti
X21	1	Ingresso digitale 21	DIGITAL-IN 21	Programmabile	=> p. 129
X21	2	Ingresso digitale 22	DIGITAL-IN 22	Programmabile	
X21	3	Ingresso digitale 23	DIGITAL-IN 23	Programmabile	
X21	4	Digitale comune X21/1_3	DCOM21.1_3	Linea comune per X21 pin 1, 2, 3	
X21	5	Ingresso digitale 24	DIGITAL-IN 24	Programmabile	
X21	6	Ingresso digitale 25	DIGITAL-IN 25	Programmabile	
X21	7	Ingresso digitale 26	DIGITAL-IN 26	Programmabile	
X21	8	Digitale comune X21/5_7	DCOM21.5_7	Linea comune per X21 pin 5, 6, 7	
X22	1	Ingresso digitale 27	DIGITAL-IN 27	Programmabile	=> p. 129
X22	2	Ingresso digitale 28	DIGITAL-IN 28	Programmabile	
X22	3	Ingresso digitale 29	DIGITAL-IN 29	Programmabile	
X22	4	Digitale comune X22/1_3	DCOM22.1_3	Linea comune per X22 pin 1, 2, 3	
X22	5	Ingresso digitale 30	DIGITAL-IN 30	Programmabile	
X22	6	Ingresso digitale 31	DIGITAL-IN 31	Programmabile	
X22	7	Ingresso digitale 32	DIGITAL-IN 32	Programmabile	
X22	8	Digitale comune X22/5_7	DCOM22.5_7	Linea comune per X22 pin 5, 6, 7	

Conn.	Pin	Segnale	Abbreviazione	Funzione	Schema dei collegamenti
X23	1	Uscita analogica 2 +	Analog-Out2	Programmabile	=> p. 123
X23	2	riservato	n.c.	n.c.	
X23	3	Terra analogica	AGND	Programmabile	
X23	4	riservato	n.c.	n.c.	
X23	5	Uscita digitale 21+	DIGITAL-OUT 21+	Programmabile	=> p. 131
X23	6	Uscita digitale 21-	DIGITAL-OUT 21-	Programmabile	
X23	7	Uscita digitale 22+	DIGITAL-OUT 22+	Programmabile	
X23	8	Uscita digitale 22-	DIGITAL-OUT 22-	Programmabile	
X23	9	Uscita digitale 23+	DIGITAL-OUT 23+	Programmabile	
X23	10	Uscita digitale 23-	DIGITAL-OUT 23-	Programmabile	
X23	11	Uscita digitale 24+	DIGITAL-OUT 24+	Programmabile	
X23	12	Uscita digitale 24-	DIGITAL-OUT 24-	Programmabile	=> p. 132
X23	13	Uscita relè 25	DIGITAL-OUT 25	Programmabile, relè	
X23	14	Uscita relè 25	DIGITAL-OUT 25	Programmabile, relè	
X24	1	Ingresso analogico 2+	Analog-In2+	Programmabile	=> p. 122
X24	2	Ingresso analogico 2-	Analog-In2-	Programmabile	
X24	3	Terra analogica	AGND	Programmabile	
X24	4	riservato	n.c.	n.c.	
X24	5	Uscita digitale 26+	DIGITAL-OUT 26+	Programmabile	=> p. 131
X24	6	Uscita digitale 26-	DIGITAL-OUT 26-	Programmabile	
X24	7	Uscita digitale 27+	DIGITAL-OUT 27+	Programmabile	
X24	8	Uscita digitale 27-	DIGITAL-OUT 27-	Programmabile	
X24	9	Uscita digitale 28+	DIGITAL-OUT 28+	Programmabile	
X24	10	Uscita digitale 28-	DIGITAL-OUT 28-	Programmabile	
X24	11	Uscita digitale 29+	DIGITAL-OUT 29+	Programmabile	
X24	12	Uscita digitale 29-	DIGITAL-OUT 29-	Programmabile	=> p. 132
X24	13	Uscita relè 30	DIGITAL-OUT 30	Programmabile, relè	
X24	14	Uscita relè 30	DIGITAL-OUT 30	Programmabile, relè	

9.14.3 Connettori I/O X35 e X36 (AKD-M)

AKD PDMM offre due connettori aggiuntivi X35 e X36 con I/O digitali.



Conn.	Pin	Segnale	Abbreviazione	Funzione	Schema dei collegamenti
X35	1	Digital Common X35	DCOM35	Linea comune per X35 pin 2, 3, 4	=> p. 133
X35	2	Ingresso digitale 21	DIGITAL-IN 21	Programmabile	
X35	3	Ingresso digitale 22	DIGITAL-IN 22	Programmabile	
X35	4	Ingresso digitale 23	DIGITAL-IN 23	Programmabile	
X35	5	n.c.	n.c.	-	-
X35	6	n.c.	n.c.	-	-
X35	7	Digital Output 21-	DIGITAL-OUT21-	Programmabile	=> p. 135
X35	8	Digital Output 21+	DIGITAL-OUT21+	Programmabile	
X36	1	Digital Common X36	DCOM36	Linea comune per X36 pin 2, 3, 4	=> p. 133
X36	2	Ingresso digitale 24	DIGITAL-IN 24	Programmabile	
X36	3	Ingresso digitale 25	DIGITAL-IN 25	Programmabile	
X36	4	Ingresso digitale 26	DIGITAL-IN 26	Programmabile	
X36	5	n.c.	n.c.	-	-
X36	6	n.c.	n.c.	-	-
X36	7	Digital Output 22-	DIGITAL-OUT22-	Programmabile	=> p. 135
X36	8	Digital Output 22+	DIGITAL-OUT22+	Programmabile	

Le linee digitali comuni per X35 e X36 non sono l'un l'altro comuni.

Collegare la linea DCOMx a 0V dell'alimentazione I/O quando si usano sensori di tipo "Source" con ingressi digitali.

Collegare la linea DCOMx a 24V dell'alimentazione I/O quando si usano sensori di tipo "Sink" con ingressi digitali.


9.14.4 Ingresso analogico (X8, X24)

L'amplificatore offre ingressi differenziali per la regolazione analogica di coppia, velocità o posizione. Nel modello standard è disponibile un ingresso analogico su X8, gli apparecchi con scheda I/O opzionale integrata dispongono di un secondo ingresso su X24.

Caratteristiche tecniche

- Intervallo tensione d'ingresso differenziale: $\pm 12,5$ V
- Tensione d'ingresso max relativa a ritorno I/O: $-12,5 + 16,0$ V
- Risoluzione: 16 bit e completamente monotonica
- Offset non regolato: < 50 mV
- Deriva di offset tipica: $250 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$
- Tolleranza pendenza o guadagno: $\pm 3\%$
- Non linearità: $< 0,1\%$ del fondo scala o $12,5$ mV
- Rapporto di rigetto di modo comune: > 30 dB a 60 Hz
- Impedenza d'ingresso: > 13 kOhm
- Rapporto segnale/rumore rispetto al fondo scala:
 - AIN.CUTOFF = 3 kHz: 14 bit
 - AIN.CUTOFF = 800 Hz: 16 bit

Schema dei collegamenti degli ingressi analogici



Esempi di applicazione per ingresso Analog-In:

- ingresso a sensibilità ridotta per la configurazione/il funzionamento a impulsi
- precomando/override

Definizione del senso di rotazione

Impostazione standard: rotazione in senso antiorario dell'albero motore (osservando l'estremità dell'albero) influenzata dalla tensione positiva tra il morsetto X8/10 (+) e il morsetto X8/9 (-).

Per invertire la direzione di rotazione, scambiare i collegamenti con i morsetti X8/9-10 o modificare il parametro DRV.DIR dalla schermata "Feedback 1".


9.14.5 Uscita analogica (X8, X23)

Le uscite analogiche vengono usate per emettere valori analogici convertiti che sono stati digitalizzati nell'amplificatore. Il software di configurazione contiene un elenco delle funzioni preprogrammate. Nel modello standard è disponibile un'uscita analogica su X8, gli apparecchi con scheda I/O opzionale integrata dispongono di una seconda uscita su X23.

Caratteristiche tecniche

- Intervallo tensione di uscita relativo a AGND: ± 10 V
- Risoluzione: 16 bit e completamente monotonica
- Offset non regolato: < 50 mV
- Deriva di offset tipica: $250 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$
- Tolleranza pendenza o guadagno: $\pm 3\%$
- Non linearità: $< 0,1\%$ del fondo scala o 10 mV
- Impedenza di uscita: 110 Ohm
- La specifica è conforme a IEC 61131-2 Tabella 11
- Larghezza di banda -3 dB: >8 kHz
- Corrente massima di uscita: 20 mA
- Carico capacitivo: qualsiasi valore ma velocità di risposta limitata da $I_{out\ max}$ e R_{out} .
- Protezione da corto circuito su AGND

Schema dei collegamenti delle uscite analogiche




9.14.6 Ingressi digitali (X7/X8)

Il servoamplificatore fornisce 8 ingressi analogici (=> p. 118), che possono essere utilizzati per avviare le funzioni preprogrammate memorizzate nel servoamplificatore. Nel WorkBench è compreso un elenco di queste funzioni preprogrammate. L'ingresso digitale 8 non è programmabile ma bloccato sulla funzione ENABLE. Se un ingresso è programmato, deve essere memorizzato nel servoamplificatore.


Informazioni In base alla funzione selezionata, gli ingressi sono attivabili a livello alto o basso.

Si possono usare gli ingressi con +24 V (tipo source) o GDN (tipo sink) commutata. Vedere gli schemi seguenti.

Schema dei collegamenti degli ingressi digitali (collegamento di tipo source, esempio)



Schema dei collegamenti degli ingressi digitali (collegamento di tipo sink, esempio)



9.14.6.1 Ingressi digitali 1 e 2

Questi ingressi (X7/9 and X7/10) sono particolarmente rapidi per cui sono adatti per funzioni di blocco, ad esempio. Possono anche essere utilizzati come ingressi da 24 V per ingranaggi elettronici (=> p. 110)

Caratteristiche tecniche

- Flottante, la linea comune di riferimento è DCOM7
- Possibili sensori di tipo sink o source
- Alto: da 3,5 a 30 V/2 a 15 mA, basso: da -2 a +2 V/<15 mA
- Frequenza di aggiornamento: hardware 2 µs

9.14.6.2 Ingressi digitali da 3 a 7

Questi ingressi sono programmabili con il software di configurazione. Per maggiori informazioni fare riferimento al software di configurazione.

Caratteristiche tecniche

Scegliere la funzione richiesta in WorkBench.

- Flottante, la linea comune di riferimento è DCOM7 o DCOM8
- Possibili sensori di tipo sink o source
- Alto: da 3,5 a 30 V/2 a 15 mA, basso: da -2 a +2 V/<15 mA
- Frequenza di aggiornamento: software 250 µs

9.14.6.3 Ingresso digitale 8 (ENABLE)

L'ingresso digitale 8 (morsetto X8/4) serve a impostare la funzione Enable.

- Flottante, la linea comune di riferimento è DCOM8
- Possibile collegamento a sensori di tipo sink o source
- Alto: da 3,5 a 30 V/2 a 15 mA, basso: da -2 a +2 V/<15 mA
- Frequenza di aggiornamento: collegamento diretto all'hardware (FPGA)

Lo stadio di uscita del servoamplificatore è abilitato applicando il segnale ENABLE (morsetto X8/4, attivo alto). Enable è possibile solo se l'ingresso STO ha un segnale da 24 V (=> p. 52). Nello stato disabilitato (segnale basso) il motore collegato non ha coppia.

È anche richiesto un Enable software (E un collegamento) tramite il software di configurazione, sebbene possa anche essere abilitato in modo permanente con WorkBench.

9.14.7 Uscite digitali (X7/X8)


9.14.7.1 Uscite digitali 1 e 2

Il servoamplificatore fornisce 2 uscite digitali (da X7/5 a X7/8, => p. 118). Scegliere la funzione richiesta nel software di configurazione. I messaggi dalle funzioni preprogrammate memorizzate nel servoamplificatore possono essere emessi qui. Nel software di configurazione WorkBench è compreso un elenco di queste funzioni preprogrammate. Se si deve assegnare un'uscita a una funzione preprogrammata, allora il parametro impostato deve essere salvato nel servoamplificatore.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 24 V IO ai morsetti X7/8 e X7/6, da 20 Vcc a 30 Vcc
- Tutte le uscite digitali sono flottanti, DIGITAL OUT 1/2: morsetti X7/7-8 e X7/5-6), max. 100 mA
- Possono essere collegate come attive alte o basse (vedere esempi seguenti)
- Frequenza di aggiornamento: 250 μ s

Schema dei collegamenti



9.14.7.2 Contatti del relè di diagnostica

La disponibilità al funzionamento (morsetti X8/1 e X8/2) viene segnalata con un contatto a relè flottante.

Il relè di diagnostica può essere programmato in due modalità di funzionamento:

- contatto chiuso in assenza di errori
- contatto chiuso in assenza di errore e con drive abilitato.

Il segnale non viene influenzato dal segnale di abilitazione, dal limite I^2t né dalla soglia di frenatura.

Caratteristiche tecniche


- ERRORE: uscita a relè, max. 30 Vcc o 42 Vca, 1 A
- Tempo di chiusura: max. 10 ms
- Tempo di apertura: max. 10 ms

Informazioni

Tutti i guasti comportano l'apertura del contatto FAULT e la disinserzione dello stadio d'uscita (se il contatto FAULT è aperto, lo stadio d'uscita viene inibito -> nessuna uscita di potenza).

Elenco dei messaggi di errore: => p. 171.

Schema dei collegamenti



9.14.8 Ingressi digitali con scheda I/O opzionale (X21, X22)

L'opzione "IC" offre 12 ingressi digitali supplementari (=> p. 118). Questi possono essere usati per inizializzare funzioni preprogrammate memorizzate nell'amplificatore. Il software di configurazione contiene un elenco di queste funzioni. Se un ingresso è programmato, deve essere memorizzato nel servoamplificatore.

Informazioni


In base alla funzione selezionata, gli ingressi sono attivabili a livello alto o basso.

Si possono usare gli ingressi con +24 V (tipo source) o GDN (tipo sink) commutata. Vedere gli schemi seguenti.


Caratteristiche tecniche

- Flottante, possibili sensori di tipo sink o source
- Alto: da 3,5 a 30 V/2 a 15 mA, basso: da -2 a +2 V/<15 mA, Frequenza di aggiornamento: software 250 μ s

Schema dei collegamenti degli ingressi digitali (collegamento di tipo source, esempio)



Schema dei collegamenti degli ingressi digitali (collegamento di tipo sink, esempio)



9.14.9 Uscite digitali con scheda I/O opzionale (X23/X24) (X23/X24)


9.14.9.1 Uscite digitali da 21 a 24 e da 26 a 29

La scheda opzionale "IC" offre 10 uscite digitali supplementari (=> p. 118). Scegliere la funzione richiesta nel software di configurazione. I messaggi dalle funzioni preprogrammate memorizzate nel servoamplificatore possono essere emessi qui. Nel software di configurazione è compreso un elenco di queste funzioni preprogrammate. Se si deve assegnare un'uscita a una funzione preprogrammata, allora il parametro impostato deve essere salvato nel servoamplificatore.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 24 V I/O, da 20 Vcc a 30 Vcc, flottanti, max. 100 mA
- Possono essere collegate come attive alte o basse (vedere esempi seguenti)
- Frequenza di aggiornamento: 250 µs

Schema dei collegamenti




9.14.9.2 Uscite relè digitali 25, 30

La scheda opzionale "IC" offre due uscite relè digitali supplementari (=> p. 118). Scegliere la funzione richiesta nel software di configurazione. I messaggi dalle funzioni preprogrammate memorizzate nel servoamplificatore possono essere emessi qui. Nel software di configurazione è compreso un elenco di queste funzioni preprogrammate. Se si deve assegnare un'uscita a una funzione preprogrammata, allora il parametro impostato deve essere salvato nel servoamplificatore.

Caratteristiche tecniche

- ERRORE: uscita a relè, max. 30 Vcc o 42 Vca, 1 A
- Tempo di chiusura: max. 10 ms
- Tempo di apertura: max. 10 ms

Schema dei collegamenti



9.14.10 Ingressi digitali (X35/X36) con AKD-M

Oltre agli 8 ingressi digitali su X7/X8 (=> p. 118), la variante AKD PDMM offre 6 ingressi digitali su X35 e X36, che possono essere utilizzati per inizializzare funzioni preprogrammate memorizzate nell'amplificatore. In KAS IDE è contenuto un elenco di queste funzioni preprogrammate.

Se un ingresso è programmato, deve essere memorizzato nel servoamplificatore. Tutti gli ingressi sono disinseriti di serie. Ulteriori informazioni sono contenute nel software di configurazione.

Informazioni

In base alla funzione selezionata, gli ingressi sono attivabili a livello alto o basso.


Caratteristiche tecniche

Scegliere la funzione richiesta in KAS IDE.


- Flottante, la linea comune di riferimento è DCOM35 o DCOM36
- Possibili sensori di tipo sink o source
- Alto: da 3,5 a 30 V/2 a 15 mA, basso: da -2 a +2 V/<15 mA
- Frequenza di aggiornamento: software 250 μ s

Si possono usare gli ingressi con +24 V (tipo source) o GND (tipo sink) commutata. Vedere gli schemi seguenti.

Schema dei collegamenti degli ingressi digitali (collegamento di tipo source, esempio)



Schema dei collegamenti degli ingressi digitali (collegamento di tipo sink, esempio)



9.14.11 Uscite digitali (X35/X36) con AKD-M


9.14.11.1 Uscite digitali 21 e 22

Oltre alle uscite digitali su X7 (=> p. 118) la variante AKD PDMMoffre 2 uscite digitali su X35 e X36. Scegliere la funzione richiesta nel software di configurazione KAS IDE aus. I messaggi dalle funzioni preprogrammate memorizzate nel servoamplificatore possono essere emessi qui. Nel software di configurazione è compreso un elenco di queste funzioni preprogrammate. Se si deve assegnare un'uscita a una funzione preprogrammata, allora il parametro impostato deve essere salvato nel servoamplificatore.

Caratteristiche tecniche


- Alimentazione 24 V IO ai morsetti X35/8 e X36/8, da 20 Vcc a 30 Vcc
- Tutte le uscite digitali sono flottanti, max. 100 mA
- Possono essere collegate come attive alte o basse (vedere esempi seguenti)
- Frequenza di aggiornamento: 250 μ s

Schema dei collegamenti




9.15 Display LED

I display LED a 7 segmenti indicano lo stato dell'amplificatore dopo l'accensione dell'alimentazione a 24 V. Se il collegamento TCP/IP al PC oppure all'unità di controllo non funziona, il display LED resta l'unica fonte di informazioni.

AKD due cifre	AKD-M due + una cifre
	
<p>Vengono visualizzati i messaggi di errore o gli allarmi dell'AKD. I messaggi di errore sono codificati con "F" o "E", gli allarmi con "n". Con il tasto B1 è possibile visualizzare l'indirizzo IP.</p>	<p>Il display a due cifre visualizza i messaggi dell'AKD. I messaggi di errore sono codificati con "F", gli allarmi con "n". Il display a una cifra visualizza i messaggi PDMM del servoamplificatore di tipo AKD PDMM. I messaggi di errore sono codificati con "E", gli allarmi con "A". Viene anche visualizzato lo stato dei programmi applicativi. Con i tasti B2 e B3 è possibile aprire un menu funzioni (=> p. 138).</p>

9.16 Selettori rotativi (S1, S2, RS1)

I selettori rotativi integrati vengono usati per configurare l'indirizzo IP o per selezionare funzioni predefinite.



9.16.1 Selettori rotativi S1 e S2 con AKD-B, -P, -T


S1	S2	Funzione	Impostare se	Nota
0	0	DHCP IP	24 V è OFF	L'indirizzo IP del servoamplificatore si ottiene dal server DHCP della rete (=> p. 142).
x	y	IP statico	24 V è OFF	L'indirizzo IP è 192.168.0.nn, valori validi da 01 a 99 (=> p. 142.)
AKD-x****-CC				
8	9	Commutazione DRV.TYPE	24 V è ON e l'AKD è disabilitato	premendo B1 per 3 s si commuta il servoamplificatore da CAN a EtherCAT o viceversa (=> p. 145 e => p. 151). Quindi disinserire e reinserire 24 V
AKD mit I/O Optionskarte				
1	0	Caricamento dati	24 V è ON e l'AKD è disabilitato	Premendo B1 per 5 s si avvia il processo di caricamento dalla scheda SD nel servoamplificatore. (=> p. 139).
1	1	Salvataggio dati	24 V è ON e l'AKD è disabilitato	Premendo B1 per 5 s si avvia il processo di salvataggio dal servoamplificatore sulla scheda SD. (=> p. 139).
AKD-T				
1	2	fermare il programma	24 V è ON	Premendo B1 per 5 s per fermare il programma BASIC
1	3	riavviare il programma	24 V è ON	Premendo B1 per 5 s per riavviare il programma BASIC

9.16.2 Selettore rotativo RS1 con AKD-M

RS1	Funzione	Impostare se	Nota
0	DHCP IP	24 V è OFF	L'indirizzo IP del servoamplificatore si ottiene dal server DHCP della rete (=> p. 144).
1	IP statico	24 V è OFF	L'indirizzo IP può essere configurato con un browser (=> p. 144).
2 ... 9	IP statico	24 V è OFF	L'indirizzo IP è 192.168.0.10n, valori validi da 2 a 9 (=> p. 144).

9.17 Tasti (B1, B2, B3)

I tasti vengono utilizzati per avviare funzioni predefinite.



9.17.1 Tasto B1 con AKD-B, -P, -T

Funzione	Tasto	Nota
Visualizzare l'indirizzo IP	B1	Premere brevemente per visualizzare l'indirizzo IP sul display a due cifre.
Con varianti AKD-CC cambiare il tipo di dispositivo	B1	Premere per 3 secondi per commutare da CAN a EtherCAT o viceversa.
Caricamento da scheda SD	B1	Solo per amplificatori con scheda I/O opzionale. Impostare selettore rotativo S1 su 2 e S2 su 0. Premere B1 per 5 s per caricare i dati dalla scheda SD nell'amplificatore.
Salvataggio su scheda SD	B1	Solo per amplificatori con scheda I/O opzionale. Impostare selettore rotativo S1 su 2 e S2 su 1. Premere B1 per 5 s per salvare i dati dalla scheda SD nell'amplificatore.


9.17.2 Tasti B1, B2, B3 con AKD-M

Funzione	Tasto	Note
-	B1	Non utilizzato
Funzioni di avvio (tenere premuto il tasto durante la fase di accelerazione dell'amplificatore)		
Modalità recovery	B2	Tenendo premuto l'amplificatore si avvia nella modalità recovery.
Menu	B3	Tenendo premuto si blocca l'avvio automatico dell'applicazione e viene avviata la visualizzazione del menu. Per eseguire la voce di menu vedere sotto.
Funzioni operative (premere il tasto in funzionamento normale)		
Menu	B3	Premendo si avvia la visualizzazione delle voci di menu. Le voci di menu vengono visualizzate per 10 secondi e possono essere selezionate premendo B2.
Eseguire la voce di menu	B2	Premere mentre viene visualizzata la voce di menu desiderata. L'applicazione è in esecuzione , voci di menù disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo "IP" • "stop" applicazione (confermare) L'applicazione non è in esecuzione , voci di menù disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo "IP" • "start" applicazione (confermare) • "reset" delle impostazioni di fabbrica (confermare) • "backup" su scheda SD (confermare) (=> p. 139) • "restore" di scheda SD (confermare) (=> p. 139)
Confermare	B2	Se la voce di menu selezionata richiede una conferma, sul display appare per 10 s una "y". Premere B2 per confermare.

9.18 Scheda di memoria SD

9.18.1 Scheda di memoria SD con AKD con scheda I/O opzionale

I modelli con scheda I/O opzionale integrata dispongono di un lettore di schede SD incorporato. La trasmissione dati tra AKD e scheda di memoria SD può essere attivata con il software WorkBench o con B1 (lato superiore dell'apparecchio) e con l'impostazione dei selettori rotativi 10 o 11. Per informazioni dettagliate si rimanda al manuale utente AKD.



Informazioni

Non è consentito attivare le funzioni load/save (AKD dopo SD oppure SD dopo AKD) quando programma è in esecuzione o l'AKD è abilitata.

Si possono salvare/caricare programmi BASIC e parametri non volatili.

Se durante le funzioni Save/Load (Salva/Carica) si verifica un errore, il relativo codice viene visualizzato sul display a LED con la lettera "E" seguita da quattro numeri. Codici di errore => p. 171

Schede di memoria SD supportate

Le schede di memoria SD sono preformattate dai produttori. La seguente tabella elenca i tipi di scheda supportati:

Tipo SD	File system	Capacità	Supportata
SD (SDSC)	FAT16	da 1 MB a 2 GB	SI
SDHC	FAT32	da 4 GB a 32 GB	SI
SDXC	exFAT (Microsoft)	>da 32 GB a 2 TB	NO


Funzioni

Se nel lettore di schede è inserita una scheda di memoria SD, non è in esecuzione alcun programma e il servoamplificatore è disabilitato, impostare i selettori rotativi come descritto di seguito e premere B1 per circa 5 secondi per avviare la funzione:

Funzioni	S1	S2	Nota
Salvataggio dati su scheda SD	1	1	Premere B1 per 5 s per salvare i dati dal servoamplificatore sulla scheda SD.
Caricamento dati da scheda SD	1	0	Premere B1 per 5 s per caricare i dati dalla scheda SD nel servoamplificatore.

9.18.2 Scheda di memoria SD con AKD-M

AKD PDMM ha un lettore di schede SD integrato. Con i tasti B2 e B3 è possibile avviare trasmissioni di dati tra AKD PDMM e la scheda di memoria SD. Queste funzioni possono essere attivate anche nel software KAS IDE. Per informazioni dettagliate consultare il *AKD PDMM Manuale utente*.



Informazioni

Non è consentito attivare le funzioni backup/restore (AKD PDMM dopo SD oppure SD dopo AKD PDMM) quando l'applicazione è in esecuzione.

Arrestare l'applicazione con il browser oppure utilizzare la funzione di arresto con i tasti B2/B3 (=> p. 138) prima di utilizzare le funzioni SD

Se durante le funzioni Save/Load (Salva/Carica) si verifica un errore, il relativo codice viene visualizzato sul display a LED a una cifra con la lettera "E" seguita da due numeri. Codici di errore => p. 188

Schede di memoria SD supportate

Le schede di memoria SD sono preformattate dai produttori. La seguente tabella elenca i tipi di scheda supportati:

Tipo SD	File system	Capacità	Supportata
SD (SDSC)	FAT16	da 1 MB a 2 GB	SI
SDHC	FAT32	da 4 GB a 32 GB	SI
SDXC	exFAT (Microsoft)	>da 32 GB a 2 TB	NO


Funzioni

Quando nel lettore è inserita una scheda di memoria SD e non è in esecuzione alcun programma applicativo, il menu del display a una cifra visualizza le funzioni possibili (avviare con B3, => p. 138):

- "backup" copia il firmware, i dati di configurazione, i programmi utente e i dati utente dal AKD PDMM alla scheda SD.
- "restore" copia il firmware, i dati di configurazione, i programmi utente e i dati utente dalla scheda SD al AKD PDMM.

9.19 Interfaccia per il servizio (X11, X32)

L'impostazione dei parametri di funzionamento, controllo della posizione e blocco del moto può essere eseguita utilizzando il software di configurazione su un normale PC ("Requisiti hardware" => p. 156)).



Collegare l'interfaccia di servizio (X11 o X32) del servoamplificatore direttamente a un'interfaccia Ethernet del PC o tramite un hub/switch di rete, **mentre l'alimentazione alle apparecchiature è disattivata**. Usare i cavi Ethernet Cat. 5 per la configurazione del collegamento.

Verificare che entrambi i LED sul servoamplificatore AKD (LED verde sul connettore RJ45) e sul PC (o hub/switch di rete) siano accesi. In caso affermativo, si è stabilito un buon collegamento elettrico.


9.19.1 Pinout X11, X32

Pin	Segnale	Pin	Segnale
1	Transmit +	5	n.c.
2	Transmit -	6	Receive-
3	Receive+	7	n.c.
4	n.c.	8	n.c.

9.19.2 Protocollo opzionale X11, X32

Protocollo	Tipo	Opzione di connettività	Condizione
Modbus TCP	Service Bus	-	standard
Ethernet TCP/IP	Service Bus	-	standard

9.19.3 Configurazioni di rete possibili




9.19.4 Impostazione dell'indirizzo IP AKD-B, AKD-P, AKD-T

L'indirizzo IP può essere richiamato sul display LED premendo il tasto B1.



Si può usare selettori rotativi per selezionare il valore dell'indirizzo IP per accedere al servoamplificatore dall'interfaccia di servizio. Per CANopen e altri bus di campo, i selettori rotativi impostano anche l'indirizzo del nodo del servoamplificatore per una specifica rete.



del servoamplificatore con selettori rotativi	Impostazione dell'indirizzo IP
00	DHCP/indirizzo AutoIP. L'indirizzo IP del servoamplificatore si ottiene dal server DHCP della rete. Se non vi è alcun server DHCP, allora l'indirizzo IP è un indirizzo AutoIP (generato internamente seguendo il protocollo AutoIP e sarà di forma 169.254.xx.xx).
da 01 a 99	Indirizzo IP statico. L'indirizzo IP è 192.168.0.nn, dove nn è il numero indicato dal selettore rotativo. Questa impostazione genera indirizzi in un intervallo compreso tra 192.168.0.1 e 192.168.0.99. Esempio: se S1 è impostato a 2 e S2 è impostato a 5 – l'indirizzo IP è 192.168.0.25
Informazioni	Si deve impostare la sottomaschera di rete a 255.255.255.0 o 255.255.255.128
Informazioni	Se si collega direttamente l'AKD a un PC, usare un indirizzo IP statico (non 00).

Assegnazione indirizzo IP statico

Se il servoamplificatore viene collegato direttamente a un PC, è necessario utilizzare l'assegnazione di indirizzo IP statico. Portare i selettori rotativi S1 e S2 in una posizione diversa da 00.

Questa impostazione genera indirizzi nell'intervallo da 192.168.0.1 bis 192.168.0.99.

Indirizzo IP dinamico (DHCP e Auto-IP)

Con S1 e S2 entrambi impostati a 0, il servoamplificatore è in modalità DHCP. Il servoamplificatore acquisisce il proprio indirizzo IP da un server DHCP, se presente nella rete. Se il server DHCP non è presente, il servoamplificatore acquisisce un indirizzo IP privato automatico in forma 169.254.x.x.

Se il PC è collegato direttamente al servoamplificatore, e impostato per ottenere automaticamente un indirizzo IP nelle impostazioni TCP/IP, si stabilirà un collegamento con entrambi i dispositivi usando indirizzi compatibili generati automaticamente. Un PC può impiegare fino a 60 secondi per configurare un indirizzo IP privato automatico (169.254.x.x).

Modificare l'indirizzo IP

Se si sposta il selettore rotativo mentre il servoamplificatore viene alimentato a 24 V, dovete spengere ed inserire la tensione di rifornimento ausiliaria 24V. In questo modo si resetta l'indirizzo.

Modalità indirizzo IP

Per stabilire l'indirizzo IP il servoamplificatore utilizza di serie il metodo descritto sopra. L'indirizzo IP può tuttavia anche essere determinato indipendentemente dai selettori rotativi. L'impostazione può essere separata dai selettori rotativi mediante il Software WorkBench (Impostazioni => bus di campo => TCP/IP).

Ripristino della comunicazione in caso di indirizzo IP non raggiungibile


Se IP.MODE è impostato su 1 (assegnazione di indirizzo IP fisso), il servoamplificatore si avvia con un indirizzo IP che potrebbe non essere raggiungibile dal computer host. Se un indirizzo statico impedisce la comunicazione, le impostazioni IP possono essere ripristinate alla condizione di default mediante la seguente procedura:

- Impostare entrambi i selettori rotativi su 0.
- Tenere premuto il tasto B1 (in alto sul servoamplificatore) per circa 5 secondi.

Il display indica 0.0.0.0 e il servoamplificatore cerca di acquisire un indirizzo dal DHCP. Non disinserire la tensione, utilizzare WorkBench per impostare l'indirizzo IP come desiderato e memorizzare i valori in una memoria non volatile.

9.19.5 Impostare l' Indirizzo IP AKD-M

E' possibile utilizzare il selettore rotativo RS1 per impostare l'indirizzo IP. L'indirizzo IP configurato viene visualizzato sul display a 7 segmenti se accendendo l'alimentazione a 24 V a X32 è collegato un cavo Ethernet. In assenza di cavo Ethernet non viene visualizzato alcun indirizzo IP.



Impostazione del selettore rotativo	Indirizzo IP del servoamplificatore
0	Indirizzo IP DHCP/automatico. L'indirizzo IP del servoamplificatore viene richiamato in rete dal server DHCP. In assenza di un server DHCP viene assegnato un indirizzo IP automatico (generato internamente nel formato 169.254.xx.xx secondo il protocollo AutoIP).
1	Indirizzo IP statico. L'indirizzo IP può essere configurato con un browser. L'indirizzo IP di default è 192.168.1.101. Per modificarlo avviare un browser e inserire l'indirizzo IP di default. Si apre il sito web di AKD PDMM. Andare alla scheda di registrazione "Impostazioni" e inserire l'indirizzo IP statico desiderato.
da 2 a 9	Indirizzo IP statico. L'indirizzo IP è 192.168.0.10n, n indica il numero su cui è impostato il selettore rotativo. Questa impostazione genera indirizzi nell'intervallo da 192.168.0.102 a 192.168.0.109. Esempio: se RS1 è impostato su 5, l'indirizzo IP è 192.168.0.105.
Informazioni	La subnet mask del PC deve essere settata su 255.255.255.0 oppure 255.255.255.128.

Assegnazione indirizzo IP statico

Se il servoamplificatore viene collegato direttamente a un PC, è necessario utilizzare l'assegnazione di indirizzo IP statico. Impostare il selettore rotativo RS1 su un valore compreso tra 1 e 9 (vedere tabella in alto).

Assegnazione indirizzo IP dinamico (DHCP e Auto-IP)

Se RS1 è impostato su 0, il servoamplificatore è nella modalità DHCP. Il servoamplificatore richiama il proprio indirizzo IP da un server DHCP esterno, se presente nella rete. In assenza di un server DHCP, il servoamplificatore genera un indirizzo IP privato automatico nel formato 169.254.x.x.

Se il vostro PC è collegato al servoamplificatore e nelle impostazioni TCP/IP è indicato che l'indirizzo IP deve essere richiamato automaticamente, tra i dispositivi viene instaurato un collegamento con l'ausilio di indirizzi compatibili generati automaticamente. Un PC può impiegare fino a 60 secondi per configurare un indirizzo IP privato automatico (169.254.x.x).

Modificare l'indirizzo IP

Se si sposta il selettore rotativo mentre il servoamplificatore viene alimentato a 24 V, dovete spingere ed inserire la tensione di rifornimento ausiliaria 24V. In questo modo si resetta l'indirizzo.

9.19.6 Modbus TCP

AKD può essere collegato all'interfaccia HMI Modbus mediante il connettore RJ-45 X11 (AKD) o X32 (AKD PDMM, solo per touchpanel Kollmorgen™). Il protocollo consente inoltre la lettura e la scrittura dei parametri del servoamplificatore.

Lo stato della comunicazione viene indicato dai LED integrati.

Connettore	LED#	Nome	Funzione
X11, X32	LED1	Collegamento porta IN	ON = attivo, OFF= non attivo
	LED2	RUN	ON = in funzione, OFF = non in funzione

Collegare l'interfaccia di servizio (X11, X32) del servoamplificatore direttamente a un'interfaccia Ethernet del Modbus HMI o tramite un hub/switch di rete, **mentre l'alimentazione alle apparecchiature è disattivata**. Usare i cavi Ethernet Cat. 5 per la configurazione del collegamento.

Per collegare un'interfaccia HMI a un AKD è necessario quanto segue:

- l'HMI deve supportare Modbus TCP.
- deve avere un hardware Ethernet e un driver per Modbus TCP, sebbene non debba essere un driver specifico per AKD.

Le interfacce HMI AKI di Kollmorgen™ sono compatibili con un driver "Kollmorgen Modbus Master". La sottomaschera di rete dell'AKD è 255.255.255.0. I primi tre ottetti dell'indirizzo IP del servoamplificatore devono corrispondere ai primi tre ottetti dell'indirizzo IP dell'HMI. L'ultimo ottetto deve essere diverso.

Verificare che entrambi i LED sul servoamplificatore AKD (LED verde sul connettore RJ45) e sul PC (o hub/switch di rete) siano accesi. In caso affermativo, si è stabilito un buon collegamento elettrico.

Se si utilizza un interruttore, Modbus TCP e WorkBench/KAS IDE possono funzionare simultaneamente.

9.20 Interfaccia CANbus (X12/X13)

Per il collegamento CANbus si usano due connettori X12/X13 RJ-12 a 6 pin. Il profilo integrato si basa sul profilo di comunicazione CANopen DS301 e sul profilo del servoamplificatore DS402 (predefinito a 125 kBaud). Con il controllo di posizione sono disponibili le seguenti funzioni: commutazione a velocità variabile, azzeramento (azzeramento al riferimento), task di avvio movimento, task di avvio diretto, impostazione dei setpoint digitali, funzioni di trasmissione dei dati e molte altre. Per informazioni dettagliate consultare il manuale CANopen.



Conn.	Pin	Segnale	Conn.	Pin	Segnale
X12	1	Resistenza di terminazione interna	X13	1	Resistenza di terminazione interna
X12	2	CAN Shield	X13	2	CAN Shield
X12	3	CANH in	X13	3	CANH out
X12	4	CANL in	X13	4	CANL out
X12	5	GND	X13	5	GND
X12	6	Resistenza di terminazione interna	X13	6	Resistenza di terminazione interna


9.20.1 Attivazione CANbus con modelli AKD

I modelli AKD-CC sono servoamplificatori che supportano bus di campo di tipo EtherCAT e CAN in un software comune. I servoamplificatori di tipo CC consentono di selezionare un supporto per bus di campo impostando il parametro DRV.TYPE a un determinato valore. I servoamplificatori CC sono forniti con l'impostazione EtherCAT attiva. Per attivare CANopen, occorre modificare il parametro DRV.TYPE.

1. mediante software: collegare il PC all'AKD e modificare il parametro DRV.TYPE nella schermata Terminale di WorkBench(vedere documentazione parametro DRV.TYPE) oppure
2. mediante hardware: usando i selettori rotativi S1 & S2 nella parte anteriore e il pulsante B1 sul lato superiore del servoamplificatore.

Per modificare il tipo di bus di campo da EtherCAT a CAN usando i selettori rotativi è necessario procedere come indicato di seguito:

1. impostare i selettori rotativi sul lato anteriore dell'AKD a un valore pari a 89.



impostare S1 su 8 e S2 su 9

2. premere il pulsante B1 per 3 secondi circa (si avvia DRV.NVSAVE).

Premi B1 per 3 secondi



Mentre si modifica DRV.TYPE impostando il bus di campo CAN, il display a sette segmenti mostra **Cn**.
Non interrompere l'alimentazione a 24 V quando il display a sette segmenti mostra Cn!

3. Aspettare finché il display a sette segmenti torna allo stato originale; ora il servoamplificatore è impostato su CAN.
4. Eseguire un ciclo di alimentazione del amplificatore disinserendo e poi ripristinando l'alimentazione a 24 V.

Informazioni

Se la procedura per DRV.TYPE non ha funzionato, il display a sette segmenti mostra Er (Errore). In tal caso eseguire un ciclo di alimentazione del servoamplificatore e contattare il servizio di assistenza clienti.

9.20.2 Velocità di trasmissione per CANbus

Per il comportamento di avvio del servoamplificatore, l'utente può decidere di usare una velocità di trasmissione fissa o un algoritmo di rilevamento automatico della velocità di trasmissione. La velocità di trasmissione può essere impostata con il parametro **FBUS.PARAM01**. Il parametro FBUS.PARAM01 può essere impostato tramite WorkBench o un meccanismo speciale con i selettori rotativi nella parte anteriore dell'AKD.

Baudrate [kBit/s]	FBUS.PARAM01	S1	S2
auto	0	9	0
125	125	9	1
250	250	9	2
500	500	9	3
1000	1000	9	4


In caso di una velocità di trasmissione fissa, il servoamplificatore invia il messaggio di avvio con la velocità di trasmissione salvata nella memoria non volatile del servoamplificatore dopo un ciclo di alimentazione. In caso di rilevamento automatico della velocità di trasmissione, il servoamplificatore riceve un frame di CAN valido sul bus. Quando riceve un frame valido, il servoamplificatore invia il messaggio di avvio con la durata di bit misurata. In seguito si può memorizzare la velocità di trasmissione nella memoria non volatile tramite l'oggetto 1010 sub 1, oppure usare sempre il meccanismo di rilevamento automatico della velocità di trasmissione.

Informazioni

Per un rilevamento automatico affidabile della velocità di trasmissione, si raccomanda di usare un cablaggio adeguato sul CANbus (due terminazioni, collegamento alla terra, eccetera). Picchi o altri effetti di disturbo sul CANbus possono disturbare la misurazione. Se il rilevamento automatico della velocità di trasmissione è in uso, disabilitare il servoamplificatore.

Per impostare la baudrate con selettori rotativi, seguire la seguente procedura (servoamplificatore disable):

1. impostare i selettori rotativi su uno degli indirizzi da 90 a 94 (vedere tabella precedente);



2. premere B1 per almeno 3 secondi finché compare l'impostazione del selettore rotativo sul display;



Premi B1 per visualizzare il velocità di trasmissione

3. quando il display lampeggia con l'impostazione del selettore rotativo, interrompere la pressione sul pulsante B1 e attendere che il lampeggio termini. Durante questo periodo il parametro FBUS.PARAM01 viene impostato al nuovo valore e tutti i parametri vengono memorizzati nella memoria non volatile. La nuova impostazione sarà acquisita all'accensione successiva del servoamplificatore.

Se un errore accadesse, i seguenti messaggi di errore almeno 5 volte:


- E1 - L'amplificatore è enable
- E2 - L'immagazzinaggio non volatile di nuova regolazione è venuto a mancare
- E3 - Selezione non valida del commutatore rotante

9.20.3 Indirizzo di nodo per CANbus

Informazioni

Dopo aver modificato l'indirizzo del nodo, occorre disinserire e reinserire l'alimentazione ausiliaria da 24 V per il servoamplificatore.

Nel corso della configurazione, usare i selettori rotativi sul pannello anteriore dell'AKD per preimpostare l'indirizzo della stazione per la comunicazione.



I selettori rotativi nella parte anteriore dell'AKD (S1 e S2) corrispondono all'indirizzo di nodo CAN.

I selettori S1 e S2 corrispondono anche alle impostazioni dell'indirizzo IP del servoamplificatore. Si devono configurare gli schemi dell'indirizzo di rete IP e CAN per considerare questa dipendenza se sia la rete TCP/IP che la CAN funzionano contemporaneamente in un'applicazione.

Esempio:	S1 (MSB)	S2 (LSB)	Indirizzo CAN	Indirizzo IP
	4	5	45	192.168.0.45

L'impostazione può essere separata dai selettori rotativi mediante il Software WorkBench (Impostazioni => bus di campo => TCP/IP).

9.20.4 Terminazione CANbus

Gli ultimi bus ad entrambe le estremità del sistema CANbus devono avere resistenze di terminazione. L'AKD dispone di resistenze integrate da 132 ohm che si possono attivare collegando i pin 1 e 6. Per l'AKD è disponibile una spina di terminazione opzionale (*P-AKD-CAN-TERM*). La spina di terminazione opzionale è un connettore RJ-12 con un ponticello con cavo racchiuso tra i pin 1 e 6. Inserire una spina nel connettore X13 dell'ultimo servoamplificatore della rete CAN.

Informazioni

Rimuovere il connettore di terminazione se l'AKD non è l'ultimo dispositivo CANbus e usare l'X13 per collegarsi al nodo CAN successivo.

9.20.5 Cavo CANbus

Per soddisfare i requisiti della norma ISO 11898, deve essere utilizzato un cavo per bus con un'impedenza caratteristica di 120 ohm. La lunghezza massima del cavo utilizzabile per una comunicazione affidabile diminuisce con l'aumentare della velocità di trasmissione. Di norma, è possibile utilizzare i seguenti valori misurati da Kollmorgen™; tuttavia non devono essere considerati come limiti assicurati.


- impedenza caratteristica: 100–120 ohm
- capacità del cavo, max.: 60 nF/km
- resistenza del circuito principale: 159,8 ohm/km

Velocità di trasmissione (kBaud)	Lunghezza max. del cavo (m)
1.000	10
500	70
250	115

La capacità (max. 30 nF/km) e la resistenza del cavo inferiori (resistenza del circuito, 115 ohm/1000m) consentono di raggiungere distanze maggiori.


(L'impedenza caratteristica da 150 ± 5 ohm richiede una resistenza di terminazione da resistenza di terminazione 150 ± 5 ohm).

9.20.6 Collegamenti del CAN-bus



9.21 Interfaccia del motion bus (X5/X6/X11)

L'interfaccia del motion bus dispone di connettori RJ-45 e si può usare per comunicare con svariati bus di campo in base alla versione del servoamplificatore adottata.



AVVISO

Non collegare la linea Ethernet per il PC o PAC con il software di configurazione all'interfaccia del motion bus X5/X6. Il cavo Ethernet di configurazione deve essere collegato all'interfaccia di servizio su X11 o X32.

9.21.1 Pinout X5, X6, X11

Pin	Segnale X5	Segnale X6	Segnale X11
1	Transmit +	Receive+	Transmit +
2	Transmit -	Receive-	Transmit -
3	Receive+	Transmit +	Receive+
4	nc	nc	nc
5	nc	nc	nc
6	Receive-	Transmit -	Receive-
7	nc	nc	nc
8	nc	nc	nc

9.21.2 Protocollo opzionale X5, X6, X11

Protocollo	Tipo	Opzione di connettività	Connettore
EtherCAT	Motion bus	EC or CC	X5, X6
SynqNet	Motion bus	SQ	X5, X6
PROFINET RT	Motion bus	PN	X11
Ethernet/IP	Motion bus	EI	X11

9.21.3 EtherCAT

Con dispositivi dotati di collegamento EC e CC è possibile instaurare una connessione alla rete EtherCAT tramite i connettori RJ-45 X5 (porta In) e X6 (porta Out). Lo stato di comunicazione viene visualizzato dai LED integrati. AKD PDMM I dispositivi (variante AKD-M) fungono da EtherCAT (CoE) Master e sono dotati di connettore X6 (porta Out) per la creazione di una topologia lineare con massimo 8 slave e un tempo ciclo di 250 ms.

Variante dispositivo	Connettore	LED n.	Nome	Funzione LED ON	Funzione LED OFF
AKD	X5	LED1	Link In	attivo	non attivo
		LED2	FUNZIONAMENTO	in funzione	non in funzione
AKD PDMM	X6	LED3	Link Out	attivo	non attivo
		LED4	-	-	-


9.21.3.1 Attivazione EtherCAT con modelli AKD

I modelli AKD-CC sono servoamplificatori che supportano bus di campo di tipo EtherCAT e CAN in un software comune. I servoamplificatori di tipo CC consentono di selezionare un supporto per bus di campo impostando il parametro DRV.TYPE a un determinato valore. I servoamplificatori CC sono forniti con l'impostazione EtherCAT attiva. Per modificare un servoamplificatore passando da CANopen a EtherCAT è necessario modificare il parametro DRV.TYPE.

- mediante software: collegare il PC all'AKD e modificare il parametro DRV.TYPE nella schermata Terminale di WorkBench (vedere documentazione parametro DRV.TYPE) oppure
- mediante hardware: usando i selettori rotativi S1 & S2 nella parte anteriore e il pulsante B1 sul lato superiore del servoamplificatore.

Per modificare il tipo di bus di campo da CAN a EtherCAT usando i selettori rotativi è necessario procedere come indicato di seguito:

- impostare i selettori rotativi sul lato anteriore dell'AKD a un valore pari a 89.



Set S1 to 8 and S2 to 9

- premere il pulsante B1 per 3 secondi circa (si avvia DRV.NVSAVE).

Premi B1 per 3 secondi



Mentre si modifica DRV.TYPE impostando il bus di campo EtherCAT, il display a sette segmenti mostra **En**. **Non interrompere l'alimentazione a 24 V quando il display a sette segmenti mostra En!**

- Aspettare finché il display a sette segmenti torna allo stato originale; ora il servoamplificatore è impostato su EtherCAT.
- Eseguire un ciclo di alimentazione del servoamplificatore disinserendo e poi ripristinando l'aliment. a 24 V.

Informazioni

Se la procedura per DRV.TYPE non ha funzionato, il display a sette segmenti mostra Er (Errore). In tal caso eseguire un ciclo di alimentazione del servoamplificatore e contattare il servizio di assistenza clienti.

9.21.4 SynqNet

Si può eseguire un collegamento alla rete SynqNet mediante i connettori RJ-45 X5 (porta ingresso) e X6 (porta uscita). Lo stato della comunicazione viene indicato dai LED integrati.

Connettore	N. LED	Nome	Funzione
X5	LED1	LINK_IN	ON = ricezione, valido (porta IN) OFF = non valido, assenza di alimentazione, o ripristino.
	LED2	CYCLIC	ON = rete, ciclico BLINK = rete, non ciclico OFF = assenza di alimentazione, o ripristino
X6	LED3	LINK_OUT	ON = ricezione, valido (porta OUT) OFF = non valido, assenza di alimentazione, o ripristino
	LED4	REPEATER	ON = ripetitore attivato, rete ciclico BLINK = ripetitore attivato, rete non ciclico OFF = ripetitore disattivato, assenza di alimentazione, o ripristino

9.21.5 PROFINET

Il servoamplificatore AKD con opzione di connettività PN può essere collegato a una rete PROFINET mediante connettore RJ-45 X11. Viene utilizzato il protocollo PROFINET RT.

Lo stato della comunicazione viene indicato dai LED integrati.

Connettore	LED#	Nome	Funzione
X11	LED1	Collegamento porta IN	ON = attivo, OFF = non attivo
	LED2	RUN	ON = in funzione, OFF = non in funzione

Collegare l'interfaccia di servizio (X11) del servoamplificatore direttamente a un'interfaccia Ethernet del PROFINET Master o tramite un switch di rete, **mentre l'alimentazione alle apparecchiature è disattivata**. Usare i cavi Ethernet Cat. 5 per la configurazione del collegamento.

Verificare che entrambi i LED sul servoamplificatore AKD (LED verde sul connettore RJ45) e sul PC (o hub/switch di rete) siano accesi. In caso affermativo, si è stabilito un buon collegamento elettrico.

La sottomaschera di rete dell'AKD è 255.255.255.0. I primi tre ottetti dell'indirizzo IP del servoamplificatore devono corrispondere ai primi tre ottetti dell'indirizzo IP dell'HMI. L'ultimo ottetto deve essere diverso. Se si utilizza un interruttore, PROFINET RT e WorkBench possono funzionare simultaneamente.

9.21.6 Ethernet/IP

AKD con l'opzione di collegamento **EI** possono essere connessi tramite il connettore RJ-45 X11 a una rete Ethernet/IP. Lo stato della comunicazione di rete viene visualizzato dai LED integrati.

Connettore	LED n.	Nome	Funzione
X11	LED1	Link In	on = attivo, off = non attivo
	LED2	Funzionamento	on = in funzione, off = non in funzione

Collegare l'interfaccia di assistenza (X11) dell'amplificatore a un'interfaccia Ethernet sull'Ethernet/IP Master direttamente o tramite un hub/interruttore di rete, **mentre l'alimentazione dei dispositivi è spenta**. Utilizzare preferibilmente cavi Ethernet standard della categoria 5. Verificare se entrambi i LED di collegamento sull'amplificatore AKD (LED verdi sul connettore RJ45) e sul master (oppure i hub/interruttore di rete) lampeggiano. In caso affermativo il collegamento elettrico è stato eseguito correttamente.



La subnet-mask del AKD è 255.255.255.0. I primi tre ottetti dell'indirizzo IP del servoamplificatore devono corrispondere ai primi tre ottetti dell'indirizzo IP dell'HMI. L'ultimo deve essere invece diverso.

Ethernet/IP e WorkBench possono funzionare in contemporanea se si utilizza un interruttore.

10 Configurazione

10.1 Istruzioni di sicurezza	154
10.2 Configurazione AKD-B, AKD-P, AKD-T	155
10.3 Configurazione AKD-M	161
10.4 Messaggi di errore e di avviso	171
10.5 Risoluzione dei guasti	192

10.1 Istruzioni di sicurezza

 PERICOLO	<p>L'attrezzatura potenzialmente produce tensioni letali fino a 900V. Controllare che tutti i componenti di collegamento sotto tensione durante il funzionamento siano protetti in modo sicuro nei confronti del contatto fisico.</p> <p>Non staccare mai i collegamenti elettrici dal servoamplificatore quando quest'ultimo è sotto tensione.</p> <p>I condensatori possono ancora avere cariche residue pericolose fino a 7 minuti dopo la disinserzione della tensione di alimentazione.</p>
 ATTENZIONE	<p>Durante il funzionamento, il dissipatore di calore del servoamplificatore può raggiungere temperature fino a 80°C. Controllare la temperatura del dissipatore di calore prima di toccare il servoamplificatore. Attendere fino a quando il dissipatore di calore si è raffreddato a 40°C prima di toccarlo.</p>
 ATTENZIONE	<p>Prima di eseguire i test e la configurazione, il produttore della macchina deve generare un'analisi dei rischi per la macchina ed adottare misure adeguate per evitare che movimenti imprevisti causino lesioni o danni a persone o cose.</p>
 ATTENZIONE	<p>Solo personale specializzato con ampie nozioni nel campo dell'elettronica e della tecnologia di azionamento può eseguire i test e la configurazione del servoamplificatore.</p>
AVVISO	<p>Se il servoamplificatore è rimasto a magazzino per più di un anno, è necessario rigenerare i condensatori nel circuito DC-link. A questo scopo rimuovere tutti i collegamenti elettrici ed applicare tensione monofase da 208 a 240 Vca per circa 30 minuti ai morsetti L1/L2 del servoamplificatore.</p>


Informazioni	<p>Informazioni supplementari sulla configurazione delle apparecchiature:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la programmazione dei parametri e il comportamento del circuito di comando sono descritti nella guida online del software di configurazione; • la configurazione di ogni scheda di espansione è descritta nel manuale corrispondente sul DVD; • su richiesta, Kollmorgen™ offre corsi di addestramento sul servoamplificatore.
---------------------	--

10.2 Configurazione AKD-B, AKD-P, AKD-T

10.2.1 Software di configurazione WorkBench

Il presente capitolo descrive l'installazione del software WorkBench per la messa in funzione delle varianti AKD-B, AKD-P e AKD-T. WorkBench non viene utilizzato per la messa in funzione degli amplificatori digitali AKD PDMM. Per questi modelli viene impiegato il software KAS IDE(=> p. 1)..

Kollmorgen organizza su richiesta corsi di formazione e perfezionamento.



10.2.2 Uso secondo le istruzioni

Il software di configurazione serve per modificare e memorizzare i parametri d'esercizio per la serie di servoamplificatori AKD. Il servoamplificatore collegato può essere configurato mediante questo software e, durante tale procedura, il servoamplificatore può essere controllato direttamente dalle funzioni di assistenza.



AVVERTENZA

Solo personale specializzato con l'esperienza relativa (=> p. 10) può eseguire impostazioni di parametri online per un servoamplificatore in funzione. I set di dati che sono stati memorizzati su supporto possono essere modificati accidentalmente da altre persone. Se si usano dati non controllati può verificarsi un movimento imprevisto. Dopo aver caricato un set di dati, occorre pertanto controllare sempre tutti i parametri prima di abilitare il servoamplificatore.

10.2.3 Descrizione del software

Ogni servoamplificatore deve essere adattato alle esigenze della propria macchina. Per la maggior parte delle applicazioni si può usare un PC e WorkBench (il software di configurazione del servoamplificatore) per configurare le condizioni e i parametri di esercizio del servoamplificatore. Il PC è collegato al servoamplificatore mediante un cavo Ethernet (=> p. 141). Il software di configurazione realizza la comunicazione tra il PC e l'AKD. È possibile trovare il software di configurazione sul DVD di accompagnamento e nell'area download del sito di Kollmorgen™.

È possibile modificare facilmente i parametri ed osservare immediatamente l'effetto sul servoamplificatore, poiché sussiste un collegamento continuo (online) con il servoamplificatore. Vengono letti dal servoamplificatore e visualizzati sul monitor del PC valori effettivi importanti (funzioni oscilloscopio).

È possibile salvare set di dati su supporti (archivi) e ricaricarli su altri servoamplificatori o usarli per backup. È inoltre possibile stampare set di dati.

La maggior parte delle retroazioni standard (SFD, EnDAT 2.2, 2.1, e BiSS) sono compatibili con plug-and-play. I dati della targhetta del motore sono memorizzati nel dispositivo di retroazione e letti automaticamente dal servoamplificatore all'avvio. I motori Kollmorgen™ non plug-and-play sono memorizzati in WorkBench e possono essere caricati con un solo clic usando la schermata Motore del software WorkBench.

Una guida online completa con una descrizione integrata di tutte le variabili e funzioni vi assiste in ogni situazione.

10.2.4 Requisiti hardware

L'interfaccia di servizio (X11, RJ45) del servoamplificatore è collegata all'interfaccia Ethernet del PC mediante un cavo Ethernet (=> p. 141).

Requisiti minimi per il PC:

Processore: almeno Pentium® II o equipollente

Sistema operativo: Windows 2000 o XP o VISTA o 7

Adattatore grafica: Windows compatibile, a colori

Drive: hard disk con almeno 20 MB di spazio libero, Drive DVD

Interfaccia: un'interfaccia Ethernet libera, oppure una porta per hub o per switch

10.2.5 Sistemi operativi

Windows 2000/XP/VISTA/7

WorkBench funziona con Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA e Windows 7

Unix, Linux.

Il funzionamento del software non è stato testato per Windows funzionante con Unix o Linux.

10.2.6 Installazione sotto Windows 2000/XP/VISTA/7


Il DVD comprende un programma di installazione per il software di configurazione.

Installazione

- Funzione di avvio automatico attivata:
inserire il DVD in un drive libero. Si apre una finestra con una schermata di avvio. Appare un link per il software di configurazione WorkBench. Fare clic e seguire le istruzioni.
- Funzione di avvio automatico disattivata:
inserire il DVD in un drive libero. Fare clic su **Start** (tasto verde a sinistra in basso), poi su **Esegui**. Digitare il percorso del programma: x:\index.htm (x = lettera corretta del drive del DVD).
Fare clic su **OK** e procedere come descritto in precedenza.

Collegamento del PC all'interfaccia Ethernet

- Collegare il cavo dell'interfaccia a un'interfaccia Ethernet sul PC o a un hub/switch e all'interfaccia di servizio X11 dell'AKD (=> p. 141).



10.2.7 Prove di base AKD-B, AKD-P, AKD-T


10.2.7.1 Disimballaggio, montaggio e collegamento del servoamplificatore

- Disimballare il servoamplificatore e gli accessori. Rispettare le istruzioni di sicurezza riportate nella documentazione.
- Montare il servoamplificatore (=> p. 58).
- Collegare il servoamplificatore (=> p. 71) o applicare il cablaggio minimo per provare il servoamplificatore come descritto di seguito.
- Verificare di avere a disposizione le seguenti informazioni riguardo ai componenti del servoamplificatore:
 - tensione di alimentazione nominale da rete
 - tipo di motore (dati del motore, se il tipo del motore non è presente nel database del motore)
 - unità di retroazione integrale del motore (tipo, poli/linee/protocollo)
 - momento di inerzia del carico

10.2.7.2 Cablaggio minimo per i test del servoamplificatore senza carico



ATTENZIONE Questo schema di collegamento serve soltanto a fornire un'illustrazione generale e non è conforme ai requisiti CEM, di sicurezza né di funzionalità per l'applicazione specifica.



Quando si collega l'AKD direttamente a un PC, si consiglia di usare l'indirizzo IP statico (non 00).

10.2.7.3 Impostare indirizzo IP

Impostare l'indirizzo IP come descritto in "Impostazione dell'indirizzo" Impostazione dell'indirizzo IP AKD-B, AKD-P, AKD-T" (=> p. 142).


10.2.7.4 Conferma dei collegamenti

Si può attivare l'alimentazione della logica al servoamplificatore attraverso il connettore X1 (la tensione del bus non è necessaria per le comunicazioni).

Dopo aver attivato l'alimentazione, il servoamplificatore mostra una sequenza di lampeggiamenti del LED:

1. –
2. []
3. I-P
4. indirizzo IP del servoamplificatore, lampeggiamento in sequenza (ad esempio 192.168.0.25)
5. stato del servoamplificatore (modalità operativa "o0", "o1", o "o2") o codice d'errore se il servoamplificatore è in condizione d'errore.


Verificare che il collegamento dei LED sul servoamplificatore (LED verde sul connettore RJ45) e sul PC siano entrambi accesi. In caso affermativo, si è stabilito un buon collegamento elettrico.



Durante la connessione del PC, la barra degli strumenti mostra la seguente icona di acquisizione:



attendere che l'icona si trasformi nell'icona di funzionalità limitata (questo processo può richiedere anche un minuto).



Sebbene Windows visualizzi questa icona di funzionalità limitata per il collegamento al servoamplificatore, il PC è in grado di comunicare completamente con il servoamplificatore. Usando WorkBench è possibile configurare il servoamplificatore attraverso questo collegamento.

10.2.7.5 Installazione e avvio di WorkBench

WorkBench si installa automaticamente dal DVD fornito con il servoamplificatore. WorkBench è anche disponibile dal sito Web di Kollmorgen™ all'indirizzo www.kollmorgen.com.

Al termine dell'installazione, fare clic sull'icona di WorkBench per avviare il programma. A questo punto WorkBench mostra un elenco di tutti i servoamplificatori disponibili nella rete locale. Selezionare il servoamplificatore per la configurazione e fare clic su **Avanti**. Se si rileva più di un servoamplificatore, è possibile identificare in modo univoco un servoamplificatore usando uno dei seguenti metodi:

1. l'indirizzo MAC del servoamplificatore, che è stampato sull'adesivo sul lato del servoamplificatore.
2. il nome del servoamplificatore, che viene impostato usando WorkBench. Il nome del nuovo servoamplificatore è per default "No_Name".
3. facendo lampeggiare il display. Selezionare un servoamplificatore e fare clic su **Blink** per forzare il display nella parte anteriore del servoamplificatore a lampeggiare per 20 secondi.

10.2.7.6 Impostazione dell'indirizzo IP del servoamplificatore in WorkBench

Se WorkBench non visualizza automaticamente il servoamplificatore, inserire l'indirizzo IP manualmente come segue:

1. Visualizzazione dell'indirizzo IP. Si può visualizzare l'indirizzo IP del servoamplificatore sul display del servoamplificatore premendo il pulsante B1. Il display mostra i numeri e i punti dell'indirizzo IP in sequenza (ad esempio 192.168.0.25).



2. Inserimento dell'indirizzo IP del servoamplificatore. Dopo aver stabilito l'indirizzo IP, digitare l'indirizzo IP del servoamplificatore nella casella **Specifica indirizzo** di WorkBench. Quindi fare clic su **Avanti** per eseguire il collegamento.

10.2.7.7 Abilitazione del servoamplificatore usando la configurazione guidata.

Dopo aver stabilito il collegamento con il servoamplificatore appare la schermata Overview AKD. Nell'area di navigazione, a sinistra dello schermo, compare il servoamplificatore. Fare clic con il pulsante destro sul nome del servoamplificatore e selezionare **Configurazione guidata** dal menu a discesa. La configurazione guidata vi guida attraverso la configurazione iniziale del servoamplificatore, che comprende un semplice test di movimento. Al termine della configurazione guidata, il servoamplificatore dovrebbe essere abilitato. In caso contrario, controllare quanto segue:

1. l'ingresso HW (Hardware enable) deve essere nello stato abilitato (pin 4 sul connettore X8)
2. l'ingresso SW (Software enable) deve essere nello stato abilitato Attivare usando il pulsante **Enable/Disable** nella barra degli strumenti superiore del WorkBench oppure nella schermata Overview
3. non possono essere presenti errori (fare clic su **Clear Fault** sulla barra degli strumenti superiore per eliminare tutti gli errori)


Lo stato di HW enable, SW enable e Faults compare nella barra degli strumenti inferiore del software WorkBench. Il servoamplificatore è collegato se nell'angolo destro in basso compare **Online**. Ora è possibile usare la schermata Impostazioni di WorkBench per completare la configurazione avanzata del servoamplificatore.

10.3 Configurazione AKD-M

10.3.1 Software di configurazione KAS IDE

Il presente capitolo descrive l'installazione del software KAS IDE per la messa in funzione degli amplificatori digitali AKD PDMM. KAS IDE non viene utilizzato per la messa in funzione delle varianti AKD-B, AKD-P e AKD-T. Per questi modelli viene impiegato il software WorkBench (=> S. 1).

Kollmorgen organizza su richiesta corsi di formazione e perfezionamento.



10.3.2 Uso secondo le istruzioni

Il software di configurazione KAS IDE serve per modificare e memorizzare i parametri d'esercizio per la serie di servoamplificatori AKD PDMM. Il servoamplificatore collegato può essere configurato mediante questo software e, durante tale procedura, il servoamplificatore può essere controllato direttamente dalle funzioni di assistenza.



AVVERTENZA

Solo personale specializzato con l'esperienza relativa (=> p. 10) può eseguire impostazioni di parametri online per un servoamplificatore in funzione. I set di dati che sono stati memorizzati su supporto possono essere modificati accidentalmente da altre persone. Se si usano dati non controllati può verificarsi un movimento imprevisto. Dopo aver caricato un set di dati, occorre pertanto controllare sempre tutti i parametri prima di abilitare il servoamplificatore.

10.3.3 Descrizione del software

Ogni servoamplificatore deve essere adattato alle esigenze della propria macchina. Per la maggior parte delle applicazioni si può usare un PC e KAS IDE ("Kollmorgen Automation Suite Integrated development environment") per configurare le condizioni e i parametri di esercizio del servoamplificatore. Il PC è collegato al servoamplificatore mediante un cavo Ethernet (=> p. 141). Il software di configurazione realizza la comunicazione tra il PC e l'AKD PDMM. È possibile trovare il software di configurazione sul DVD di accompagnamento e nell'area download del sito di Kollmorgen™.

È possibile modificare facilmente i parametri ed osservare immediatamente l'effetto sul servoamplificatore, poiché sussiste un collegamento continuo (online) con il servoamplificatore. Vengono letti dal servoamplificatore e visualizzati sul monitor del PC valori effettivi importanti (funzioni oscilloscopio).

È possibile salvare set di dati su supporti (archivi) e ricaricarli su altri servoamplificatori o usarli per backup. È inoltre possibile stampare set di dati.

La maggior parte delle retroazioni standard (SFD, EnDAT 2.2, 2.1, e BiSS) sono compatibili con plug-and-play. I dati della targhetta del motore sono memorizzati nel dispositivo di retroazione e letti automaticamente dal servoamplificatore all'avvio. I motori Kollmorgen™ non plug-and-play sono memorizzati in KAS IDE e possono essere caricati con un solo clic usando la schermata Motore del software KAS IDE.

Una guida online completa con una descrizione integrata di tutte le variabili e funzioni vi assiste in ogni situazione.

10.3.4 Requisiti hardware

L'interfaccia di servizio (X32, RJ45) del servoamplificatore è collegata all'interfaccia Ethernet del PC mediante un cavo Ethernet (=> p. 141).

Requisiti minimi per il PC:

Processore: almeno Pentium® II o equipollente

Sistema operativo: Windows 2000 o XP o VISTA o 7

Adattatore grafica: Windows compatibile, a colori

Drive: hard disk con almeno 20 MB di spazio libero, Drive DVD

Interfaccia: un'interfaccia Ethernet libera, oppure una porta per hub o per switch

10.3.5 Sistemi operativi

Windows XP/7

KAS IDE funziona con Windows XP e Windows 7

Unix, Linux.

Il funzionamento del software non è stato testato per Windows funzionante con Unix o Linux.

10.3.6 Installazione sotto Windows XP/7


Il DVD comprende un programma di installazione per il software di configurazione.

Installazione

- Funzione di avvio automatico attivata:
inserire il DVD in un drive libero. Si apre una finestra con una schermata di avvio. Appare un link per il software di configurazione KAS IDE. Fare clic e seguire le istruzioni.
- Funzione di avvio automatico disattivata:
inserire il DVD in un drive libero. Fare clic su **Start** (tasto verde a sinistra in basso), poi su **Esegui**. Digitare il percorso del programma: x:\index.htm (x = lettera corretta del drive del DVD).
Fare clic su **OK** e procedere come descritto in precedenza.

Collegamento del PC all'interfaccia Ethernet

- Collegare il cavo dell'interfaccia a un'interfaccia Ethernet sul PC o a un hub/switch e all'interfaccia di servizio X32 dell'AKD PDMM (=> p. 141).



10.3.7 Prove di base AKD-M


10.3.7.1 Disimballaggio, montaggio e collegamento del AKD PDMM

- Disimballare il servoamplificatore e gli accessori. Rispettare le istruzioni di sicurezza riportate nella documentazione.
- Montare il servoamplificatore (=> p. 58).
- Collegare il servoamplificatore (=> p. 71) o applicare il cablaggio minimo per provare il servoamplificatore come descritto di seguito.
- Verificare di avere a disposizione le seguenti informazioni riguardo ai componenti del servoamplificatore:
 - tensione di alimentazione nominale da rete
 - tipo di motore (dati del motore, se il tipo del motore non è presente nel database del motore)
 - unità di retroazione integrale del motore (tipo, poli/linee/protocollo)
 - momento di inerzia del carico

10.3.7.2 Cablaggio minimo per i test del servoamplificatore senza carico



ATTENZIONE Questo schema di collegamento serve soltanto a fornire un'illustrazione generale e non è conforme ai requisiti CEM, di sicurezza né di funzionalità per l'applicazione specifica.



Quando si collega l'AKD PDMM direttamente a un PC, si consiglia di usare l'indirizzo IP statico (non 0).


10.3.7.3 Impostare indirizzo IP

Impostare l'indirizzo IP come descritto in "Impostare l' Indirizzo IP AKD-M" (=> p. 144).

10.3.7.4 Conferma dei collegamenti

E' possibile attivare l'alimentazione logica del servoamplificatore tramite il collegamento X1 (per la comunicazione non è richiesta una tensione bus).

Quando l'alimentazione è presente, sul servoamplificatore iniziano a lampeggiare dei LED di notifica:


AKD-M due + una cifra	
	
<ul style="list-style-type: none"> - acceso o2. Modo di funzionamento, non abilitato o2. Modo di funzionamento, abilitato 	<ul style="list-style-type: none"> - acceso - ... O Sequenza di inizializzazione IP_ Indirizzo IP <ul style="list-style-type: none"> o Pronto per il funzionamento - nessun programma o Pronto per il funzionamento - programma in esecuzione

Verificare se entrambi i LED di collegamento sul servoamplificatore (LED verdi sul connettore RJ45 X32) e sul PC lampeggiano. In caso affermativo il collegamento elettrico è presente.




Il LED è verde se l'azionamento è collegato tramite un dispositivo della rete

Mentre il PC instaura il collegamento compare sulla barra dei comandi il seguente simbolo:



Colleghi con l'amplificatore

Attendere finché questo simbolo non viene modificato nel simbolo di connettività limitata (questa operazione può richiedere fino a un minuto).




Amplificatore collegato

Il PC è perfettamente in grado di comunicare con il servoamplificatore sebbene Windows visualizzi per la connessione al servoamplificatore il simbolo di connettività limitata. In KAS IDE è possibile adesso configurare il servoamplificatore con questo collegamento.


10.3.7.5 Installare e avviare KAS IDE

KAS IDE si trova sul DVD fornito con AKD PDMM e online all'indirizzo www.kollmorgen.com. Inserire il DVD e attendere fino a quando l'installazione si avvia automaticamente. Quando l'installazione è completata, cliccare sul simbolo KAS IDE per avviare il programma.

Avviare un nuovo progetto (**File > New**). Così facendo si apre la finestra **Add a New Controller**. Selezionare il proprio modello AKD PDMM dall'elenco. Il controller viene visualizzato nella finestra di progetto.



Per assegnare il progetto all'indirizzo IP del AKD PDMM cliccare con il tasto destro del mouse sull'opzione Controller nella finestra di progetto. Selezionare **Proprietà**, appare la seguente finestra:



Inserire l'indirizzo IP del AKD PDMM, impostare il **Controller Type** su PDMM e cliccare su OK. Per creare il collegamento a AKD PDMM utilizzare i seguenti comandi:

- 1: Compile Project 2: Connect to Target 3: Download Project 4: Run Project



Cliccare due volte su EtherCAT nella finestra di progetto per aprire la finestra EtherCAT. Cliccare su **SCAN Devices** per avviare l'identificazione automatica e l'elenco del AKD PDMM. Se vengono individuati più AKD PDMM, è possibile identificare un determinato AKD PDMM con uno dei seguenti metodi:


1. Indirizzo MAC del dispositivo. L'indirizzo è riportato su un adesivo sul lato del dispositivo.
2. Nome del dispositivo. Il nome del dispositivo viene impostato con il software WorkBench. Il nome di fabbrica dei dispositivi è "No_Name."
3. Far lampeggiare il display. Selezionare un dispositivo e cliccare su **Blink**. Il display di AKD PDMM lampeggia per circa 20 secondi.

10.3.7.6 Impostare l'indirizzo IP in KAS IDE


Se il AKD PDMM non viene visualizzato automaticamente in KAS IDE, impostare l'indirizzo IP manualmente in KAS IDE come segue:

1. Visualizzare l'indirizzo IP: premendo B2 su AKD PDMM viene avviato il menu sul display a una cifra. Quando appare "IP" premere nuovamente B2 per visualizzare l'indirizzo IP (per esempio 192.168.0.105).
2. L'indirizzo IP del AKD PDMM è registrato nel file di progetto inKAS IDE. Aprire un progetto oppure creare un nuovo progetto. In Project Explorer cliccare con il tasto destro del mouse su Controller e selezionare

Properties:



3. Inserire l'indirizzo IP di AKD PDMM:




10.3.7.7 Avviare un nuovo progetto


Dopo aver aperto un progetto (nuovo o salvato) in Project Explorer si ha accesso a vari tool di sviluppo del progetto:




Tutti gli amplificatori, incluso lo stesso AKD PDMM, e gli I/O remoti possono essere configurati con KAS IDE. Per aggiungere amplificatori al progetto cliccare su EtherCAT e procedere alla scansione con **Scan devices** (1).




Mappare gli amplificatori trovati sugli assi dell'applicazione (2). Tutti gli elementi trovati vengono aggiunti automaticamente al progetto:




Per comunicare direttamente con un amplificatore senza avviare il progetto, cliccare sul simbolo EtherCAT nell'albero di progetto. Selezionare l'amplificatore desiderato (1) e cliccare su **Online Configuration** (2):



Nella finestra di lavoro si apre ora la già nota finestra di avvio WorkBench che consente di accedere a tutti i parametri di configurazione dell'amplificatore:



Il Wizard di configurazione svolge la funzione di guida attraverso le fasi più importanti della configurazione:



A scopo di prova si può causare un movimento senza aprire il progetto. Per farlo utilizzare le impostazioni nella finestra **Service Motion**.

The screenshot shows the 'Service Motion' configuration window. At the top, there are buttons for 'Enable', 'Stop', 'Position mode', and 'Clear Faults'. Below this is a navigation bar with tabs for 'Limits', 'Current Loop', 'Velocity Loop', 'Position Loop', and 'Service Motion'. The 'Service Motion' tab is active, showing a purple 'M' logo and the text 'Service Motion allows you to start and stop some test motions.' Below this, the 'Service Motion Mode' is set to 'Pulse' (selected with a radio button), with 'Reversing' and 'Continuous' as options. A velocity profile graph shows a trapezoidal pulse starting at 0 rpm, reaching a peak of 60.000 rpm, and returning to 0 rpm. The duration of the pulse is labeled 'Time 1: 500 ms'. Below the graph, the 'Acceleration' and 'Deceleration' are both set to 10,000.170 rpm/s. A 'Start' button is present, but it is disabled, and a warning icon indicates 'Drive is inactive.' Below this, the 'Position Feedback' is set to -56,970.640 Counts16Bit and the 'Velocity Feedback' is set to 0.000 rpm. At the bottom of the window, there is a status bar with 'No Faults' (green), 'Drive Inactive' (red), 'SW' (red), and 'HW' (red) indicators, and the text 'Not Connected'.

10.4 Messaggi di errore e di avviso

10.4.1 Messaggi di errore e di avviso AKD

Quando si verifica un guasto, il relè di diagnostica viene aperto, lo stadio di uscita spento (il motore non ha più coppia) oppure il carico viene frenato dinamicamente. Il comportamento dell'azionamento specifico dipende dal tipo di guasto. Il display LED sul pannello anteriore dell'azionamento visualizza il numero del guasto verificatosi. Se l'avviso viene emesso prima del guasto, l'avviso viene visualizzato sul LED e ha lo stesso numero del guasto associato. Gli avvisi non intervengono sullo stadio di potenza dell'azionamento né sull'uscita del relè di diagnostica.



Vengono visualizzati i messaggi di errore o gli allarmi dell'AKD. I messaggi di errore sono codificati con "F", gli allarmi con "n". In caso di scheda I/O opzionale integrata gli errori vengono visualizzati riferiti alla scheda SD con la lettera "E" seguita da 4 numeri

Il lato sinistro del LED visualizza F o E per guasto o n per avviso. Il lato destro visualizza il numero di guasto o di avviso come segue: 1-0-1-[interruzione]. Il guasto con la massima priorità viene visualizzato sul LED. Quando si verifica una condizione di guasto può trattarsi di guasti multipli. Controllare la schermata di errore del software di messa in funzione o leggere lo stato da DRV.FAULTS per visualizzare l'elenco completo degli errori correnti.

Informazioni

Maggiori informazioni sui messaggi di diagnostica e sulla cancellazione dei guasti sono disponibili nella guida on-line del WorkBench. Le procedure per cancellare i guasti sono descritte nella sezione della guida online intitolata "Errors and Warnings".

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
..		Caduta della tensione in ingresso dell'alimentazione di comando a 24 V. oppure Cortocircuito dell'encoder ausiliario a 5 V (X9-9).	Assicurare un livello adeguato di corrente di alimentazione a 24 V per il sistema. oppure Controllare e fissare il cablaggio X9.
E0082	Scheda SD non presente.	Scheda SD non inserita o scheda SD inserita in maniera non corretta.	Inserire la scheda SD con il corretto orientamento nel lettore.
E0083	Scheda SD protetta da scrittura.	Protezione da scrittura della scheda SD in posizione errata.	Rimuovere la protezione da scrittura della scheda SD.
E0084	Lettore SD non installato.	Scheda I/O opzionale non installata o lettore SD difettoso.	-
E0095	File non trovato su scheda SD.	Scheda SD difettosa o nome file modificato manualmente o file cancellato.	-
E0096	Errore di lettura file su scheda SD.	Impossibile leggere il file sulla scheda SD.	-
E0097	Errore di file system su scheda SD.	Impossibile leggere il file system della scheda SD.	Usare solo schede SD supportate (=> p. 139)
E0098	Impossibile scrivere un parametro dalla scheda SD nell'amplificatore.	-	-
E0099	Errore durante la scrittura su scheda SD.	Errore di scrittura generale.	Usare un'altra scheda SD.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
E0100	Scrittura/lettura scheda SD in corso.	-	Attendere il termine del processo di lettura/scrittura.
E0101	Errore durante l'accesso a file binario BASIC.	Impossibile leggere il file eseguibile Basic.	-
F0		Riserva.	N/D
F101	Disadattamento tipo firmware.	Il firmware installato non è compatibile con l'hardware dell'azionamento.	Caricare un firmware compatibile nell'azionamento.
n101	L'FPGA è un lab FPGA.	L'FPGA è un FPGA versione lab.	Caricare la versione FPGA rilasciata compatibile con il firmware operativo.
F102	Firmware residente non funzionante.	Rilevato errore del software.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
n102	L'FPGA operativo non è un FPGA predefinito.	La versione inferiore dell'FPGA è superiore alla versione inferiore dell'FPGA predefinita del firmware operativo.	Caricare la versione FPGA rilasciata compatibile con il firmware operativo.
F103	FPGA residente non funzionante.	Rilevato errore del software. Avvenuto guasto FPGA residente del carico (diversi casi secondo lo schema di flusso, compresa l'immagine incompatibile con il tipo di FPGA e di bus di campo).	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F104	FPGA operativo non funzionante.	Rilevato errore del software. Avvenuto guasto FPGA operativo del carico (diversi casi secondo lo schema di flusso).	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F105	Registro della memoria non volatile non valido.	Registro della memoria non volatile corrotto o non valido.	Reimpostare i valori di default della memoria.
F106	Dati della memoria non volatile	Dati della memoria non volatile corrotti o non validi. Quando avviene questo guasto dopo il download del firmware, non indica necessariamente un problema (cancellare il guasto ed eseguire un salvataggio nell'azionamento).	Reimpostare i valori di default della memoria.
F107 n107	Limite di commutazione positivo superato.	Limite di posizione positiva del software superato.	Allontanare il carico dai limiti.
F108 n108	Finecorsa negativo superato.	Limite di posizione negativa del software superato.	Allontanare il carico dai limiti.
F121	Errore di ritorno al punto di partenza.	L'azionamento non termina la sequenza di ritorno al punto di partenza.	Controllare il sensore di ritorno al punto di partenza, la modalità di ritorno al punto di partenza e la configurazione del ritorno al punto di partenza.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
F123 n123	Task di movimento non valida.	Task di movimento non valida.	Controllare le impostazioni e i parametri delle task di movimento per verificare che i valori immessi producano una task di movimento valida.
F125 n125	Sincronizzazione persa.	Il bus di campo ha perso la sincronizzazione.	Controllare il collegamento con il bus di campo (X5 e X6 se si usa EtherCAT, X12 e X13 se si usa CANopen) o le impostazioni del master EtherCAT o CANopen.
F126 n126	Movimento eccessivo.	Durante un diagramma di Bode si è creato un movimento eccessivo. Il motore non è stabile e non segue le istruzioni dell'azionamento.	Controllare che il sistema sia in circuito chiuso stabile. Consultare la guida di regolazione del sistema.
F127	Procedura di arresto di emergenza incompleta.	Procedura di arresto di emergenza incompleta (problemi con la task di movimento dell'arresto di emergenza).	Interrompere l'alimentazione dall'azionamento e controllare la procedura di arresto di emergenza.
F128	MPOLES/FPOLES non numero intero.	Il rapporto tra i poli del motore e della retroazione deve essere un numero intero.	Passaggio a dispositivo di retroazione compatibile.
F129	Funzionalità persa.	Funzionalità persa.	Controllare il cablaggio di CANopen. Ridurre il carico del bus o aumentare il tempo di aggiornamento della funzionalità.
F130	Sovracorrente di alimentazione della retroazione secondaria.	Cortocircuito dell'alimentazione a 5 V su X9.	Controllare il collegamento X9.
F131	Linea A/B della retroazione secondaria interrotta.	Rilevato problema nella retroazione secondaria.	Controllare la retroazione secondaria (collegamento X9).
F132	Linea Z della retroazione secondaria interrotta.	Rilevato problema nella retroazione secondaria.	Controllare la retroazione secondaria (collegamento X9).
F133	Numero di guasto cambiato in F138. Per dettagli, vedere F138.		
F134	Stato inaccettabile della retroazione secondaria.	Rilevata combinazione non valida dei segnali della retroazione.	Controllare il collegamento X9.
F135 n135	Ritorno al punto di partenza necessario.	Tentare di emettere una task di movimento prima che l'asse torni al punto di partenza. L'asse deve essere riportato al punto di partenza prima che possa iniziare la task di movimento.	Cambiare modalità di funzionamento o asse.
F136	Le versioni di firmware e FPGA non sono compatibili.	La versione dell'FPGA non corrisponde alle costanti della versione dell'FPGA del firmware.	Caricare la versione FPGA compatibile con il firmware.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
n137	Disadattamento di ritorno al punto di partenza e retroazione.	La modalità di ritorno al punto di partenza configurata non è supportata dal tipo di retroazione del motore usato.	Cambiare la modalità di ritorno al punto di partenza.
F138	Instabilità durante Autotune.	La corrente dell'azionamento (IL.CMD) o la retroazione della velocità (VL.FB) supera il limite tollerato (BODE.IFLIMIT o BODE.VFLIMIT). Questo errore avviene solo in BODE.MODE 5 con strutture meccaniche complesse, cinghie e carichi cedevoli.	Se appropriato, passare alla modalità BODE.MODE. Se BODE.MODE 5 è appropriata e il guasto si verifica al termine dell'Autotuning, allora il motore non è stabile in modo sicuro. La regolazione manuale può essere necessaria per rendere stabile il motore.
F139	Posizione di destinazione superata a causa di un'attivazione della task di movimento non valida.	L'azionamento non può decelerare rispetto alla velocità corrente per raggiungere il punto finale della seconda task di movimento senza superarlo. Aumentare la velocità di decelerazione nel movimento o prima attivare il movimento.	Modificare il profilo della task di movimento e cancellare il guasto con DRV.CLRFAULTS oppure modificare il valore di FAULT139.ACTION = 1 per ignorare la condizione.
n140	VBUS.HALFVOLT è stato modificato. Salvare i parametri e riavviare l'azionamento.	L'utente ha modificato il valore numerico di VBUS.HALFVOLT. Questa modifica ha effetto solo dopo un comando DRV.NVSAVE e dopo il riavvio dell'AKD.	Salvare i parametri nella memoria non volatile tramite un comando DRV.NVSAVE e attivare/disattivare l'alimentazione a 24 [V] per riavviare l'azionamento o ripristinare l'impostazione originale di VBUS.HALFVOLT.
n151	Distanza insufficiente per il movimento; eccezione del movimento.	Per task di movimento della tabella del cliente e trapezoidali: la velocità di destinazione specificata nella task di movimento non può essere raggiunta usando l'accelerazione e la decelerazione selezionate perché la distanza di spostamento è insufficiente. Per un profilo 1:1: l'accelerazione e la decelerazione selezionate saranno aumentate poiché la distanza di spostamento è eccessiva e la task di movimento supererebbe la velocità massima consentita.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso. Controllare le impostazioni e i parametri delle task di movimento per verificare che i valori immessi producano una task di movimento valida.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
n152	Distanza insufficiente per il movimento; in seguito a eccezione del movimento.	È stata attivata una nuova task di movimento quando un'altra è già attiva e la posizione di destinazione specificata nei parametri delle task di movimento non può essere raggiunta con i parametri di velocità di destinazione, accelerazione e decelerazione specificati. La task di movimento decelera direttamente nella posizione di destinazione o rallenta a velocità 0 e inizia un altro spostamento per raggiungere la posizione di destinazione della task di movimento successiva.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso. Controllare le impostazioni e i parametri delle task di movimento per verificare che i valori immessi producano una task di movimento valida.
n153	Violazione del limite di velocità, superamento del limite massimo.	È stata calcolata internamente una nuova velocità di destinazione a causa di un'eccezione ed è limitata dal limite di velocità dell'utente.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso. Controllare le impostazioni e i parametri della velocità di destinazione delle task di movimento per verificare che i valori immessi non superino le impostazioni VL.LIMITP e VL.LIMITN.
n154	Movimento seguente errato; controllare i parametri di movimento.	Attivazione della task di movimento seguente non riuscita a causa di parametri incompatibili o task di movimento inesistente.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso. Controllare le impostazioni e i parametri delle task di movimento seguente per verificare che i valori immessi producano una task di movimento valida.
n156	Posizione di destinazione incrociata a causa di un comando di arresto.	La task di movimento incrocia la posizione di destinazione dopo l'attivazione di un comando DRV.STOP. Questa situazione può verificarsi quando si elabora una task di movimento di modifica in corso d'opera e si attiva un comando DRV.STOP in prossimità della posizione di destinazione della task di movimento in corso.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
n157	Impulso dell'indice del ritorno al punto di partenza non trovato.	Viene attivata una modalità di ritorno al punto di partenza con rilevamento dell'indice, e l'impulso dell'indice non viene rilevato mentre si sposta attraverso l'intervallo stabilito dai finecorsa hardware.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.
n158	Interruttore di riferimento del ritorno al punto di partenza non trovato.	Viene attivata una modalità di ritorno al punto di partenza con rilevamento dell'interruttore di riferimento, e l'interruttore di riferimento non viene rilevato mentre si sposta attraverso l'intervallo stabilito dai finecorsa hardware.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.
n159	Impostazione dei parametri della task di movimento non riuscita	Assegnazione dei parametri della task di movimento non valida. Questo avviso può comparire con un comando MT.SET.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso. Controllare le impostazioni e i parametri della task di movimento.
n160	Attivazione della task di movimento non riuscita.	Attivazione della task di movimento non riuscita a causa di parametri incompatibili o task di movimento inesistente. Questo avviso può comparire con un comando MT.MOVE.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso. Controllare le impostazioni e i parametri delle task di movimento per verificare che i valori immessi producano una task di movimento valida.
n161	Procedura di ritorno al punto di partenza non riuscita.	Errore di ritorno al punto di partenza osservato durante l'esecuzione della procedura di ritorno al punto di partenza.	L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.
n163	MT.NUM supera il limite.	Questo avviso compare con n160. Si attiva questo avviso quando si tenta di attivare una task di movimento > 128 (ad esempio, MT.MOVE 130).	Attivare solo task di movimento comprese fra 0 e 128. L'attivazione di qualsiasi nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.
n164	Task di movimento non inizializzata.	Questo avviso compare con n160. Si attiva questo avviso quando si tenta di attivare una task di movimento non inizializzata.	Inizializzare la task di movimento prima di avviarla. L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.
n165	Posizione di destinazione della task di movimento fuori.	Questo avviso compare con n160. Si attiva questo avviso quando si tenta di attivare una task di movimento con una posizione di destinazione assoluta esterna all'intervallo del modulo selezionato (vedere anche MT.CNTL).	Spostare la posizione di destinazione assoluta della task di movimento nell'intervallo del modulo. L'attivazione di qualsiasi nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
n168	Combinazione di bit non valida nella parola di controllo della task di movimento.	Questo avviso compare con n160. Si attiva questo avviso quando si tenta di attivare una task di movimento con una combinazione di bit non valida nella parola di controllo della task di movimento (vedere anche MT.CNTL).	Correggere le impostazioni di MT.CNTL per la task di movimento specifica. L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.
n169	Non è possibile attivare il profilo 1:1 in corso d'opera.	Questo avviso compare con n160. Si attiva questo avviso quando si tenta di attivare una task di movimento della tabella del profilo 1:1 mentre è in funzione un'altra task di movimento.	Le task di movimento della tabella del profilo 1:1 devono partire dalla velocità 0. L'attivazione di qualsiasi nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.
n170	La tabella del profilo del cliente non è inizializzata.	Questo avviso compare con n160. Si attiva questo avviso quando si tenta di attivare una task di movimento che usa una tabella del profilo del cliente per generare il profilo della velocità e quando la tabella del profilo selezionato è vuota (vedere MT.CNTL e MT.TNUM).	Cambiare il parametro MT.TNUM per questa task di movimento specifica per utilizzare una tabella del profilo inizializzata. L'attivazione di un nuovo movimento o l'utilizzo di DRV.CLRFAULTS cancella l'avviso.
F201	RAM interna non funzionante.	Rilevato errore hardware.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F202	RAM esterna non funzionante.	Rilevato errore hardware.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F203	Integrità del codice non funzionante.	Rilevato errore software. Si è verificato un errore nell'accesso al registro FPGA.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F204-F232	Rilevato errore EEPROM.	Rilevato errore EEPROM.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, sostituire l'azionamento.
F234-F237 n234-n237	Temperatura eccessiva del sensore.	Raggiunto limite superiore di temperatura.	Controllare il sistema di ventilazione dell'armadio.
F240-F243 n240-n243	Temperatura insufficiente del sensore.	Raggiunto limite inferiore di temperatura.	Controllare il sistema di ventilazione dell'armadio.
F245	Errore esterno.	Questo errore è generato dall'operatore e dovuto alle impostazioni dell'utente.	Gli utenti possono configurare un ingresso digitale affinché attivi questo errore (DINx.MODE = 10). L'errore si verifica in base a questa impostazione dell'ingresso. Cancellare l'ingresso per cancellare l'errore.
F247	Tensione del bus superiore alle soglie tollerate.	Problema hardware nella misurazione del bus.	Risolvere e riparare il problema hardware.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
F248	Scheda opzionale: EEPROM difettosa.	Rilevato guasto EEPROM.	Riavviare l'amplificatore. Se l'errore persiste sostituire l'amplificatore.
F249	Scheda opzionale: checksum downstream.	Comunicazione con gli I/O sulla scheda opzionale non riuscita.	DRV.CLRFAULTS. Se l'errore persiste contattare l'assistenza tecnica.
F250	Scheda opzionale: checksum upstream.	Comunicazione con gli I/O sulla scheda opzionale non riuscita.	DRV.CLRFAULTS. Se l'errore persiste contattare l'assistenza tecnica.
F251	Scheda opzionale: watchdog.	Comunicazione con gli I/O sulla scheda opzionale non riuscita.	DRV.CLRFAULTS. Se l'errore persiste contattare l'assistenza tecnica.
F252	Scheda opzionale: i tipi di firmware e di FPGA non sono compatibili.	L'FPGA della scheda opzionale non è compatibile con l'hardware.	Installare un firmware adatto all'amplificatore.
F253	Scheda opzionale: le versioni firmware e FPGA non sono compatibili.	La versione FPGA della scheda opzionale non è compatibile con il firmware.	Installare un firmware adatto a questo amplificatore.
F301 n301	Surriscaldamento del motore.	Surriscaldamento del motore.	Controllare la temperatura ambiente. Controllare la capacità del dissipatore di calore del motore.
F302	Velocità eccessiva.	Il motore ha superato il valore VL.THRESH.	Aumentare VL.THRESH o ridurre il comando della velocità.
F303	Perdita di controllo.	Il motore non segue i valori dei comandi.	Comando di corrente al motore troppo alto per troppo tempo. Ridurre i guadagni di asservimento o l'aggressività della traiettoria del comando.
F304 n304	Foldback del motore.	È stata superata la potenza massima del motore; la potenza è stata limitata per proteggere il motore.	Il movimento richiede una potenza eccessiva. Controllare il profilo del movimento per ridurre il carico sul motore. Controllare il bloccaggio o l'inceppamento del motore. Controllare che i limiti di corrente siano impostati in modo corretto.
F305	Circuito di frenatura aperto.	Circuito aperto del freno motore. La soglia di errore è 200 mA.	Controllare il cablaggio e la funzionalità generale. Per speciali applicazioni del freno a bassa corrente, l'errore F305 può essere bypassato utilizzando l'impostazione motor.brake = 100.
F306	Cortocircuito di frenatura.	Cortocircuito del freno motore.	Controllare il cablaggio e la funzionalità generale.
F307	Freno chiuso durante stato di abilitazione.	Freno motore chiuso in modo inaspettato.	Controllare il cablaggio e la funzionalità generale.
F308	Tensione superiore alla tensione nominale del motore.	La tensione del bus dell'azionamento supera la tensione nominale definita del motore.	Verificare che il motore sia adatto per i valori nominali di azionamento.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
F309	Carico I2t sul motore. Ridurre il carico	Il carico I2t sul motore (IL.MI2T) ha superato la soglia di avviso IL.MI2TWITHRESH. Questo avviso può essere generato solo nel caso in cui la modalità di protezione del motore IL.MIMODE sia stata impostata su 1.	Ridurre il carico dell'azionamento regolando rampe di accelerazione/decelerazione inferiori.
F312	Freno sbloccato quando dovrebbe essere applicata.	Freno nella posizione disinserita in modo imprevisto.	Controllare il cablaggio e la funzionalità generale.
F401	Impostazione del tipo di retroazione non riuscita.	La retroazione non è collegata o se ne è selezionato un tipo sbagliato.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10).
F402	Errore di ampiezza del segnale analogico.	L'ampiezza del segnale analogico è troppo bassa. Errore analogico (ampiezza del segnale del resolver o seno-coseno).	Controllare solo la retroazione primaria (collegamento X10), il resolver e l'encoder seno-coseno.
F403	Errore di comunicazione EnDat.	Problema generale di comunicazione con la retroazione.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10), solo EnDat.
F404	Errore sensore Hall.	Il sensore a effetto Hall riporta uno stato non valido (111, 000) oppure tutti i sensori a effetto Hall sono accesi o spenti. Questo errore può essere causato da un collegamento interrotto in qualsiasi segnale a effetto Hall.	Controllare il cablaggio della retroazione; controllare tutti i connettori della retroazione per verificare che tutti i pin siano collegati correttamente.
F405	Errore sorveglianza BiSS.	Comunicazione insufficiente con la retroazione.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10), solo BiSS.
F406	Errore multiciclo BiSS.		
F407	Errore sensore BiSS.		
F408-F416	Errore retroazione SFD.	Comunicazione insufficiente con il dispositivo SFD.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10). Se il guasto persiste, indica un'anomalia interna della retroazione. Rispedire al produttore per la riparazione.
F417	Cavo rotto nella retroazione primaria.	Nella retroazione primaria è stato rilevato un cavo rotto (ampiezza del segnale dell'encoder incrementale).	Controllare la continuità del cavo della retroazione.
F418	Alimentazione della retroazione primaria.	Anomalia di alimentazione della retroazione primaria.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10).
F419	Procedura di inizializzazione dell'encoder non riuscita.	La procedura di ricerca della fase non risulta completata con successo.	Controllare il cablaggio dell'encoder, ridurre/bilanciare il carico del motore prima di trovare la fase.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
F420	Errore di comunicazione EnDat FB3.	È stato rilevato un errore di comunicazione con il dispositivo EnDat 2.2 collegato al connettore X9.	
F421	Errore sensore di posizione SFD	Guasto del sensore o errore di collegamento del sensore nel motore.	Resettare l'errore. Se l'errore si ripresenta spedire il motore al costruttore per la riparazione.
F424	Ampiezza del resolver bassa.	L'ampiezza del segnale del resolver è inferiore al livello minimo.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10).
F425	Ampiezza del resolver alta.	L'ampiezza del segnale del resolver è superiore al livello massimo.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10).
F426	Errore resolver.	Errore nell'eccitazione del resolver.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10).
F427	Analogico basso.	L'ampiezza del segnale analogico è troppo bassa.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10).
F428	Analogico alto.	L'ampiezza del segnale analogico è troppo alta.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10).
F429	Incrementale basso.	L'ampiezza del segnale dell'encoder è inferiore al livello minimo.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10).
F430	Incrementale alto.	L'ampiezza del segnale dell'encoder è superiore al livello massimo.	Controllare la retroazione primaria (collegamento X10).
F432	Errore di comunicazione.	Problema generale di comunicazione con la retroazione secondaria.	Controllare la retroazione secondaria (collegamento X10).
F436	EnDat surriscaldato.	Retroazione EnDat in sovratemperatura.	Controllare la temperatura ambiente. Verificare la capacità di raffreddamento della flangia di montaggio.
F438 n439	Errore seguente (numerico)	Il motore non segue i valori dei comandi. Il motore ha superato la posizione massima consentita per l'errore seguente (numerico).	Controllare il carico aumentato, il bloccaggio o l'inceppamento del motore. L'errore di posizione è impostato troppo basso?
F439 n439	Errore seguente (operatore).	Il motore non segue i valori dei comandi. Il motore ha superato la posizione massima consentita per l'errore seguente (utente).	Controllare la configurazione della comunicazione della retroazione e i parametri di regolazione.
F450	Errore seguente (presentazione).	Il motore non segue i valori dei comandi. Il motore ha superato la posizione massima consentita per l'errore seguente (presentazione)	Controllare la configurazione della comunicazione della retroazione e i parametri di regolazione.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
F451 n451	Encoder Tamagawa: batteria.	La tensione della batteria esterna è troppo bassa. Il guasto F451 si verifica se l'AKD non è alimentato. L'avviso n451 è generato se l'AKD è alimentato. È possibile inibire questo guasto con FAULT451.ACTION.	È necessario controllare o sostituire la batteria esterna.
F453-F459	Encoder Tamagawa: comunicazione.	Comunicazione insufficiente con il dispositivo di retroazione.	Guasto a cablaggio o schermatura o anomalia interna del dispositivo di retroazione. Controllare il cablaggio all'azionamento e, se il problema persiste, inviare il dispositivo di retroazione al produttore per la riparazione.
F460	Encoder Tamagawa: velocità eccessiva.	Quando viene spento l'azionamento e il dispositivo di retroazione è alimentato da batteria esterna, questo guasto si verifica se la rotazione dell'albero supera una velocità massima consentita dall'alimentazione a batteria.	Resettare il guasto sull'azionamento con DRV.CLRFAULTS.
F461	Encoder Tamagawa: counting Error.	Quando viene accesa la retroazione, la posizione (in un giro) è errata a causa di un problema del dispositivo di retroazione.	Resettare il guasto sull'azionamento con DRV.CLRFAULTS, se il problema persiste, inviare il dispositivo di retroazione al produttore per la riparazione.
F462	Encoder Tamagawa: overflow conteggio.	Overflow del contatore a rotazione multipla.	Resettare il guasto sull'azionamento con DRV.CLRFAULTS.
F463	Encoder Tamagawa: surriscaldamento.	La temperatura del substrato dell'encoder supera la temperatura di rilevamento del surriscaldamento all'accensione dell'alimentazione principale.	Resettare il guasto sull'azionamento con DRV.CLRFAULTS quando la temperatura dell'encoder si è abbassata.
F464	Encoder Tamagawa: multi- turn error.	Qualsiasi aumento improvviso di bit che si verifica nel segnale multigiro all'accensione dell'alimentazione principale.	Tomare al punto di origine. Reset the fault on the drive with DRV.CLRFAULTS.
F473	Wake and Shake. Movimento insufficiente.	Vi era minor movimento di quanto definito da WS.DISTMIN.	Aumentare WS.IMAX e/o WS.T o provare a utilizzare WS.MODE 1 o 2.
F475	Wake and Shake. Movimento eccessivo.	WS.DISTMAX è stato superato in WS.MODE 0 oppure sono stati percorsi più di 360 gradi in WS.MODE 2.	Aumentare il valore WS.DISTMAX oppure ridurre WS.IMAX o WS.T. Wake and Shake non è supportato per carichi verticali/sospesi.
F476	Wake and Shake. Divario grossolano-fine troppo ampio.	La differenza d'angolo tra i calcoli grossolani e fini era maggiore di 72°.	Modificare WS.IMAX o WS.T e riprovare.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
F478 n478	Wake and Shake. Velocità eccessiva.	WS.VTHRESH è stato superato.	Aumentare il valore WS.VTHRESH o ridurre WS.IMAX o WS.T.
F479 n479	Wake and Shake. Delta dell'angolo del circuito troppo ampio.	L'angolo tra circuiti completi era superiore a 72°.	Modificare WS.IMAX o WS.T e riprovare.
F480	Velocità del comando del bus di campo eccessiva.	La velocità del comando del bus di campo supera VL.LIMITP.	Ridurre la traiettoria del comando del bus di campo o aumentare il valore di VL.LIMITP.
F481	Velocità del comando del bus di campo insufficiente.	La velocità del comando del bus di campo supera VL.LIMITN.	Aumentare la traiettoria del comando del bus di campo o ridurre il valore di VL.LIMITN.
F482	Commutazione non inizializzata.	Il motore richiede l'inizializzazione della commutazione (non esistono piste di commutazione dell'encoder, sensori di Hall, eccetera) e non è stata eseguita con successo alcuna sequenza di Wake and Shake.	Cancellare i guasti, attivare la procedura di Wake and Shake (WS.ARM) e abilitare l'azionamento.
F483	Fase del motore U mancante.	Nella fase del motore U non è stata rilevata corrente durante l'inizializzazione Wake and Shake (solo modalità 0).	Controllare i collegamenti del motore e ES.IMAX (una corrente molto bassa può produrre questo errore).
F484	Fase del motore V mancante.	Nella fase del motore V non è stata rilevata corrente durante l'inizializzazione Wake and Shake (solo modalità 0).	Controllare i collegamenti del motore e ES.IMAX (una corrente molto bassa può produrre questo errore).
F485	Fase del motore W mancante.	Nella fase del motore W non è stata rilevata corrente durante l'inizializzazione Wake and Shake (solo modalità 0).	Controllare i collegamenti del motore e ES.IMAX (una corrente molto bassa può produrre questo errore).
F486	La velocità del motore supera la velocità EMU.	La velocità del motore supera la velocità massima che può generare l'uscita dell'encoder emulato.	Ridurre il valore di DRV.EMUEPULSEIDTH.
F487	Wake and Shake - Convalida movimento positivo non riuscita.	Dopo aver applicato una corrente positiva, il motore si è spostato nella direzione errata.	Controllare che il cablaggio della fase del motore e il cablaggio dell'encoder del motore siano corretti.
F489	Wake and Shake - Convalida movimento negativo non riuscita.	Dopo aver applicato una corrente negativa, il motore si è spostato nella direzione errata.	Controllare che il cablaggio della fase del motore e il cablaggio dell'encoder del motore siano corretti.
F490	Wake and Shake - Convalida angolo di commutazione scaduta.	Durante una delle fasi di convalida W&S, l'azionamento si è arrestato in risposta ai comandi.	Contattare l'assistenza clienti.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
F491	Wake and Shake - Convalida angolo di commutazione troppo lontano - Angolo di commutazione errato.	Dopo aver applicato una corrente, il motore si è spostato troppo lontano (> 15 gradi elettrici).	Ciò indica che Wake and Shake ha trovato un angolo della fase del motore insufficiente. Ricontrollare i parametri di Wake and Shake e riavviare Wake and Shake.
F492	Wake and Shake - Necessari più MOTOR.ICONT per convalida angolo di commutazione.	Per eccitare il motore è stata utilizzata una corrente maggiore di MOTOR.ICONT.	Ciò indica uno dei seguenti eventi: L'angolo della fase non è corretto per un wake and shake errato. Il motore presenta un attrito molto elevato che richiede la liberazione di una corrente elevata. Il cavo di alimentazione del motore è scollegato o collegato in modo scorretto.
F493	Commutazione non valido - motore accelera nella direzione sbagliata.	Si è verificato un errore di commutazione dovuto al fatto che la corrente ha avuto per un lasso di tempo definito un segno diverso da accelerazione e velocità.	Verificare il valore della corrente nella fase motore.
F501 n501	Sovratensione bus.	Tensione del bus eccessiva. Normalmente questo problema è imputabile al carico.	Ridurre il carico o modificare il profilo di movimento. Controllare la capacità di recupero del sistema; se necessario aggiungere capacità. Controllare la tensione da rete.
F502	Sottotensione bus. Avviso emesso prima dell'errore.	Tensione del bus inferiore al valore di soglia.	Controllare la tensione da rete.
F503 n503	Sovraccarico condensatore bus.	Ingresso CA monofase su un solo azionamento per un ingresso trifase o un carico di potenza monofase eccessivo.	Controllare la tensione da rete.
F504-F518	Guasto interno di tensione di alimentazione	Rilevato guasto interno di tensione di alimentazione	Controllare la compatibilità elettromagnetica (CEM) nel cablaggio. Se il problema persiste, cambiare l'azionamento.
F519	Cortocircuito recupero.	Cortocircuito resistenza a recupero.	Cortocircuito IGTB a recupero. Contattare l'assistenza tecnica.
F521 n521	Sovrapotenza recupero.	Potenza eccessiva immagazzinata nella resistenza a recupero.	Utilizzare una resistenza a recupero maggiore o una condivisione del bus DC per dissipare la potenza.
F523	Sovratensione bus FPGA.	Guasto grave di sovratensione del bus.	Controllare la tensione da rete e la capacità del sistema di frenatura.
F524 n524	Foldback azionamento.	Massima potenza dell'azionamento superata. La potenza è stata limitata per proteggere l'azionamento.	Il movimento richiede una potenza eccessiva. Controllare il profilo per ridurre il carico.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
F525	Sovracorrente in uscita.	La corrente supera il picco dell'azionamento.	Controllare eventuali cortocircuiti o guasti della retroazione.
F526	Cortocircuito del sensore di corrente.	Cortocircuito del sensore di corrente.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F527	Convertitore di corrente AD Iu bloccato.	Rilevato errore hardware.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F528	Convertitore di corrente AD Iv bloccato. Convertitore di corrente AD Iu bloccato.	Rilevato errore hardware.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F529	Limite di offset della corrente Iu superato.	Rilevato errore hardware.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F530	Limite di offset della corrente Iv superato.	Rilevato errore hardware.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
F531	Errore dello stadio di potenza.	Rilevato errore hardware.	Riavviare l'azionamento. Se il problema persiste, sostituire il servoamplificatore.
F532	Configurazione dei parametri del motore dell'azionamento incompleta.	Prima di abilitare un motore, configurare un insieme minimo di parametri. Questi parametri non sono stati configurati.	Emettere il comando DRV.SETUPREQLIST per visualizzare l'elenco dei parametri che si devono configurare. Configurare questi parametri manualmente o automaticamente.
F534	Lettura dei parametri del motore dalla retroazione non riuscita.	Il motore non dispone di una memoria della retroazione del motore oppure questa non è programmata in modo adeguato, tale da consentire la lettura dei parametri.	Tentare nuovamente di leggere i parametri facendo clic sui pulsanti Disable e Clear Faults oppure emettendo il comando DRV.CLRFAULTS. Se questo tentativo non riesce, impostare MOTOR.AUTOSSET a 0 (falso) e programmare i parametri usando la configurazione guidata o configurare manualmente i parametri. Se il motore dispone di una memoria (i motori Biss Analog, EnDat e SFD hanno una memoria), riportare il motore alla memoria programmata.
F535	Surriscaldamento della scheda di potenza non riuscito.	Il sensore della temperatura della scheda di potenza indica più di 85°C.	Ridurre il carico dell'azionamento o assicurare un raffreddamento migliore.
F601	Velocità dei dati Modbus eccessiva.	Velocità dei dati dell'unità di controllo Modbus eccessiva.	Ridurre la velocità dei dati.
F602	Funzione STO.	La funzione STO è stata attivata.	Rialimentare la STO se è sicuro farlo.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa	Rimedio
n603	OPMODE incompatibile con CMDSOURCE	Questo avviso viene generato quando l'azionamento viene abilitato e la sorgente del comando degli ingranaggi viene selezionata contemporaneamente alla modalità coppia o velocità.	Selezionare una diversa combinazione di DRV.OPMODE e DRV.CMDSOURCE.
n604	EMUEMODE incompatibile con DRV.HANDWHEELSRC.	La modalità di codifica emulata non è compatibile con la sorgente del volante selezionata.	Selezionare una modalità di codifica emulata o modificare la sorgente del volante.
F701	Tempo di esecuzione del bus di campo.	Errore di comunicazione del tempo di esecuzione.	Controllare i collegamenti del bus di campo (X11), le impostazioni e l'unità di controllo.
F702 n702	Comunicazione con il bus di campo persa.	La comunicazione con il bus di campo è stata persa.	Controllare i collegamenti del bus di campo (X11), le impostazioni e l'unità di controllo.
F703	Timeout di emergenza avvenuto mentre l'asse doveva essere in fase di disabilitazione	Il motore non si è arrestato entro il tempo definito.	Cambiare il valore del tempo di esecuzione, i parametri di arresto, migliorare la regolazione.

10.4.2 Messaggi d'errore supplementari AKD-T

Gli errori BASIC vengono visualizzati nel display a 7 segmenti e due cifre del servoamplificatore:



Il display a due cifre visualizza i codici di errore.

I messaggi d'errore supplementari per AKD-T iniziano con "F801".

Informazioni

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur et l'effacement des erreurs, consultez l'aide en ligne de WorkBench. Les procédures d'effacement des erreurs sont décrites dans le chapitre « Erreurs et avertissements » de l'aide en ligne.

Resettare sempre gli errori con:


Cancellare il guasto, correggere il programma dell'utente, ricompilare, scaricare e provare a eseguire nuovamente il programma.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa
F801	Esecuzione: dividere per zero.	Il programma dell'utente ha cercato di dividere per zero.
F802	Esecuzione: overflow dello stack.	Il programma dell'utente contiene una ricorsione infinita o un array dichiarato in modo scorretto.
F803	Esecuzione: memoria insufficiente.	Il programma dell'utente crea una richiesta eccessiva di memoria.
F804	Esecuzione: nessun gestore di interrupt definito.	Nel programma dell'utente manca una routine del servizio di interrupt, ma viene richiamato un interrupt.
F805	Esecuzione: errore di interrupt.	Il programma dell'utente contiene un errore in una routine di interrupt.
F806	Esecuzione: lunghezza massima della stringa superata.	Il programma dell'utente ha provato a utilizzare una stringa superiore a 255 caratteri.
F807	Esecuzione: overflow della stringa.	Il programma dell'utente presenta un'eccezione di programmazione che provoca un utilizzo eccessivo della stringa.
F808	Esecuzione: array esterno ai limiti.	Un'eccezione del programma dell'utente ha provocato l'uscita dai limiti di un array.
F809	Esecuzione: funzione non supportata.	Il programma dell'utente contiene una funzione non supportata dalla versione del firmware corrente.
F810	Esecuzione: errore firmware/hardware interno.	Il programma dell'utente ha provato a eseguire un'azione che provoca un errore firmware o hardware.
F812	Esecuzione: parametro non supportato.	Il programma dell'utente richiama un parametro non supportato dal firmware.
F813	Esecuzione: errore di accesso del parametro.	Il programma dell'utente contiene un errore di accesso del parametro.
F814	Esecuzione: dati non trovati.	Il programma dell'utente ha provato a scrivere un parametro di registrazione non valido.
F815	Esecuzione: dati non validi.	Il programma dell'utente ha provato a eseguire un comando non valido.
F816	Esecuzione: dati eccessivi.	Il programma contiene un parametro che è al di sopra del limite accettato.
F817	Esecuzione: dati insufficienti.	Il programma contiene un parametro che è al di sotto del limite accettato.

Guasto	Messaggio/Avviso	Causa
F818	Esecuzione: tipo di parametro fuori intervallo.	Il programma dell'utente ha provato a scrivere un valore che era esterno all'intervallo del parametro.
F819	Esecuzione: dati non divisibili per 2.	Il programma dell'utente ha eseguito una funzione che richiede la divisibilità per due.
F820	Esecuzione: impostazione del modulo di posizione non valida.	Il programma dell'utente contiene un'impostazione del modulo configurata in modo scorretto.
F821	Esecuzione: lettura dal comando impossibile.	Il programma dell'utente ha provato a eseguire una lettura di un parametro che è un comando o una dichiarazione.
F823	Esecuzione: prima abilitare l'azionamento.	Il programma dell'utente sta provando a eseguire un movimento che richiede l'abilitazione dell'azionamento.
F824	Esecuzione: DRV.OPMODE deve essere 2 (posizione).	Il programma dell'utente sta provando a eseguire un movimento che richiede l'impostazione della modalità programma.
F825	Esecuzione: DRV.CMDSOURCE deve essere 5 (programma).	Il programma dell'utente sta provando a eseguire un movimento che richiede l'impostazione della modalità posizione.
F826	Impossibile eseguire durante un movimento.	Il programma utente tenta di eseguire un'azione non ammessa durante un movimento.
F827	Scrittura su parametro Read-Only.	Il programma utente tenta di scrivere in un parametro di sola lettura.
F828	Disabilitare prima l'amplificatore.	Il programma utente tenta di avviare una funzione che richiede la disabilitazione dell'amplificatore.

10.4.3 Messaggi di errore e di avvertenza nel AKD-M

Gli errori e gli avvisi vengono visualizzati con i display a 7 segmenti del dispositivo:

AKD a due cifre	AKD-M a due cifre + a una cifra
	
<p>AKD I messaggi di errore o di avvertenza vengono visualizzati sul display a due cifre. I messaggi di errore sono codificati con "F", i messaggi di avvertenza con "n", nel capitolo " Messaggi di errore e di avviso" (=> p. 171) è riportata una descrizione dei messaggi.</p>	<p>Il display a una cifra visualizza i messaggi PDMM del tipo di AKD PDMM. I messaggi di errore sono coficati con "E", i messaggi di avvertenza con "A".</p>

A scopo di semplificazione i messaggi di errore e di avvertenza devono essere gestiti allo stesso modo. Quando si verifica un errore o un avviso, questo viene visualizzato sul display a una cifra. L'errore può essere identificato nella tabella sottostante per riconoscerne il motivo e applicare le misure necessarie per rimuoverne la causa.

Gli errori e gli avvisi attivi possono essere cancellati con il comando del controller **ClearCtrlErrors**, (nota: gli errori non cancellabili restano).

Verificare sempre il file log del controller quando si verifica un errore o un avviso. I messaggi del log contengono informazioni dettagliate sull'errore e sul comportamento dell'azionamento prima che si verificasse l'errore. Le informazioni contenute nel registro consentono di individuare più facilmente le cause nascoste degli errori.

10.4.3.1 Errori

Errore	Descrizione	Causa	Provvedimenti
E01	Limite di temperatura superato. Funzionamento PDMM arrestato. La CPU viene disattivata.	La temperatura della CPU ha superato il limite per un funzionamento sicuro.	Spegnere il dispositivo. Scollegare l'alimentazione. Verificare se l'aerazione e le condizioni ambientali corrispondono alle specifiche. Fare raffreddare il dispositivo prima di riaccenderlo.
E02	Superato il limite di memoria. Il sistema runtime KAS è stato arrestato.	Perdita di dati oppure errore di memoria	Spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste leggere nelle Release Notes se il problema può essere eliminato con un aggiornamento del firmware oppure spedire l'hardware al costruttore per la riparazione.
E03	Errore della ventola	La ventola della CPU non funziona.	Verificare la temperatura (vedere A01). Rispedire l'hardware al costruttore per la riparazione.
E10	Firmware difettoso.	Memoria Flash difettosa durante il download del firmware oppure errore hardware Flash.	Scaricare nuovamente il firmware oppure avviare il dispositivo nella modalità recovery. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere. Leggere nelle Release Notes se il problema può essere eliminato con un aggiornamento del firmware. Se non vi sono rimedi, spedire l'hardware al costruttore per la riparazione.

Errore	Descrizione	Causa	Provvedimenti
E11	Flash difettoso, file system non disponibile.	All'avvio il file system non può essere ancorato in Flash.	Ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo. Se il problema persiste, spedire l'hardware al costruttore per la riparazione.
E12	Memoria Flash non sufficiente.	La memoria Flash è piena, non può scrivere in Flash.	Riordinare la memoria Flash, per esempio eliminando i file log, i programmi applicativi oppure i file di dati. Ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.
E13	Memoria non volatile per le variabili piena.	La NVRAM (memoria non volatile) è piena.	Ottimizzare l'applicazione per ridurre la quantità di variabili memorizzate.
E14	Ripristino delle impostazioni di fabbrica fallito.	Non è stato possibile formattare la memoria Flash.	Ritentare il ripristino (tenere premuto il tasto durante l'accensione). Se il problema persiste, spedire l'hardware al costruttore per la riparazione.
E15	Impossibile leggere o scrivere file dalla/sulla scheda SD.	Scheda SD non inserita o file system difettoso.	Inserire una scheda SD valida o riformattare la scheda SD andando su "Impostazioni->Scheda SD->Formatta".
E16	Spazio insufficiente sulla scheda SD.	Scheda SD piena, impossibile scrivere.	Cancellare i file dalla scheda o riformattare la scheda SD andando su "Impostazioni->Scheda SD->Formatta".
E20	Il codice di runtime, il processo oppure l'applicazione non si avviano.	Il codice runtime KAS oppure l'applicazione non partono automaticamente all'avvio.	Spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste leggere nelle Release Notes se il problema può essere eliminato con un aggiornamento del firmware.
E21	Il codice runtime, il processo oppure l'applicazione non rispondono durante l'esecuzione.	Il codice runtime KAS si è interrotto durante la normale esecuzione.	Spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste leggere nelle Release Notes se il problema può essere eliminato con un aggiornamento del firmware.
E22	Grave errore nel programma PLC, l'applicazione è stata arrestata.	La macchina virtuale non riesce a eseguire un'istruzione.	Ricompilare l'applicazione, effettuare il download e riavviare.
E23	CPU sovraccarica	Il calcolo del movimento o il programma PLC non è stato terminato tempestivamente per sovraccarico della CPU.	Chiudere l'applicazione o disinserire e reinserire la tensione. Ridurre la frequenza di campionamento, semplificare l'applicazione o ridurre i cicli.
E24	L'applicazione PLC non può essere avviata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il funzionamento per manutenzione è attivo. 2. L'unità di controllo è in modalità di configurazione online. 3. Ripristino AKD non riuscito. 4. La versione IDE del compilato PLC codice e versione del controller della runtime non corrispondono. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare nella home page dell'unità di controllo se è in corso un'operazione di manutenzione. Attendere il termine dell'operazione. 2. Collegare l'unità di controllo con l'IDE e disattivare la modalità di config online. 3. Controllare la topologia della rete EtherCAT con il pulsante "Scan Network" nella scheda "Restore" del server web. Correggere la topologia ed eseguire nuovamente il ripristino di AKD. 4. IDE versione (solo major.minor.micro) deve corrispondere con la versione di runtime. Per correggere, installare la versione corretta di IDE o di runtime.

Errore	Descrizione	Causa	Provvedimenti
E30	Comunicazione EtherCAT interrotta durante la modalità operativa.	Errore di comunicazione di rete.	Controllare il cavo della rete EtherCAT e lo stato dei dispositivi. Riavviare l'applicazione.
E31	Comunicazione EtherCAT interrotta durante la modalità preoperativa.	Errore di comunicazione di rete.	Controllare il cavo della rete EtherCAT e lo stato dei dispositivi. Riavviare l'applicazione.
E32	Comunicazione EtherCAT interrotta durante la modalità bootstrap.	Errore di comunicazione di rete.	Controllare il cavo della rete EtherCAT e lo stato dei dispositivi. Riavviare l'applicazione.
E33	Inizializzazione di EtherCAT nella modalità operativa fallita.	Errore di comunicazione di rete.	Controllare il cavo della rete EtherCAT e lo stato dei dispositivi. Riavviare l'applicazione.
E34	Inizializzazione di EtherCAT nella modalità preoperativa fallita.	Errore di comunicazione di rete.	Controllare il cavo della rete EtherCAT e lo stato dei dispositivi. Riavviare l'applicazione.
E35	Inizializzazione di EtherCAT nella modalità bootstrap fallita.	Errore di comunicazione di rete.	Controllare il cavo della rete EtherCAT e lo stato dei dispositivi. Riavviare l'applicazione.
E36	EtherCAT non sono riusciti a trovare i dispositivi previsti.	Mancata corrispondenza tra dispositivi trovati e previsti.	Controllare i dispositivi EtherCAT e la sequenza di cablaggio. Correggere la sequenza oppure riscansionare la rete. Ricompilare l'applicazione, effettuare il download e riavviare.
E37	Ritorno EtherCAT allo stato di inizializzazione fallito.	Errore di comunicazione di rete.	Controllare il cavo della rete EtherCAT e lo stato dei dispositivi. Riavviare l'applicazione.
E50	Backup sulla scheda SD non riuscito.	Errore irreversibile durante il processo di backup.	Ripetere il processo di backup sulla scheda SD. Se il processo non va di nuovo a buon fine, sostituire la scheda SD.
E51	Ripristino dalla scheda SD non riuscito.	Errore irreversibile durante il processo di ripristino.	NON riavviare il AKD. Ripetere il processo di ripristino. Se il processo non va di nuovo a buon fine, riconfigurare il AKD con i valori predefiniti. Se il problema persiste spedire l'hardware alla ditta produttrice per la riparazione.
E52	File di backup SD mancanti o difettosi.	Il processo di ripristino non è riuscito poiché i file sulla scheda SD sono mancanti, non sono completi o sono difettosi.	Usare una scheda SD con file di backup validi.
E53	Ripristino AKD non riuscito.	Ripristino non riuscito per configurazione AKD errata o incompatibile.	Controllare la topologia della rete EtherCAT con il pulsante "Scan Network" nella scheda "Restore" del server web. Correggere la topologia ed eseguire nuovamente il ripristino di AKD.

10.4.3.2 Avvisi

Avviso	Descrizione	Causa	Misure
A01	Limite di temperatura superato.	La temperatura della CPU si avvicina al valore limite consentito.	Spegnere il dispositivo. Scollegare l'alimentazione. Verificare se l'aerazione e le condizioni ambientali corrispondono alle specifiche.
A02	Memoria insufficiente.	Errore di memoria	Spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste leggere nelle Release Notes se il problema può essere eliminato con un aggiornamento del firmware oppure spedire l'hardware al costruttore per la riparazione.
A04	Tensione in ingresso bassa	La tensione in ingresso +24 V è +19 V o inferiore.	Verificare la tensione della rete e il collegamento a AKD PDMM.
A12	Memoria Flash insufficiente.	Memoria Flash quasi piena.	Riordinare la memoria Flash, per esempio eliminando i file log, i programmi applicativi oppure i file di dati. Ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.
A21	Il processo ripristinabile non ha risposto durante il funzionamento.	Il codice runtime KAS si è interrotto durante la normale esecuzione ed è stato riavviato automaticamente.	Spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste leggere nelle Release Notes se il problema può essere eliminato con un aggiornamento del firmware.
A23	CPU sovraccarica		Ridurre la frequenza di campionamento, semplificare l'applicazione oppure ridurre i cicli applicativi.
A30	Perso frame di invio EtherCAT in modalità di funzionamento.	Il master EtherCAT non ha potuto inviare frame per uno o più cicli.	Ridurre il carico della CPU dell'unità di controllo.
A38	Perso frame di ricezione EtherCAT in modalità di funzionamento.	Il master EtherCAT non ha potuto ricevere frame per uno o più cicli.	Controllare il cablaggio della rete EtherCAT e i dispositivi collegati.
A40	Gli I/O digitali locali non hanno ricevuto aggiornamenti ciclici.	Gli I/O digitali locali non sono stati aggiornati durante un ciclo oppure gli aggiornamenti non sono più sincroni.	Ridurre la frequenza di campionamento, semplificare l'applicazione oppure ridurre i cicli applicativi.

10.5 Risoluzione dei guasti

Possono esservi numerose ragioni per un guasto, a seconda delle condizioni dell'impianto. Le cause di un guasto in sistemi multiasse possono essere particolarmente complesse. Se non si risolve un guasto usando la guida alla risoluzione dei guasti presentata di seguito, l'assistenza clienti può offrire ulteriore aiuto.

Informazioni

Nella guida online e nella tabella dei messaggi di errore e di avviso "Messaggi di errore e di avviso" (=> p. 171) sono disponibili ulteriori dettagli sulla risoluzione dei guasti.

Problema	Cause possibili	Rimedio
Messaggio HMI: Errore di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> — utilizzato cavo errato o inserito nella posizione errata sul AKD o sul PC — selezionata interfaccia PC errata 	<ul style="list-style-type: none"> — inserire il cavo nei connettori corretti sul servoamplificatore e sul PC — selezionare l'interfaccia corretta
Il motore non gira	<ul style="list-style-type: none"> — servoamplificatore non abilitato — abilitazione software non impostata — rottura nel cavo del setpoint — fasi del motore scambiate — freno non rilasciato — servoamplificatore bloccato meccanic. — n. di poli del motore impostato in modo errato — dispositivo di retroazione configurato in modo errato 	<ul style="list-style-type: none"> — applicare il segnale ENABLE — impostare l'abilitazione del software — controllare il cavo del setpoint — correggere la sequenza delle fasi del motore — controllare il comando del freno — controllare il meccanismo — impostare il n. di poli del motore — configurare correttamente il dispositivo di retroazione
Il motore oscilla	<ul style="list-style-type: none"> — guadagno eccessivo (controller velocità) — rottura nella schermatura del cavo di retroazione — AGND non cablato 	<ul style="list-style-type: none"> — ridurre VL.KP (controller velocità) — sostituire il cavo di retroazione — collegare AGND a CNC-GND
Il servoamplificatore indica il seguente errore	<ul style="list-style-type: none"> — I_{rms} o I_{peak} impostato ad un livello troppo basso — applicare limiti di corrente o velocità — la rampa di accel/decel è troppo lunga 	<ul style="list-style-type: none"> — verificare le dimensioni del motore/servoamplificatore — verificare che IL.LIMITN, IL.LIMITP, VL.LIMITN, o VL.LIMITP non limitino il AKD — ridurre DRV.ACC/DRV.DEC
Surriscaldamento del motore	<ul style="list-style-type: none"> — motore funzionante oltre i valori nominali 	<ul style="list-style-type: none"> — verificare le dimensioni del motore/servoamplificatore. Verificare che i valori della corrente continua e di picco siano impostati in modo corretto
Servoazionamento troppo dolce	<ul style="list-style-type: none"> — K_p (controller velocità) troppo basso — K_i (controller velocità) troppo basso — filtri impostati troppo alti 	<ul style="list-style-type: none"> — aumentare VL.KP (controller velocità) — aumentare VL.KI (controller velocità) — fare riferimento alla documentazione riguardante la riduzione dei filtri (VL.AR*)
L'azionamento gira in maniera approssimativa	<ul style="list-style-type: none"> — K_p (controller velocità) troppo alto — K_i (controller velocità) troppo alto — filtri impostati troppo bassi 	<ul style="list-style-type: none"> — ridurre VL.KP (controller velocità) — ridurre VL.KI (controller velocità) — fare riferimento alla documentazione riguardante l'incremento dei filtri (VL.AR*)
Messaggio durante l'installazione: "Attendere. Calcolo dello spazio su disco richiesto in corso."	<ul style="list-style-type: none"> - Problema del programma di installazione MSI. 	<ul style="list-style-type: none"> — Annullare l'installazione. — Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente sull'hard disk (~500 MB per consentire l'aggiornamento di Windows .NET, se necessario); in caso contrario, liberare spazio. — Eseguire nuovamente il programma di installazione .

11 Index

A

Abbreviazioni	11
AKD Famiglia	30
Alimentazione ausiliaria da 24V, interfaccia	90
Alimentazione da rete, interfaccia	91
Altezza d'impilaggio	24
Altezza d'impilaggio, Conservazione	24
Altitudine	32
Arresto	50
Arresto d'emergenza	50
Assegnazioni dei connettori	
B, P, T	74
M	79

B

BISS encoder	102
Brake-Chopper	40

C

Cablaggio	71
CANbus	
Baud rate	147
Cable	148
Indirizzo di nodo	148
Interfaccia CANopen	145
Terminazione	148
Circuito di frenatura	40
Collegamento	
B, P, T	74
M	79
Collegamento del PC	141
Collegamento della potenza del motore	96
Collegamento di retroazione	99
Collegamento di schermatura	85
Collegamento I/O	118
Componenti del sistema, panoramica	72
Comportamento di accensione/spegnimento	43
Configurazione	
B,P,T	155
M	161
Conformità CE	19
Connettori	38
Conservazione	24
Coppia di serraggio, connettori	36
Corrente di dispersione	57

D

DC-link, interfaccia	94
DC Bus Capacitance	41

Dimensioni

Larghezza estesa	66
Larghezza standard	62
Display LED	136

E

EC Declaration of Conformity	21
Emissione di interferenze	32
Emulated Encoder Connector	110
Emulazione encoder dig., interfaccia	116
ENABLE	126
Encoder SinCos con Hall	107
EnDat 2.1 interfaccia encoder	104
EnDat 2.2 interfaccia encoder	105
errore	171
EtherCAT	151
EtherNet	
Modbus TCP Protocol	145
PROFINET RT Protocol	152
Protocollo EtherCAT	151
Protocollo Ethernet/IP	152
Protocollo SynqNet	152
Ethernet/IP	152

F

FAULT relay	128
Frenatura dinamica	40
Freno di stazionamento del motore	97
Fusibili	37

G

Gruppo	
Larghezza estesa	64
Larghezza standard	60
Gruppo di destinatari	10

H

Hardware requirements	156
Hiperface interfaccia encoder	106

I

Imballaggio	24
Imballaggio fornito	27
indirizzo IP	142
indirizzo IP varianti M	144
Ingranaggi elettronici	112
Ingressi	
Dati di base	33
Digitali B,P,T	124
Digitali M	133
Programmabile	126
STO	52

Ingressi analogici	122
Ingressi digitali	124
M	133
Ingresso	
Abilitazione	126
Analogico	122
Ingresso Up/Down	115
Ingresso encoder incrementale	112
Ingresso Impulso-Direzione	114
Installazione	
Elettrica	68
Meccanico	59
Software	157
Interfaccia Comcoder	108
Interfaccia del motore	95
Interfaccia resolver	100
Istruzioni di sicurezza	
Configurazione	154
Generale	15
Installazione elettrica	69
Installazione meccanica	59
STO	53

L

Livello d'inquinamento	32
-------------------------------	-----------

M

Manutenzione	25
Marcatura UL	18
Master-slave	110
Master-Slave	117
Messa a terra	70
Messaggi di diagnostica	171
Modbus	145

N

Normative applicate	13
----------------------------	-----------

O

Operating systems	156
Outputs	
Fault	128

P

Piastre di messa a terra	87
Posizione di montaggio	32
PROFINET	152
Protezione dal pericolo di scosse	57
Prove di base	
B,P,T	158
M	164

R

Re-forming	154
Requisiti per cavi e fili	39
Resistenza di recupero, interfaccia	93
Reti di alimentazione	88
Retroazione	98
Riparazione	25
Risoluzione dei guasti	192
ROD 5V con interfaccia Hall	108

S

Scheda di memoria SD	139
Schema del codice articolo	28
Schema di collegamento	
B, P, T	76
M	81
Schermatura	70
selettori rotativi	142
Selettori rotativi	137
Service	141
Setpoint analogici	122
Setup	154
Setup Software	
KAS IDE	161
SFD	101
Simboli usati	12
Sito	59
Smaltimento	25
Smart Abs Encoder	109
Smontaggio	25
Software di configurazione	155, 161
Workbench	155
Spegnimento d'emergenza	50
Standards	20
STO	52
SynqNet	152

T

Targhetta di omologazione	27
Tasti	138
Temperatura	
Conservazione	24
il funzionamento	32
Trasporto	24
Temperatura ambiente	32
Tipo di protezione	32
Trasporto	24

U

Umidità	
Conservazione	24
il funzionamento	32
Trasporto	24

Uscite	
Analogico	123
Dati di base	33
Digitale B,P,T	127
digitali M	135
Digitali, opzione I/O	131
Relè, opzione I/O	132
Uscite digitali	
M	135
opzione I/O	131
Uscite Relè, opzione I/O	132
Uso secondo le istruzioni	
Azionamento	16
Software di configurazione	155, 161
STO	52
Uso vietato	
Generale	16
STO	52
V	
Ventilazione	
Condizioni ambientali	32
Installazione meccanica	59
Vibrazioni	32

Informazioni su KOLLMORGEN

Kollmorgen è un'azienda leader nella distribuzione di sistemi e componenti di automazione per il settore dei costruttori di macchine. Grazie ad una competenza ineguagliata nel campo dell'automazione, ad una qualità eccellente e ad una consolidata esperienza nella combinazione di prodotti standard e personalizzati, Kollmorgen fornisce soluzioni innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d'uso, offrendo ai suoi clienti un indiscutibile vantaggio competitivo.

Per qualsiasi richiesta in merito alle vostre applicazioni visitate il sito www.kollmorgen.com o contattateci:

North America

KOLLMORGEN

203A West Rock Road
Radford, VA 24141 USA

Web www.kollmorgen.com
Mail support@kollmorgen.com
Tel.: +1 - 540 - 633 - 3545
Fax: +1 - 540 - 639 - 4162

Europe

KOLLMORGEN Europe GmbH

Pempelfurtstraße 1
40880 Ratingen, Germany

Web www.kollmorgen.com
Mail technik@kollmorgen.com
Tel.: +49 - 2102 - 9394 - 0
Fax: +49 - 2102 - 9394 - 3155

Asia

KOLLMORGEN

Rm 2205, Scitech Tower, China
22 Jianguomen Wai Street

Web www.kollmorgen.com
Mail sales.asia@kollmorgen.com
Tel.: +86 - 400 666 1802
Fax: +86 - 10 6515 0263

KOLLMORGEN[®]

Because Motion Matters™